

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8794.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 24476

Установленные приборы: Часовые и оргочи. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207218
 Подающий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-32-В1
 Подпиточный трубопровод (Л1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв)

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термодобор.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Грейдик: 147/71

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,1839 Овент. = 0
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот.ср = 0,0572
 Договорные расходы (ср. сут.): Тбрут: Gот.ср = 58,0737 Гтеп.ср = 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020 Gтеп.гв = 0 Qгвс.ср = 0,0572
 Gот.гв = 0 Qгвс.ср = 22,88 Ггвс.м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	ΔV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.11.2020	24.00	*	83.59	74.24	9.35	68.14	43.71	24.43			8.60			8.60	8.80			8.80	67.67			67.67	2.45
24.11.2020	24.00	*	83.30	74.39	8.91	68.74	43.94	24.80			8.31			8.31	8.49			8.49	67.92			67.92	2.46
25.11.2020	24.00	*	84.01	74.44	9.57	68.38	43.56	24.82			8.90			8.90	9.09			9.09	67.72			67.72	2.46
26.11.2020	24.00	*	84.56	74.33	10.23	68.49	43.67	24.82			9.59			9.59	9.80			9.80	68.03			68.03	2.55
27.11.2020	24.00	*	84.08	74.45	8.46	69.49	44.08	25.41			7.79			7.79	7.97			7.97	69.00			69.00	2.48
28.11.2020	24.00	*	84.08	74.57	9.51	69.95	44.17	25.78			8.96			8.96	9.15			9.15	69.14			69.14	2.59
29.11.2020	24.00	*	84.86	74.60	10.26	70.30	44.06	26.24			9.82			9.82	10.01			10.01	69.54			69.54	2.68
30.11.2020	24.00	*	84.00	74.63	9.37	69.50	43.63	25.87			8.88			8.88	9.07			9.07	68.58			68.58	2.58
01.12.2020	24.00	*	83.59	74.66	8.93	71.71	44.55	27.16			8.36			8.36	8.58			8.58	71.30			71.30	2.67
02.12.2020	24.00	*	83.51	74.72	8.79	72.99	45.20	27.92			8.31			8.31	8.51			8.51	72.41			72.41	2.72
03.12.2020	24.00	*	84.54	73.71	10.83	72.98	45.06	27.92			9.52			9.52	9.75			9.75	72.33			72.33	2.85
04.12.2020	24.00	*	84.13	74.30	9.83	72.74	44.97	27.77			8.59			8.59	8.80			8.80	71.96			71.96	2.78
05.12.2020	24.00	*	84.35	74.37	9.98	73.43	45.49	27.94			8.98			8.98	9.18			9.18	72.63			72.63	2.82
06.12.2020	24.00	*	85.52	74.47	11.05	73.83	45.80	28.03			10.31			10.31	10.53			10.53	73.16			73.16	2.90
07.12.2020	24.00	*	83.22	74.99	8.23	77.80	47.26	30.54			7.60			7.60	7.82			7.82	77.37			77.37	2.93
08.12.2020	24.00	*	82.93	75.08	7.85	82.59	48.90	33.69			8.11			8.11	8.37			8.37	81.99			81.99	3.18
09.12.2020	24.00	*	83.73	75.03	8.70	86.29	50.51	35.78			8.11			8.11	8.37			8.37	85.30			85.30	3.44
10.12.2020	24.00	*	83.88	74.98	8.90	86.40	50.45	35.95			8.30			8.30	8.57			8.57	85.42			85.42	3.47
11.12.2020	24.00	*	83.72	75.05	8.67	86.31	50.45	35.86			8.07			8.07	8.31			8.31	85.27			85.27	3.44
12.12.2020	24.00	*	83.79	75.01	8.78	85.89	50.62	35.27			8.27			8.27	8.52			8.52	84.65			84.65	3.40
13.12.2020	24.00	*	84.16	75.01	9.15	85.73	50.49	35.24			8.60			8.60	8.86			8.86	84.88			84.88	3.43
14.12.2020	24.00	*	83.37	75.16	8.21	86.61	51.11	35.50			7.62			7.62	7.86			7.86	85.50			85.50	3.38
15.12.2020	24.00	*	83.74	75.14	8.60	84.66	50.63	34.03			8.02			8.02	8.28			8.28	83.22			83.22	3.29
16.12.2020	24.00	*	83.70	75.14	8.72	82.49	49.79	32.70			8.01			8.01	8.27			8.27	81.38			81.38	3.17
17.12.2020	24.00	*	83.15	75.27	7.88	79.69	48.75	30.94			7.42			7.42	7.64			7.64	78.42			78.42	2.86
18.12.2020	24.00	*	83.25	75.29	7.96	78.34	47.94	30.40			7.42			7.42	7.64			7.64	77.04			77.04	2.91
19.12.2020	24.00	*	84.34	74.98	9.36	77.12	47.72	29.40			8.73			8.73	8.96			8.96	76.04			76.04	2.93
20.12.2020	24.00	*	84.47	75.05	9.42	76.14	47.43	28.71			9.01			9.01	9.23			9.23	75.47			75.47	2.87
21.12.2020	24.00	*	83.00	75.14	7.86	75.36	46.85	28.51			7.39			7.39	7.60			7.60	74.62			74.62	2.74
22.12.2020	24.00	*	83.71	74.77	8.69	76.29	47.45	28.84			8.13			8.13	8.34			8.34	75.26			75.26	2.83
Среднее	24.00		83.84	74.77	9.07	76.51	46.94	29.67			8.42			8.42	8.64			8.64	75.80			75.80	2.91
Итого	720.00		2515.11	2243.06	272.05						252.67			252.67	259.25			259.25					87.40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Общ. Гкал

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 4.48 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 86.18 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 259.25 М.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Визл изл. 259.25 М.куб.

ГКУ «ТЭК СПб» Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплопоставляющей организации