

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9895.038-1** Телефон: _____ Узел учета: **Общий**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 113, корп. 2, лит. Б** Строит. адрес: _____ Код УУТЗ: **24478**
 Обслуживающая организация: _____ Телефон: _____ Расфик: **15070**
 Источник: **ТЭЦ ООО "Объединенного"** Схема подключения: **2-х трубная схема**

Установленные приборы: _____ Часовые и суточн. архивы в файлах: _____
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 207735** расходомер: _____
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) _____
 Подпиточный трубопровод (Vn) _____

Расчетный алгоритм: _____ зиме: $Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx)$ Овент.= **0** Отех.= **0** Огвс.= **0,196**
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: _____ Огвс.ср= **0,0891**
 Договорные нагрузки (ср сут.), Гкал/сут.: _____ Огвс.ср= **35,64** Гвс.м=
 Договорные расходы (ср сут.), Гкал/сут.: _____ Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уподлит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.11.2020	17,00		92,23	83,91	8,32	71,80	47,37	24,43					94,39	84,81	9,58						2,64	
24.11.2020	17,00		96,18	84,03	12,15	71,63	47,29	24,33					98,44	84,86	13,58						2,92	
25.11.2020	24,00		132,85	118,68	14,17	70,83	46,45	24,38					135,88	119,91	15,97						3,89	
26.11.2020	24,00		134,67	121,61	13,06	72,05	47,46	24,59					137,86	122,93	14,93						3,91	
27.11.2020	24,00		135,73	122,91	12,82	73,52	48,26	25,25					139,05	124,28	14,77						4,06	
28.11.2020	24,00		136,44	123,86	12,58	74,87	49,31	25,57					139,90	125,30	14,60						4,06	
29.11.2020	24,00		136,98	121,04	15,94	74,92	48,77	26,15					140,44	122,43	18,01						4,13	
30.11.2020	24,00		133,70	121,53	12,17	74,71	48,74	26,96					137,06	122,97	14,09						4,10	
01.12.2020	24,00		135,28	122,08	13,20	75,82	49,34	26,49					138,79	123,52	15,27						4,24	
02.12.2020	24,00		132,53	119,96	12,57	77,18	49,58	27,59					136,09	121,34	14,75						4,28	
03.12.2020	24,00		128,53	115,30	13,23	76,92	48,25	28,67					131,95	116,50	15,45						4,32	
04.12.2020	24,00		129,01	116,00	13,01	76,90	49,19	27,72					132,49	117,25	15,24						4,34	
05.12.2020	24,00		131,64	117,61	14,03	76,90	49,19	27,72					135,16	119,04	16,12						4,36	
06.12.2020	24,00		134,30	117,48	16,82	77,02	49,64	29,04					137,88	118,88	19,00						4,52	
07.12.2020	24,00		124,65	112,63	12,02	77,58	48,54	27,38					128,04	113,93	14,11						4,25	
08.12.2020	24,00		128,39	114,48	13,91	85,10	51,67	33,43					132,51	115,92	16,59						5,03	
09.12.2020	24,00		129,71	117,02	12,69	89,01	53,90	35,10					134,22	118,67	15,55						5,24	
10.12.2020	24,00		130,19	118,90	11,29	89,60	54,45	35,15					133,54	119,59	14,17						5,21	
11.12.2020	24,00		129,00	117,90	11,10	89,50	54,49	34,55					136,51	121,43	15,08						5,25	
12.12.2020	24,00		131,83	119,70	12,13	90,04	55,48	34,55					136,72	119,71	17,01						5,40	
13.12.2020	24,00		132,03	118,03	14,00	89,95	55,04	34,91					136,29	122,63	13,66						5,13	
14.12.2020	24,00		131,60	120,91	10,69	90,18	55,82	34,36					136,60	122,23	14,37						5,08	
15.12.2020	24,00		131,99	120,51	11,48	89,10	55,51	33,59					135,08	120,59	14,49						4,85	
16.12.2020	24,00		130,75	118,93	11,82	86,29	54,14	32,15					134,71	119,83	14,88						4,70	
17.12.2020	24,00		130,62	118,24	12,38	83,85	53,04	30,81					134,09	118,86	15,23						4,64	
18.12.2020	24,00		130,13	117,42	12,71	82,56	52,03	30,53					85,84	73,18	12,66						2,65	
19.12.2020	24,00		83,64	72,33	11,31	66,24	52,77	13,47					79,44	60,22	19,22						3,27	
20.12.2020	17,00		77,34	59,63	17,71	74,38	46,29	33,97					105,70	86,37	19,33						4,27	
21.12.2020	24,00		102,75	85,41	17,34	80,06	46,09	33,88					103,48	86,80	16,68						4,13	
22.12.2020	24,00		100,58	85,84	14,74	80,35	46,47	33,88					131,26	115,52	15,74						4,47	
Среднее	23,30		127,56	114,12	13,44	79,64	50,46	29,18					3522,93	3364,59	458,34						130,26	
Итого	699,00		3715,27	3323,88	391,39																	

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: **21 час**
 Объем теплоснабжения Уузл, рассчитанный по среднему: **21 час**
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **2,03 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,82 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: **133,43 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабжения Уузл изл.: **472,2 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____