

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабужкина ул, д. 115, корп. 1 ИТП2
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенная энергетика"
 Договор: 9977.038.1
 Строит. адрес: Троицк
 Телефон: 24430
 Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 24430
 График: 150/70
 Телефон: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 219419
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: Q=M*(h1-hв)*M2*(h2-hв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,2421 Qвент.= 0 Qстех.= 0 Qгвс.= 0,3025
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.ср.= 0,2421 Qвент.ср.= 0 Qстех.ср.= 0,013 Qгвс.ср.= 0,0638
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот.ср.= 72,63 Qвент.ср.= 0 Qстех.ср.= 0 Qгвс.ср.= 25,52
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТЭ-1)										Контроль ГВС (ТЭ-2)								Общ		
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv(излив)	Уподлит	T3	T4	P3		P4	
23.11.2020	24.00	24.00	89,56	78,57	10,99	71,32	46,70	24,63				91,65	79,30	12,35									2,73
24.11.2020	24.00	24.00	88,33	78,73	9,60	71,14	46,54	24,60				90,37	79,46	10,91									2,61
25.11.2020	24.00	24.00	86,26	76,42	9,84	70,35	45,40	24,95				88,22	77,14	11,08									2,57
26.11.2020	24.00	24.00	89,14	77,87	11,27	71,62	46,48	25,14				91,23	78,59	12,64									2,75
27.11.2020	24.00	24.00	88,55	78,39	10,16	73,01	47,17	25,84				90,70	79,20	11,50									2,76
28.11.2020	24.00	24.00	89,66	78,74	10,92	74,39	47,98	26,41				91,90	79,67	12,23									2,89
29.11.2020	24.00	24.00	88,59	77,15	11,44	74,43	47,33	27,10				90,84	77,93	12,91									2,94
30.11.2020	24.00	24.00	88,29	77,37	10,92	74,22	47,29	26,93				90,48	78,10	12,38									2,92
01.12.2020	24.00	24.00	88,52	77,95	10,57	75,30	47,86	27,43				90,78	78,80	11,98									2,94
02.12.2020	24.00	24.00	88,16	77,96	10,20	76,64	48,51	28,13				90,51	78,89	11,62									2,98
03.12.2020	24.00	24.00	86,54	76,37	10,17	76,29	47,68	28,62				88,83	77,13	11,70									2,96
04.12.2020	24.00	24.00	86,35	76,72	9,63	76,62	48,11	28,50				88,64	77,59	11,05									2,91
05.12.2020	24.00	24.00	89,05	77,65	11,40	76,30	48,54	27,77				91,39	78,61	12,78									3,02
06.12.2020	24.00	24.00	89,77	77,62	12,15	76,43	48,84	27,59				92,11	78,57	13,54									3,07
07.12.2020	24.00	24.00	85,88	75,12	10,76	76,90	48,00	28,90				88,15	75,98	12,17									3,01
08.12.2020	24.00	24.00	85,53	76,10	9,43	84,31	51,11	33,20				88,23	77,06	11,17									3,34
09.12.2020	24.00	24.00	87,20	77,59	9,61	88,24	53,39	34,86				90,19	78,60	11,59									3,54
10.12.2020	24.00	24.00	80,09	68,79	11,30	73,46	53,83	19,63				82,14	69,69	12,45									1,17
11.12.2020	24.00	24.00	74,22	59,98	14,24	58,76	54,47	5,33				77,33	60,31	17,02									2,24
12.12.2020	24.00	24.00	75,39	60,61	14,78	59,55	54,47	5,09				76,60	61,46	15,14									1,20
13.12.2020	24.00	24.00	75,39	57,32	18,07	60,07	53,86	6,21				76,65	58,10	18,55									1,45
14.12.2020	24.00	24.00	76,08	59,48	16,60	60,01	54,63	5,37				77,52	60,31	17,22									1,32
15.12.2020	24.00	24.00	76,25	59,98	16,27	60,45	54,36	6,08				77,25	61,89	16,72									1,36
16.12.2020	24.00	24.00	75,92	61,10	14,82	60,92	52,88	8,04				77,52	60,80	17,72									1,40
17.12.2020	24.00	24.00	84,21	72,61	11,60	72,35	52,36	19,98				86,31	73,52	12,79									2,38
18.12.2020	24.00	24.00	81,84	79,14	9,29	81,84	51,61	18,37				91,08	80,10	10,98									3,16
19.12.2020	24.00	24.00	55,84	49,62	6,22	68,81	50,44	13,18				57,33	50,20	7,13									1,78
20.12.2020	23.00	23.00	59,21	48,67	10,54	62,53	49,34	13,18				60,79	49,19	11,60									2,22
21.12.2020	24.00	24.00	89,09	78,68	10,41	79,41	50,17	29,24				91,64	79,64	12,00									3,14
22.12.2020	24.00	24.00	89,03	78,92	10,11	79,71	50,56	29,15				91,55	79,88	11,67									3,12
Итого	23,97		83,27	71,81	11,46	72,18	49,96	22,22				85,31	72,64	12,67									2,53
Показания счетчиков на момент снятия данных:			2494,53	2151,22	343,31							2555,82	2176,16	379,66									75,88
Дата, время			М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т			Общ, Гкал	Трасс, Гкал										

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд,
 Объем потребленного теплоснабжения Угвс изл.

2,03 °C
 75,29 Гкал
 380,19 куб.м

1 час
 1 час
 0,11 Гкал
 0,53 куб.м

0,7 Гкал

Генеральный директор ООО "Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис-2"
 Представитель теплоснабжающей организации

ФГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

120