

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2020

Адрес: Вавушкина ул. д. 115, корп. 5

Договор: 9978-038-1

Телефон:

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Строит. адрес:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ: 24428

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Телефон:

Телефон:

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр. давления:

Вычислитель: ВКТ-7 № 208211
Расходомер:
Подающий ГВС (М1) ПРЭМ
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
Подпиточный трубопровод (Уп) ПРЭМ

зимы: Q=M1*(t1-tнхв)+M2*(t2-tнхв)

лето: Qле=М3*(t3-tнхв)

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Qот = 0,198
Gот = 59,4

Qвент = 0
Gвент = 0

Qтеп.гв = 0
Gтеп.гв.ср = 0

Qле = 0
Gле.гв = 0

Qгвс = 0,147
Gгвс.ср = 0,0668

Qгвс = 26,72
Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, ДИМ, Т1, Т2, ДТ, Р1, Р2, М3, М4, ДИМ, У3, У4, dV (изл/вл), Уподпит, Т3, Т4, Р3, Р4, Общ. Includes summary rows for 'Итого' and 'Показания счетчиков на момент снятия данных'.

ГРУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНИТ

Общество с ограниченной ответственностью
«Теплоэнергоснабжение Санкт-Петербурга»
Представитель теплоэнергоснабжающей организации

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Общц:
Объем потребленной тепловой энергии Увс изл.

2,03 °С
91,83 Гкал
220,67 м.куб.

40 час
40 час
5,2 Гкал
12 куб.м

0,51 Гкал

20 г.