

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 42, корп. 1, лит. А ИТПЗ
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергостро"

Договор: 13661.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 33002

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 150/70

Вычислитель: ВКГ-7 № 207775
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расходомер: PRM-32-D
 PRM-32-D
 PRM-32-D
 Sплн= 0,2
 Smax= 30
 Smin= 0,2

Темлопробор.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Qтвс.= 0
 Qтвс.ср.= 0
 Qтвс.м= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Тбугт:

Qот.= 0,2795
 Qот.= 83,85
 Qот.= 83,85

Qвент.= 0
 Qвент.= 0
 Qвент.= 0

Qтвс.= 0
 Qтвс.ср.= 0
 Qтвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Общ. Ккал			
			М1 Т	М2 Т	DM Т	Т1 °C	Т2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2						М3 Т	М4 Т	DM Т
23.11.2020	24.00		120,48	120,48	0,00	71,39	45,88	25,52										
24.11.2020	24.00		120,05	120,05	0,00	71,21	45,64	25,56										
25.11.2020	24.00		116,45	116,45	0,00	70,40	44,69	25,71										
26.11.2020	24.00		118,83	118,83	0,00	71,71	45,55	26,16										
27.11.2020	24.00		119,73	119,73	0,00	72,94	46,15	26,79										
28.11.2020	24.00		120,69	120,69	0,00	74,48	46,85	27,63										
29.11.2020	24.00		118,50	118,50	0,00	74,51	46,32	28,18										
30.11.2020	24.00		118,41	118,41	0,00	74,30	46,14	28,16										
01.12.2020	24.00		119,67	119,67	0,00	75,29	46,65	28,64										
02.12.2020	24.00		119,75	119,75	0,00	76,77	47,43	29,34										
03.12.2020	24.00		117,84	117,84	0,00	76,31	46,76	29,55										
04.12.2020	24.00		118,48	118,48	0,00	76,70	46,88	29,83										
05.12.2020	24.00		120,28	120,28	0,00	76,30	47,22	29,08										
06.12.2020	24.00		120,16	120,16	0,00	76,43	47,36	29,08										
07.12.2020	24.00		116,07	116,07	0,00	76,72	46,45	30,27										
08.12.2020	24.00		117,68	117,41	0,27	84,15	49,30	34,86										
09.12.2020	24.00		119,83	119,83	0,00	88,30	51,42	36,88										
10.12.2020	24.00		123,88	123,88	0,00	88,89	52,11	36,78										
11.12.2020	24.00		121,29	121,29	0,00	88,72	51,50	37,21										
12.12.2020	24.00		121,91	121,91	0,00	89,36	52,44	38,92										
13.12.2020	24.00		119,01	119,01	0,00	89,28	51,94	37,34										
14.12.2020	24.00		121,11	121,11	0,00	89,57	52,68	36,88										
15.12.2020	24.00		122,41	122,41	0,00	88,50	52,84	35,66										
16.12.2020	24.00		121,30	121,30	0,00	85,71	51,67	34,04										
17.12.2020	23.00		116,82	116,82	0,00	83,34	50,84	32,49										
18.12.2020	24.00		121,03	121,03	0,00	81,89	49,92	31,97										
19.12.2020	24.00		71,36	71,44	-0,08	59,95	47,37	12,58										
20.12.2020	24.00		77,92	77,95	-0,03	56,62	44,17	12,45										
21.12.2020	24.00		119,09	119,09	0,00	79,50	48,20	31,30										
22.12.2020	24.00		116,17	116,17	0,00	79,96	48,33	31,63										
Среднее	23,97		116,70	116,70	0,01	78,31	48,36	29,95										
Итого	719,00		3496,20	3496,04	0,16													109,14

Локация счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ. Ккал	Раб. ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Упдл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд, 109,3 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Упвс изл, М.куб. 0 куб.м

2,03 °C
 1 час
 0,16 Гкал
 0 куб.м

«
 »

20

Генеральный директор ООО «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Общественное управление
 «ОТЧЕТ ПРИИТ»

ООО «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Общественное управление
 «ОТЧЕТ ПРИИТ»

Представитель теплоснабжающей организации