

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Бабушкина ул., д. 52, лит. А ИТП 2

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ВКТ-7 № 206429

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Подключенный прибор (М1)

Подключенный прибор (М2)

Подключенный прибор (М3)

Подключенный прибор (М4)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки (Гкал/час):

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут.:

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2020

Договор: 9069.038.1

Строит. адрес:

Телефон:

Схема подключения:

Приборы УУТЗ поверены до:

Гмах=

30

30

КТСП-Н

КТСП-Н

Телефон:

Режим (схема):

Преобр. давления:

ОП: 02:

Узел учета:

Код УУТЗ:

Отопление

2-х трубная схема

03.12.2021

Термопреобр.:

КТСП-Н

КТСП-Н

Узел учета: 24125

Код УУТЗ:

Отопление

График: 150/70

зима: Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)

Qот.= 0,1504

Qвент.= 0

Qтех.гв.= 0

Qвс.ср.= 0

Qвс.= 0

Qтех.гвс.ср.= 0

Qтех.гвс.= 0

Qвс.ср.= 0

Qвс.= 0

Qтех.гвс.ср.= 0

Qтех.гвс.= 0

Qвс.ср.= 0

Qвс.= 0

Qтех.гвс.ср.= 0

Qтех.гвс.= 0

Qвс.ср.= 0

Qвс.= 0

Qтех.гвс.ср.= 0

Qтех.гвс.= 0

Qвс.ср.= 0

Qвс.= 0

Qтех.гвс.ср.= 0

Qтех.гвс.= 0

Qвс.ср.= 0

Qвс.= 0

Qтех.гвс.ср.= 0

Qтех.гвс.= 0

Qвс.ср.= 0

Qвс.= 0

Qтех.гвс.ср.= 0

Qтех.гвс.= 0

Qвс.ср.= 0

Qвс.= 0

Qтех.гвс.ср.= 0

Qтех.гвс.= 0

Qвс.ср.= 0

Qвс.= 0

Qтех.гвс.ср.= 0

Qтех.гвс.= 0

Дата	Тп	НС	M1		M2		Учет отопления (ТВ-1)		Учет ГВС (ТВ-2)		Т3	Т4	P3	P4	Общ. Гкал	
			Т	°C	Т	°C	Т1	Т2	°C	°C						P1
23.11.2020	23.00		85,33	70,81	85,33	70,81	45,55	25,26								
24.11.2020	23.00*		85,17	70,63	85,17	70,63	45,52	25,11								
25.11.2020	23.00*		82,73	69,80	82,73	69,80	44,53	25,27								
26.11.2020	24.00		87,81	71,13	87,81	71,13	45,42	25,71								
27.11.2020	22.00*		80,98	72,34	80,98	72,34	46,22	26,12								
28.11.2020	24.00		88,99	73,84	88,99	73,84	48,88	26,97								
29.11.2020	24.00		87,42	73,87	87,42	73,87	46,29	27,58								
30.11.2020	24.00		87,31	73,63	87,31	73,63	46,25	27,39								
01.12.2020	24.00		88,18	74,61	88,18	74,61	46,83	27,77								
02.12.2020	24.00*		88,24	76,11	88,24	76,11	47,48	28,63								
03.12.2020	23.00		83,31	75,64	83,31	75,64	46,83	28,81								
04.12.2020	24.00		87,34	76,01	87,34	76,01	47,01	29,01								
05.12.2020	24.00		88,63	75,91	88,63	75,91	47,41	28,37								
06.12.2020	24.00		88,68	75,78	88,68	75,78	47,41	28,37								
07.12.2020	24.00		85,93	75,91	85,93	75,91	46,47	29,44								
08.12.2020	24.00		86,94	75,91	86,94	75,91	46,47	29,44								
09.12.2020	24.00		88,29	75,91	88,29	75,91	46,47	29,44								
10.12.2020	24.00		90,86	75,91	90,86	75,91	46,47	29,44								
11.12.2020	24.00		88,40	75,91	88,40	75,91	46,47	29,44								
12.12.2020	24.00		89,34	75,91	89,34	75,91	46,47	29,44								
13.12.2020	24.00		88,07	75,91	88,07	75,91	46,47	29,44								
14.12.2020	24.00		89,84	75,91	89,84	75,91	46,47	29,44								
15.12.2020	24.00		89,85	75,91	89,85	75,91	46,47	29,44								
16.12.2020	24.00		89,07	75,91	89,07	75,91	46,47	29,44								
17.12.2020	24.00		89,46	75,91	89,46	75,91	46,47	29,44								
18.12.2020	24.00		88,85	75,91	88,85	75,91	46,47	29,44								
19.12.2020	24.00		88,85	75,91	88,85	75,91	46,47	29,44								
20.12.2020	24.00*		55,82	54,03	55,82	54,03	44,13	15,45								
21.12.2020	24.00		88,40	75,91	88,40	75,91	46,47	29,44								
22.12.2020	24.00		87,79	75,91	87,79	75,91	46,47	29,44								
Среднее	23,80		86,09	77,51	86,09	77,51	47,87	29,64								
Итого	714,00		2561,06	2561,09	2561,06	2561,09	-0,03									

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

Филиал «Энергосеть»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИИВ

ГУП «ТЭК СПб»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации