

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабushкина ул. д. 52, лит. А И П Т 3**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Общхозэнерго"**

Договор: **9069.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28588

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 206496** расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подпиточия: **2-х трубная схема**
 Приборы УТЭ поверены до: **03.12.2021**
 Термометробр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема): **ОП: 02:**
 Преобр. давления:
 График: **150/70**

Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: **Огр.= 0,1462** Овент.= **0** Огрех.= **0** Огрех/гвс.= **0**
 Договорные расходы (гр.сут.), Гб/сут.: **Готг.= 43,86** Гвентг.= **0** Ггрехг.= **0** Огрех/гвс. ср = **0**
 Огрех/гвс. ср = **0** Огрех/гвс. ср = **0** Огрех/гвс. ср = **0**

Учет отопления (ТБ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Тп час	НС	М1		М2		DM		Т1 °С	Т2 °С	dT °С	Р1 кгс/см2	Р2 кгс/см2	М3 Т	М4 Т	Учет ГВС (ТБ-2)				Общ. Гкал	
			Т	Т	Т	Т	М3 М3	У4 М3								Удлит М3	Т3 °С	Т4 °С	Р3 кгс/см2		Р4 кгс/см2
23.11.2020	24,00		90,47	90,47	0,00	71,66	45,88	25,78	25,78												
24.11.2020	24,00		90,31	90,31	0,00	71,47	45,83	25,64	25,64												2,40
25.11.2020	24,00		87,78	87,78	0,00	70,69	44,94	25,75	25,75												2,40
26.11.2020	24,00		89,24	89,24	0,00	72,01	45,77	26,24	26,24												2,40
27.11.2020	24,00		89,84	89,84	0,00	73,21	46,33	26,88	26,88												2,40
28.11.2020	24,00		90,48	90,48	0,00	74,79	47,02	27,77	27,77												2,40
29.11.2020	24,00		88,87	88,87	0,00	74,84	46,53	28,31	28,31												2,47
30.11.2020	24,00		88,84	88,84	0,00	74,62	46,44	28,17	28,17												2,47
01.12.2020	24,00		89,75	89,75	0,00	75,55	47,18	28,38	28,38												2,40
02.12.2020	24,00		89,85	89,85	0,00	77,10	47,89	29,21	29,21												2,49
03.12.2020	24,00		88,40	88,40	0,00	76,64	47,06	29,57	29,57												2,40
04.12.2020	24,00		88,96	88,96	0,00	77,05	47,30	29,75	29,75												2,64
05.12.2020	24,00		90,20	90,20	0,00	76,62	47,38	29,24	29,24												2,64
06.12.2020	24,00		90,22	90,22	0,00	76,78	47,58	29,21	29,21												2,64
07.12.2020	24,00		87,39	87,39	0,00	76,97	46,69	30,28	30,28												2,64
08.12.2020	24,00		88,43	88,43	0,00	84,46	49,69	34,77	34,77												2,64
09.12.2020	24,00		89,76	89,76	0,00	88,69	51,79	36,91	36,91												2,64
10.12.2020	24,00		92,31	92,31	0,00	89,28	52,47	36,81	36,81												3,02
11.12.2020	24,00		89,73	89,73	0,00	89,08	51,90	37,18	37,18												3,36
12.12.2020	24,00		90,79	90,79	0,00	89,74	52,79	36,96	36,96												3,44
13.12.2020	24,00		89,48	89,48	0,00	89,60	52,33	37,27	37,27												3,36
14.12.2020	24,00		91,30	91,30	0,00	88,92	52,87	36,05	36,05												3,36
15.12.2020	24,00		91,33	91,33	0,00	88,92	52,87	36,05	36,05												3,36
16.12.2020	24,00		90,53	90,53	0,00	86,11	51,77	34,33	34,33												3,32
17.12.2020	24,00		90,96	90,96	0,00	83,64	50,94	32,70	32,70												3,12
18.12.2020	24,00		90,34	90,34	0,00	82,25	50,15	32,11	32,11												2,96
19.12.2020	24,00	*	54,86	54,86	-0,02	60,80	46,74	14,06	14,06												2,89
20.12.2020	24,00		56,65	56,65	0,00	55,29	43,50	11,79	11,79												1,69
21.12.2020	24,00		90,02	90,02	0,00	79,73	48,69	31,04	31,04												2,87
22.12.2020	24,00		89,43	89,43	0,00	80,11	48,94	31,18	31,18												2,86
Итого	720,00		2626,52	2626,54	-0,02	78,59	48,58	30,01	30,01												2,74

Показанная счетчиков на момент снятия данных: **М1, т** **М2, т** **М3, т** **М4, т** **У3, куб.м** **У4, куб.м** **Уп, т** **Общ. Гкал**

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: **0 час** **Гкал**
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: **0 час** **куб.м**
 Период расчета по договору:
 Корректировка на температуру холодной воды: **2,03 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **82,31 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл. **М.куб**

Генеральный директор ООО "Энергообслуживание"
 [Подпись]

Представитель теплообслуживающей организации
 [Подпись]

[Подпись]