

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабуршава ул., д. 61, лит. А ИТТЗ  
 Обслуживающая организация: ИТТЗ  
 Источники: котельная 2 Невская

Договор: 9173.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 28871

Установленные приборы: Часовые и отгон. архивы в файлах: **2-х-трубная схема**  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 211904  
 Подходящий трубопровод (М1) Промодерн: Gm1n=  
 Обратный трубопровод (М2) ПрЭМ 0,1  
 Подходящий ГВС (М3) ПрЭМ 0,1  
 Циркуляционный ГВС (М4) ПрЭМ 0,12  
 Подпиточный трубопровод (Vn) ТСП-Н 30  
 Расчетный алгоритм: zима: Q=M1\*(h1-hнв)-M2\*(h2-hнв) лето: Qгвс=M3\*(h3-hнв)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qвнт.= 0 Qгвс.= 0 Qгвс. ср.= 0,3491  
 Договорные расходы (ср. сут.), ТГолт: Qот.= 0,5566 Qгвс. ср. Qгвс. ср.= 0,0934  
 Qот. = 108,03 Qгвс.= 0 Qгвс. ср.= 7,36 Qгвс. ср.= 37,36  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ. Гкал	
			М1	М2	DM	°C	Т1	Т2	dt	°C						Р1
23.11.2020	24.00		177,14	121,79	55,35	70,05	42,49	27,56	54,63	55,85	55,85	69,98	69,98			7,24
24.11.2020	24.00		176,28	121,15	55,13	70,02	42,44	27,58	54,43	55,66	55,66	69,95	69,95			7,20
25.11.2020	24.00		174,67	120,05	54,62	69,87	42,14	27,73	53,93	55,13	55,13	69,79	69,79			7,15
26.11.2020	24.00		176,64	120,89	55,75	69,83	42,28	27,55	55,16	55,16	56,38	69,77	69,77			7,23
27.11.2020	24.00		176,09	120,06	56,03	71,02	42,65	28,37	55,41	55,41	56,68	70,99	70,99			7,39
28.11.2020	24.00		175,80	119,68	56,12	71,92	42,77	29,15	55,39	55,39	56,67	70,99	70,99			7,39
29.11.2020	24.00		159,54	119,18	40,36	72,01	42,61	29,40	39,34	39,34	40,27	71,91	71,91			7,53
30.11.2020	24.00		139,27	119,95	19,32	71,65	42,61	29,04	18,06	18,06	18,47	71,91	71,91			6,42
01.12.2020	24.00		140,66	120,95	19,71	73,31	43,20	30,11	18,36	18,36	18,79	73,58	73,58			4,87
02.12.2020	24.00		141,07	121,54	19,53	75,04	44,04	31,00	17,99	17,99	18,43	74,78	74,78			5,09
03.12.2020	24.00		139,22	120,78	18,44	74,26	43,42	30,84	16,91	16,91	17,31	74,08	74,08			5,24
04.12.2020	24.00		139,32	120,83	18,49	74,67	43,54	31,13	17,01	17,01	17,44	74,45	74,45			5,15
05.12.2020	24.00		141,05	121,25	19,80	74,53	43,50	31,03	18,16	18,16	18,61	74,35	74,35			5,15
06.12.2020	24.00		142,48	121,34	21,14	75,50	43,91	31,59	17,50	17,50	17,98	75,46	75,46			5,43
07.12.2020	24.00		139,82	120,78	19,04	79,18	44,82	34,36	17,50	17,50	17,98	79,43	79,43			5,66
08.12.2020	24.00		137,93	119,68	18,25	85,16	46,66	38,50	16,76	16,76	17,32	85,14	85,14			6,17
09.12.2020	24.00		137,26	119,67	17,59	88,11	47,99	40,12	16,09	16,09	16,64	87,74	87,74			6,36
10.12.2020	24.00		138,35	119,61	18,74	88,34	48,03	40,31	17,28	17,28	17,86	88,01	88,01			6,49
11.12.2020	24.00		135,50	120,07	15,43	88,17	48,07	40,10	13,89	13,89	14,36	87,75	87,75			6,49
12.12.2020	24.00		139,12	120,32	18,80	88,74	48,75	39,99	17,19	17,19	17,93	88,36	88,36			6,18
13.12.2020	24.00		138,26	119,37	18,89	88,26	48,49	39,77	17,34	17,34	17,93	88,36	88,36			6,18
14.12.2020	24.00		138,57	120,42	18,15	88,84	49,11	38,21	16,63	16,63	17,21	88,55	88,55			6,41
15.12.2020	24.00		136,99	120,45	16,54	86,72	48,51	38,21	15,47	15,47	15,97	85,86	85,86			6,04
16.12.2020	24.00		136,90	120,02	16,88	84,47	47,56	36,91	15,13	15,13	15,62	85,86	85,86			6,04
17.12.2020	24.00		139,48	121,62	17,86	82,40	47,23	35,17	16,57	16,57	17,07	81,75	81,75			5,75
18.12.2020	24.00		141,00	123,32	17,88	80,46	46,66	33,80	16,38	16,38	16,85	80,19	80,19			5,59
19.12.2020	24.00		143,14	123,44	19,70	79,14	46,44	32,70	18,41	18,41	18,87	78,52	78,52			5,60
20.12.2020	24.00		142,83	122,81	20,02	78,08	46,06	32,02	18,76	18,76	19,27	77,89	77,89			5,50
21.12.2020	24.00		140,88	122,37	18,51	77,28	45,42	31,86	17,20	17,20	17,66	77,02	77,02			5,33
22.12.2020	24.00		139,91	123,04	16,87	77,53	45,54	31,99	15,54	15,54	15,94	77,30	77,30			5,25
<b>Среднее</b>	<b>24,00</b>		<b>147,51</b>	<b>120,88</b>	<b>26,62</b>	<b>78,49</b>	<b>45,23</b>	<b>33,25</b>	<b>25,35</b>	<b>25,35</b>	<b>26,00</b>	<b>78,25</b>	<b>78,25</b>			<b>6,05</b>
<b>Итого</b>	<b>720,00</b>		<b>4425,17</b>	<b>3626,43</b>	<b>798,74</b>				<b>760,45</b>	<b>760,45</b>	<b>780,06</b>					<b>181,38</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vn, Т Общ., Гкал

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час Гкал  
 Объем теплоснабжения Упл., рассчитанный по среднему: 0 час куб.м  
 Период превышения 12: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,95 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 179,82 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 780,06 м.куб.  
 Объем потребленного теплоснабжения Уплс изл.: 780,06 м.куб.

