Абонент: ЖКС2 Невского Района

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2020

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 63 / СЦО

Договор: 9172.038.1

Телефон:

Узел учета: СЦО

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Строит.Адрес: Бабушкина 63

Код УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 63_СЦО_декабрь_Н

График:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207233

Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.2 | Gmax= 30 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.2 | Gmax= 30 | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до 03.12.2021

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,65

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.348 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.11.2020 - 23.12.2020

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.11.2020 | 24,00 | - | 175,72 | 175,72 | 0,00 | 69,68 | 46,87 | 22,81 | 7,00 | 5,00 | 4,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,01 |
| 24.11.2020 | 24,00 | - | 174,69 | 174,69 | 0,00 | 69,63 | 46,74 | 22,89 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,00 |
| 25.11.2020 | 24,00 | - | 172,95 | 172,95 | 0,00 | 69,49 | 46,28 | 23,21 | 7,00 | 5,00 | 4,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,02 |
| 26.11.2020 | 24,00 | - | 174,76 | 174,76 | 0,00 | 69,45 | 46,49 | 22,96 | 7,00 | 5,00 | 4,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,02 |
| 27.11.2020 | 24,00 | - | 174,16 | 174,16 | 0,00 | 70,59 | 47,03 | 23,56 | 7,00 | 5,00 | 4,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,11 |
| 28.11.2020 | 24,00 | - | 174,23 | 174,23 | 0,00 | 71,50 | 47,27 | 24,23 | 7,00 | 5,00 | 4,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,23 |
| 29.11.2020 | 24,00 | - | 173,15 | 173,15 | 0,00 | 71,59 | 47,03 | 24,56 | 7,00 | 5,00 | 4,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,26 |
| 30.11.2020 | 24,00 | - | 173,32 | 173,32 | 0,00 | 71,29 | 46,80 | 24,49 | 7,00 | 5,00 | 4,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,25 |
| 01.12.2020 | 24,00 | - | 174,77 | 174,77 | 0,00 | 72,84 | 47,50 | 25,34 | 7,00 | 5,00 | 4,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,43 |
| 02.12.2020 | 24,00 | - | 175,81 | 175,81 | 0,00 | 74,66 | 48,57 | 26,09 | 7,00 | 5,00 | 4,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,59 |
| 03.12.2020 | 24,00 | - | 174,44 | 174,44 | 0,00 | 73,85 | 47,76 | 26,09 | 7,00 | 5,00 | 4,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,55 |
| 04.12.2020 | 24,00 | - | 174,56 | 174,56 | 0,00 | 74,27 | 47,86 | 26,41 | 7,00 | 5,00 | 4,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,61 |
| 05.12.2020 | 24,00 | - | 175,95 | 175,95 | 0,00 | 74,11 | 47,94 | 26,17 | 7,00 | 5,00 | 4,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,61 |
| 06.12.2020 | 24,00 | - | 176,07 | 176,07 | 0,00 | 75,04 | 48,52 | 26,52 | 7,00 | 5,00 | 4,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,67 |
| 07.12.2020 | 24,00 | - | 174,82 | 174,82 | 0,00 | 78,61 | 49,72 | 28,89 | 7,00 | 5,00 | 5,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 5,06 |
| 08.12.2020 | 24,00 | - | 173,53 | 173,53 | 0,00 | 84,56 | 51,74 | 32,82 | 7,00 | 5,00 | 5,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 5,70 |
| 09.12.2020 | 24,00 | - | 173,87 | 173,87 | 0,00 | 87,55 | 52,99 | 34,56 | 7,00 | 5,00 | 6,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 6,02 |
| 10.12.2020 | 24,00 | - | 173,87 | 173,87 | 0,00 | 87,77 | 53,08 | 34,69 | 7,00 | 5,00 | 6,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 6,04 |
| 11.12.2020 | 24,00 | - | 174,71 | 174,71 | 0,00 | 87,62 | 53,12 | 34,50 | 7,00 | 5,00 | 6,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 6,04 |
| 12.12.2020 | 24,00 | - | 175,63 | 175,63 | 0,00 | 88,20 | 53,83 | 34,37 | 7,00 | 5,00 | 6,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 6,05 |
| 13.12.2020 | 24,00 | - | 174,17 | 174,17 | 0,00 | 87,67 | 53,30 | 34,37 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 6,00 |
| 14.12.2020 | 24,00 | - | 175,96 | 175,96 | 0,00 | 88,27 | 53,87 | 34,40 | 7,00 | 5,00 | 6,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 6,06 |
| 15.12.2020 | 24,00 | - | 176,23 | 176,23 | 0,00 | 86,28 | 53,47 | 32,81 | 7,00 | 5,00 | 5,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 5,79 |
| 16.12.2020 | 24,00 | - | 175,62 | 175,62 | 0,00 | 84,01 | 52,53 | 31,48 | 7,00 | 5,00 | 5,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 5,54 |
| 17.12.2020 | 24,00 | - | 178,09 | 178,09 | 0,00 | 82,01 | 52,12 | 29,89 | 7,00 | 5,00 | 5,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 5,33 |
| 18.12.2020 | 24,00 | - | 180,32 | 180,32 | 0,00 | 79,98 | 51,16 | 28,82 | 7,00 | 5,00 | 5,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 5,21 |
| 19.12.2020 | 24,00 | - | 180,87 | 180,87 | 0,00 | 78,75 | 50,92 | 27,83 | 7,00 | 5,00 | 5,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 5,04 |
| 20.12.2020 | 24,00 | - | 179,96 | 179,96 | 0,00 | 77,62 | 50,54 | 27,08 | 7,00 | 5,00 | 4,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,88 |
| 21.12.2020 | 24,00 | - | 178,75 | 178,75 | 0,00 | 76,85 | 49,92 | 26,93 | 7,00 | 5,00 | 4,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,82 |
| 22.12.2020 | 24,00 | - | 179,88 | 179,88 | 0,00 | 77,08 | 50,09 | 26,99 | 7,00 | 5,00 | 4,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,86 |
| Среднее | 24,00 | - | 175,70 | 175,70 | - | 78,03 | 49,84 | 28,19 | 7,00 | 5,00 | 4,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 4,96 |
| Итого | 720,00 | | 5270,86 | 5270,86 | 0,00 | | | | | | 148,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,77 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.12.2020 10:00:00 | 114527,06 | 114623,86 | - | - | - | - | 2988,07 | 7,72 | 25725,00 |
| | 22.12.2020 11:00:00 | 114534,49 | 114631,29 | - | - | - | - | 2988,28 | 7,72 | 25726,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °C = 0,00 Гкал;

**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **148,77** Гкал;

**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«___» _____ 20___