

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина Ул. д. 7, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация: Источники: котельная 1 Невская

Договор: 8793.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 23589

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206886
 Подлежащий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подлежащий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)

расходомер: PRAM-32-B1
 PRAM-32-B1
 PRAM-32-B1
 Gmin= 0,067
 Gmax= 30
 KTCrH
 KTCrH
 TCrH 30

2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021
 Термометробр.:
 KTCrH
 KTCrH
 TCrH 30
 Режим (схема):
 Преобр.давления:

График: 14771

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,1815 Овтн.= 0 Отгх.= 0 Qгвс.=M3*(t3-tнв)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 0,1815 Овтн.= 0 Отгх.= 0 Qгвс.ср.= 0,1304
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут.: Gот.= 57,3158 Gвтн.= 0 Gгх.= 0 Gгвс.ср.= 0,0593
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020 Gгвс.= 23,72 Гкал.ч=

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	М3	М4	ΔV (калина)	Улодит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.11.2020	24.00		82,19	72,18	10,01	69,02	45,27	23,75			10,88	11,10	11,10	11,10				68,33				2,41	
24.11.2020	24.00*		80,46	72,35	8,11	69,67	45,63	24,04			8,98	9,18	9,18	9,18				68,64				2,30	
25.11.2020	24.00		81,25	72,41	8,84	69,30	45,15	24,15			9,80	9,99	9,99	9,99				68,39				2,36	
26.11.2020	24.00		79,91	72,36	7,55	69,38	45,30	24,08			8,41	8,60	8,60	8,60				68,40				2,27	
27.11.2020	24.00		80,96	72,36	8,60	70,43	45,72	24,71			9,48	9,69	9,69	9,69				69,78				2,39	
28.11.2020	24.00		81,15	72,56	8,59	70,91	45,87	25,04			9,44	9,44	9,44	9,44				69,64				2,43	
29.11.2020	24.00		81,73	72,59	9,14	71,26	45,78	25,48			9,66	9,66	9,66	9,66				70,17				2,50	
30.11.2020	24.00*		81,14	72,56	8,58	70,47	45,45	25,02			9,34	9,34	9,34	9,34				70,19				2,42	
01.12.2020	24.00		81,31	72,57	8,68	74,00	47,04	26,96			9,80	9,80	9,80	9,80				71,75				2,56	
02.12.2020	24.00*		81,33	72,63	8,68	74,00	46,37	26,29			9,56	9,56	9,56	9,56				73,09				2,60	
03.12.2020	24.00		80,60	72,34	8,26	73,96	46,76	26,96			9,05	9,26	9,26	9,26				72,78				2,58	
04.12.2020	24.00*		81,28	72,80	8,55	73,74	46,77	26,97			10,14	10,34	10,34	10,34				73,32				2,71	
05.12.2020	24.00		82,13	72,80	9,33	74,45	47,33	27,12			10,14	10,14	10,14	10,14				73,92				2,71	
06.12.2020	24.00		82,46	72,85	9,61	74,82	47,64	27,18			10,34	10,34	10,34	10,34				78,26				2,90	
07.12.2020	24.00*		82,40	72,84	9,56	78,91	49,42	29,49			10,34	10,61	10,61	10,61				82,95				3,23	
08.12.2020	24.00		81,74	72,89	8,85	83,84	51,46	32,38			9,38	9,66	9,66	9,66				86,02				3,36	
09.12.2020	24.00		80,70	72,65	8,05	87,61	52,95	34,66			8,14	8,39	8,39	8,39				86,43				3,36	
10.12.2020	24.00*		81,88	72,69	9,19	87,75	52,66	35,09			9,41	9,41	9,41	9,41				86,20				3,31	
11.12.2020	24.00		81,47	72,84	9,63	87,64	52,64	35,00			9,12	9,12	9,12	9,12				85,75				3,29	
12.12.2020	24.00*		81,73	72,79	8,94	87,20	52,83	34,37			8,99	9,29	9,29	9,29				85,52				3,28	
13.12.2020	24.00		81,52	72,78	8,74	87,01	52,60	34,41			8,85	9,16	9,16	9,16				86,30				3,28	
14.12.2020	24.00		81,34	72,83	8,51	87,93	53,20	34,73			9,46	9,77	9,77	9,77				84,42				3,22	
15.12.2020	24.00		81,96	72,82	9,14	85,96	52,67	33,29			9,04	9,04	9,04	9,04				82,38				3,11	
16.12.2020	24.00*		82,15	72,69	9,46	83,73	51,85	31,88			9,73	9,73	9,73	9,73				78,57				2,89	
17.12.2020	24.00		81,39	72,78	8,61	80,90	50,81	30,09			10,84	11,12	11,12	11,12				76,76				2,87	
18.12.2020	24.00		81,80	72,76	9,04	79,44	49,88	29,56			10,21	10,47	10,47	10,47				75,43				2,75	
19.12.2020	24.00		82,83	72,76	10,07	78,23	49,65	28,87			10,45	10,73	10,73	10,73				76,06				2,74	
20.12.2020	24.00		82,13	72,78	9,35	77,18	49,31	27,71			10,03	10,30	10,30	10,30				76,00				2,75	
21.12.2020	24.00		82,33	72,90	9,43	76,38	48,67	27,71			9,58	9,83	9,83	9,83				76,57				2,79	
22.12.2020	24.00		81,87	72,74	9,13	77,37	49,25	28,12			9,83	9,83	9,83	9,83				83,73				3,23	
Среднее	24.00		81,58	72,65	8,92	77,70	48,88	28,84			287,35	287,35	287,35	287,35								83,73	
Итого	720.00		2447,34	2179,63	267,71																		

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 куб.м
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения 12: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 4,48 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 1,2 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 82,53 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл: 294,8 м.куб.

ГКУ «ТЭК СПб»
 Филiaal «Энергосервис»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации