

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"**
 Адрес: **Елизарова пр-кт. д. 21, лит. А**
 Обслуживающая организация: **Источники: котельная 1 Невская**

Договор: **8806.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УТЭ: **12030**

Установленные приборы: **Часовые и сточн. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **СПТ943 № 14860**
 Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Расходомер:
 PRЭМ-40-B1
 PRЭМ-40-B1
 PRЭМ-32-B1

Режим (схема):
 Преобр. давления:

ОП: СП-0; МП: СП-0;

График: **147/71**

Расчетные нагрузки, Гкал/час: $Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)$ зима: **0,4078** лето: $QГВС=M3*(t3-hxв)$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **0,4078** Овент. = **0** Остех.гв. = **0,01** Огвс. = **0,3356**
 Договорные расходы (ср. сут.), Тбрут.: **128,779** Гот. = **128,779** Стех.гв.ср = **0,01** Стех.гвср = **0,0987** Огвс.ср = **0,0987**
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020 **0** Стех.гв. = **4** Огвс. = **39,48** Огвс.м = **147,71**

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излив)	Уполит	T3	T4	P3
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.11.2020	24.00		138,85	120,59	18,26	69,27	42,17	27,10				141,91	121,62	20,29						4,54
24.11.2020	24.00		137,35	121,19	16,16	70,04	42,54	27,50				140,44	122,25	18,19						4,47
25.11.2020	24.00		138,76	120,80	17,96	69,63	42,11	27,52				141,85	121,83	20,02						4,58
26.11.2020	24.00		137,35	120,85	16,50	69,69	42,15	27,54				140,41	121,88	18,53						4,48
27.11.2020	24.00		137,39	120,70	16,69	70,55	42,53	28,02				140,53	121,75	18,78						4,57
28.11.2020	24.00		137,59	121,17	16,42	71,16	42,69	28,47				140,78	122,23	18,55						4,62
29.11.2020	24.00		139,06	121,25	16,81	71,66	42,65	29,01				141,31	122,31	19,00						4,73
30.11.2020	24.00		139,14	120,89	18,25	70,84	42,21	28,63				142,34	121,92	20,42						4,76
01.12.2020	24.00		138,89	120,89	18,00	72,75	42,81	29,94				142,24	121,95	20,29						4,93
02.12.2020	24.00		138,58	120,95	17,63	74,27	43,49	30,78				142,05	122,05	20,00						5,04
03.12.2020	24.00		138,64	120,00	18,64	74,34	43,14	31,20				142,12	121,08	21,04						5,14
04.12.2020	24.00		138,84	120,00	17,91	74,11	43,08	31,03				142,31	122,01	20,30						5,09
05.12.2020	24.00		139,15	121,17	16,98	74,77	43,40	31,37				141,66	122,26	19,40						5,08
06.12.2020	24.00		139,77	121,08	18,45	78,66	43,68	31,34				143,34	122,19	21,15						5,20
07.12.2020	24.00		139,67	121,22	18,45	78,66	43,68	31,34				143,34	122,38	21,19						5,20
08.12.2020	24.00		139,34	121,46	17,88	83,85	46,56	37,29				143,57	122,38	20,99						6,04
09.12.2020	24.00		138,16	121,91	16,25	88,04	48,19	39,85				142,90	123,26	19,64						6,30
10.12.2020	24.00		137,55	122,20	15,35	88,14	48,16	39,98				142,28	123,55	18,73						6,25
11.12.2020	24.00		137,62	122,22	15,40	88,16	48,45	39,71				142,34	123,59	18,75						6,22
12.12.2020	24.00		138,42	121,79	16,63	87,63	48,67	38,96				143,12	123,17	19,95						6,21
13.12.2020	24.00		139,40	121,09	18,31	87,57	48,41	39,16				144,13	122,45	21,68						6,36
14.12.2020	24.00		138,47	121,34	17,13	88,34	49,00	39,34				143,24	122,73	20,51						6,30
15.12.2020	24.00		138,61	121,58	17,03	86,54	48,73	37,81				143,21	122,96	20,25						6,08
16.12.2020	24.00		138,98	121,26	17,72	84,36	47,99	36,37				143,39	122,60	20,79						5,92
17.12.2020	24.00		137,56	121,80	15,76	81,68	47,16	34,52				141,67	123,10	18,57						5,50
18.12.2020	24.00		138,34	121,62	16,72	79,64	46,31	33,33				142,28	122,87	19,41						5,39
19.12.2020	24.00		137,12	121,91	15,21	79,08	46,37	32,71				140,98	123,16	17,82						5,20
20.12.2020	24.00		139,03	121,58	17,45	77,54	45,91	31,63				142,81	122,81	20,00						5,21
21.12.2020	24.00		139,63	121,34	18,29	76,55	45,24	31,31				143,34	122,53	20,81						5,23
22.12.2020	24.00		138,16	121,68	16,48	77,92	45,57	32,35				141,94	122,89	19,05						5,34
Среднее	24.00		138,45	121,28	17,17	78,06	45,14	32,92				142,27	122,47	19,80						5,23
Итого	720.00		4153,42	3638,46	514,96							4266,20	3674,10	594,10						160,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: **M1, T** **M2, T** **M3, T** **M4, T** **V3, куб.м** **V4, куб.м** **Vп, T** **Общ, Гкал**
 Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: **0** час **Гкал**
 Объем теплоснабителя Уплд, рассчитанный по среднему: **0** час **куб.м**
 Период превышения 12: **0** час
 Корректировка на температуру холодной воды: **4,48** °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **157,9** Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: **594,1** м.куб.
 Объем потребленного теплоснабителя Уплд изл: **594,1** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

