

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул, Д. 15  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9044.038.1  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление  
 Код УУТЭ: 24481

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207235  
 Вычислитель: Подходящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подходящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Расходомер: ПРЭМ-32-D  
 ПРЭМ-32-D  
 Гр/лн = 0,2  
 Гр/лн = 0,2  
 2-х трубная схема  
 Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Термопреобр.: КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н  
 Режим (схема):  
 Преобр.давления:

График: 14970

Зима: Q=М1\*(t1-тхв)-M2\*(t2-тхв) Qотт = 0,265 Qвс = М3\*(t3-тхв)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (сп.час), Гкал/час: Qстех = 0 Qвс = 0  
 Договорные расходы (сп.слг.), т/сут.: Сор = 80,5063 Сгент = 0 Стех = 0 Qстех.сп = 0 Qвс.сп = 0  
 лето: Qвс = М3\*(t3-тхв)  
 Стех.гв = 0 Qстех.гв = 0 Qвс.гв = 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020  
 Стех.гв = 0 Qстех.гв = 0 Qвс.гв = 0

Дата		Тп	НС	М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	Учет ГВС (ТВ-2)	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ.	
Дата		час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2020		24.00		152.55	152.55	0.00	69.98	49.91	20.07												
24.11.2020		24.00		152.17	152.17	0.00	69.94	49.81	20.13												
25.11.2020		24.00		150.48	150.48	0.00	69.79	49.46	20.33												
26.11.2020		24.00		151.95	151.95	0.00	69.74	49.62	20.12												
27.11.2020		24.00		151.50	151.50	0.00	70.87	50.06	20.81												
28.11.2020		24.00		150.98	150.98	0.00	71.81	50.32	21.49												
29.11.2020		24.00		149.84	149.84	0.00	71.92	50.19	21.73												
30.11.2020		24.00		150.50	150.50	0.00	71.63	50.02	21.61												
01.12.2020		24.00		151.70	151.70	0.00	73.15	50.77	22.38												
02.12.2020		24.00		152.39	152.39	0.00	75.01	51.83	23.18												
03.12.2020		24.00		151.32	151.32	0.00	74.21	51.10	23.11												
04.12.2020		24.00		151.42	151.42	0.00	74.64	51.32	23.32												
05.12.2020		24.00		152.07	152.07	0.00	74.49	51.42	23.07												
06.12.2020		24.00		152.02	152.02	0.00	75.41	52.02	23.39												
07.12.2020		24.00		151.13	151.13	0.00	79.00	53.28	25.72												
08.12.2020		24.00		149.93	149.93	0.00	85.01	56.04	28.97												
09.12.2020		24.00		149.97	149.97	0.00	88.08	57.65	30.43												
10.12.2020		24.00		150.19	150.19	0.00	88.29	50.95	37.34												
11.12.2020		24.00		150.63	150.63	0.00	88.11	50.41	37.70												
12.12.2020		24.00		150.74	150.74	0.00	88.71	58.53	30.18												
13.12.2020		24.00		149.73	149.73	0.00	88.20	57.95	30.25												
14.12.2020		24.00		150.74	150.74	0.00	88.78	58.62	30.16												
15.12.2020		24.00		150.81	150.81	0.00	86.78	58.02	28.76												
16.12.2020		24.00		150.27	150.27	0.00	84.51	56.89	27.62												
17.12.2020		24.00		152.12	152.12	0.00	82.47	56.33	26.14												
18.12.2020		24.00		154.24	154.24	0.00	80.39	55.30	25.09												
19.12.2020		24.00		154.47	154.47	0.00	79.19	54.85	24.34												
20.12.2020		24.00		153.69	153.69	0.00	78.03	54.36	23.67												
21.12.2020		24.00		153.53	153.53	0.00	77.27	53.66	23.61												
22.12.2020		24.00		154.74	154.74	0.00	77.49	53.93	23.56												
Итого		720.00		4547.82	4547.82	0.00	78.43	53.15	25.28												

Количество тепловой энергии Общ. рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.:

1,95 °С  
 115,08 Гкал  
 М.кУБ.  
 0 час  
 0 час  
 Гкал  
 М.кУБ.  
 0 Гкал

ГТУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «ЭнергосбыТ»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20 / Г.

Играб, №2  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации