

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул., д. 29, лит. А
 Обслуживающая организация: Источники: котельная 2 Невская

Договор: 9189.038.1
 Строит. адрес: Т. телефон:

Телефон:

Узел учета: 24488
 Отопление: 14970

Вычислитель: ВКГ-7 № 207263
 Подводящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: PRM-32-D
 PRM-32-D
 Схема подпиточных: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,395
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,395
 Договорные расходы (ср. сут.), ГВт: Gот = 120

Q=M1*(t1-hв)*M2*(t2-hв)
 Qот = 0,395
 Gот = 120


Qтеп.гв = 0
 Qтеп.гв.ср = 0
 Qтеп.гв.ср = 0
 Qтеп.гв.ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | Qобщ Гкал | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------|--------------|---------|---------|-----------------|----------|----------|-----------------|--------------|---------------|----------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | M1 T | M2 T | DM T | T1 °C | T2 °C | DT °C | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | M3 T | M4 T | DM T | V3 M3 | V4 M3 | dV (излв) M3 | | Уплотит M3 | T3 °C | T4 °C | P3 кг/см2 | P4 кг/см2 | | | | |
| 23.11.2020 | 24.00 | | 130.70 | 130.70 | 0.00 | 69.06 | 37.88 | 31.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.11.2020 | 24.00 | | 130.52 | 130.52 | 0.00 | 69.02 | 38.01 | 31.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.11.2020 | 24.00 | | 130.23 | 130.23 | 0.00 | 68.90 | 37.86 | 31.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.11.2020 | 24.00 | | 132.12 | 132.12 | 2.43 | 68.84 | 40.75 | 28.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.11.2020 | 24.00 | | 133.35 | 133.35 | 0.00 | 69.97 | 39.95 | 30.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.11.2020 | 24.00 | | 132.80 | 132.80 | 0.00 | 70.89 | 40.13 | 30.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.11.2020 | 24.00 | | 131.97 | 131.97 | 0.00 | 70.98 | 39.74 | 31.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.11.2020 | 24.00 | | 132.14 | 132.14 | 0.00 | 70.68 | 39.66 | 31.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.12.2020 | 24.00 | | 133.18 | 132.94 | 0.24 | 72.20 | 39.59 | 32.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.12.2020 | 24.00 | | 133.90 | 133.90 | 0.00 | 73.99 | 39.56 | 34.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.12.2020 | 24.00 | | 133.16 | 133.16 | 0.00 | 73.21 | 39.10 | 34.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.12.2020 | 24.00 | | 133.35 | 133.35 | 0.00 | 73.61 | 39.21 | 34.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.12.2020 | 24.00 | | 133.57 | 133.57 | 0.00 | 73.47 | 39.33 | 34.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.12.2020 | 24.00 | | 133.77 | 133.77 | 0.00 | 74.39 | 39.61 | 34.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.12.2020 | 24.00 | | 133.81 | 133.81 | 0.00 | 77.89 | 40.25 | 37.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.12.2020 | 24.00 | | 132.43 | 132.43 | 0.00 | 83.73 | 41.45 | 42.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.12.2020 | 24.00 | | 132.41 | 132.41 | 0.00 | 86.70 | 42.28 | 44.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.12.2020 | 24.00 | | 131.25 | 131.25 | 0.00 | 86.92 | 42.16 | 44.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 | 24.00 | | 131.70 | 131.70 | 0.00 | 86.75 | 42.24 | 44.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.12.2020 | 24.00 | | 132.91 | 132.91 | 0.00 | 87.31 | 43.09 | 44.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.12.2020 | 24.00 | | 131.59 | 131.59 | 0.00 | 86.82 | 42.57 | 44.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.12.2020 | 24.00 | | 137.35 | 137.35 | 0.00 | 87.10 | 43.67 | 43.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.12.2020 | 24.00 | | 142.63 | 142.63 | 0.00 | 84.82 | 44.50 | 40.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.12.2020 | 24.00 | | 141.81 | 141.81 | 0.00 | 82.67 | 43.95 | 38.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.12.2020 | 24.00 | | 143.41 | 143.41 | 0.00 | 80.73 | 43.54 | 37.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.12.2020 | 24.00 | | 145.06 | 145.06 | 0.00 | 78.79 | 43.14 | 35.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.12.2020 | 24.00 | | 145.28 | 145.28 | 0.00 | 77.61 | 43.03 | 34.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.12.2020 | 24.00 | | 144.47 | 144.47 | 0.00 | 76.47 | 42.56 | 33.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 | 24.00 | | 143.35 | 143.35 | 0.00 | 75.75 | 41.83 | 33.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.12.2020 | 24.00 | | 144.03 | 144.03 | 0.00 | 75.96 | 41.99 | 33.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 24.00 | | 135.61 | 135.52 | 0.09 | 77.17 | 41.09 | 36.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 720.00 | | 4068.25 | 4065.58 | 2.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T
 Qобщ, Гкал
 Тр.б, ч

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлн, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ, 146,98 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узвс изл, М.куб



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации