

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Карлаваевская ул, д. 25, корп. 3 ИТП2  
 Организация: Карлаваевская ЦТП: Карлаваевская Д.31к.2  
 Источник: ТЭЦ-22 Карлаваевская (ЦТП): Карлаваевская Д.31к.2  
 Установленные приборы: ВКГ-7 № 205763 Часовые и оргчн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: расходомер: Sml= 0.2  
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ 30  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ 30  
 Подающий ГВС (M3) КТСП-Н  
 Циркуляционный ГВС (M4) КТСП-Н  
 Подпиточный трубопровод (V1) лето: Qгвс=M3\*(h3-hгв) Qгвс.гв= 0  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hгв)-M2\*(h2-hгв) Qгвс.гв.ср= 0  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0.219 Qгвс.гв= 0  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 210.24 Qгвс.гв.ср= 0  
 Договорные расходы (ср. сгл.), т/сгл.: Qгвс.гв= 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020  
 Qгвс.гв= 0  
 Qгвс.гв.ср= 0  
 Qгвс.м= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Входпит	T3	T4	P3	P4		
23.11.2020	24.00		104.94	104.94	0.00	50.97	41.96	9.01													0.95		
24.11.2020	24.00		104.95	104.95	0.00	50.92	41.96	8.96													0.94		
25.11.2020	24.00		105.18	105.18	0.00	50.97	41.91	9.06													0.96		
26.11.2020	24.00		105.11	105.11	0.00	51.04	42.00	9.04													0.95		
27.11.2020	24.00		105.03	105.03	0.00	51.13	42.07	9.06													0.96		
28.11.2020	24.00		104.96	104.96	0.00	51.20	42.02	9.18													0.96		
29.11.2020	24.00		105.03	105.03	0.00	50.98	41.75	9.23													0.97		
30.11.2020	24.00		105.03	105.03	0.00	51.17	41.90	9.27													0.97		
01.12.2020	24.00		104.93	104.93	0.00	52.20	42.54	9.66													1.02		
02.12.2020	24.00		106.82	106.82	0.00	52.86	43.11	9.75													1.04		
03.12.2020	24.00		105.28	105.28	0.00	52.92	42.92	10.00													1.06		
04.12.2020	24.00		105.45	105.45	0.00	52.91	42.93	9.98													1.05		
05.12.2020	24.00		105.94	105.94	0.00	53.03	43.02	10.01													1.06		
06.12.2020	24.00		105.89	105.89	0.00	53.27	43.19	10.08													1.07		
07.12.2020	24.00		104.97	104.97	0.00	55.47	44.43	11.04													1.16		
08.12.2020	24.00		103.06	103.06	0.00	58.13	45.91	12.22													1.26		
09.12.2020	24.00		102.94	102.94	0.00	60.87	47.70	13.17													1.36		
10.12.2020	24.00		102.80	102.80	0.00	60.87	47.66	13.21													1.36		
11.12.2020	24.00	*	91.12	91.12	0.00	60.53	46.96	13.57													1.24		
12.12.2020	24.00		102.87	102.87	0.00	60.83	47.79	13.04													1.34		
13.12.2020	24.00		102.68	102.68	0.00	60.92	47.78	13.14													1.35		
14.12.2020	24.00		102.60	102.60	0.00	61.17	48.18	12.99													1.34		
15.12.2020	24.00		102.55	102.55	0.00	60.77	48.12	12.65													1.30		
16.12.2020	24.00		102.59	102.59	0.00	59.05	47.11	11.94													1.23		
17.12.2020	24.00		102.66	102.66	0.00	56.60	45.55	11.05													1.14		
18.12.2020	24.00		102.74	102.74	0.00	55.75	44.92	10.83													1.12		
19.12.2020	24.00		102.72	102.72	0.00	55.59	44.93	10.66													1.10		
20.12.2020	24.00		102.71	102.71	0.00	54.75	44.42	10.33													1.06		
21.12.2020	24.00		102.68	102.68	0.00	54.74	44.18	10.56													1.09		
22.12.2020	24.00		102.69	102.69	0.00	54.87	44.28	10.59													1.09		
Среднее	24.00		103.63	103.63	0.00	55.22	44.44	10.78													1.12		
Итого	720.00		3108.92	3108.92	0.00																33.50		

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Гкал Tгвс, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 куб.м  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: 2 °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 33.5 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: м.квб  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

ГКУ «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Сотрудник: [подпись]  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): [подпись]

Узел учета: 24443  
 Отопление: 95/70