

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Караваяевская ул, д. 41, корп. 2, лит. А ИТП  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ-22 Караваяевская (ИТП)  
 Источник: ТЭЦ-22 Караваяевская (ИТП)  
 Договор: 6653.038.1  
 Строит. адрес: 21.06.2022  
 Телефон: 58480  
 Узел учета: Код УУТЗ: 58480  
 Отопление: 58480

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах: Смлн= 0,478  
 Подводящий трубопровод (M1) ЭРСВ-440(П/Ф) Гмак= 119,6  
 Обратный трубопровод (M2) ЭРСВ-440(П/Ф) Взлет ТПС  
 Подводящий ГВС (M3) Взлет ТПС  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнх)-M2\*(t2-tнх) лето: Qгвс=M3\*(t3-tнх)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,384 Qвент= 0 Qстех= 0 Qгвс= 0  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот= 0,384 Qвент= 0 Qстех= 0 Qгвс= 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут: Gот= 368,64 Gвент= 0 Gстех= 0 Gгвс= 0

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020  
 Qгвс= 0 Qгвс. ср.= 0 Qгвс. м.= 0  
 Qстех= 0 Qстех. ср.= 0 Qстех. м.= 0  
 Qот= 0,384 Qот. ср.= 0 Qот. м.= 0  
 Gот= 368,64 Gот. ср.= 0 Gот. м.= 0  
 Gвент= 0 Gвент. ср.= 0 Gвент. м.= 0  
 Gстех= 0 Gстех. ср.= 0 Gстех. м.= 0

Дата	Тм час	НС	M1		M2		DM	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уплотит	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Qобщ Ккал			
			T	Т	T	Т																			T	T	T
23.11.2020	24.00		429,71	429,71	0,00	51,11	44,58	6,53	3,90	3,80																	
24.11.2020	24.00		429,87	429,86	0,01	51,06	44,51	6,55	3,90	3,80																	
25.11.2020	23.96		430,68	430,66	0,00	51,10	44,46	6,64	3,89	3,79																	
26.11.2020	24.00		432,43	432,38	0,05	51,18	44,55	6,63	3,90	3,80																	
27.11.2020	24.00		433,28	433,29	-0,01	51,26	44,61	6,65	3,90	3,80																	
28.11.2020	24.00		433,08	433,08	0,00	51,31	44,60	6,72	3,90	3,80																	
29.11.2020	24.00		433,25	433,25	0,00	51,10	44,36	6,75	3,90	3,80																	
30.11.2020	24.00		433,52	433,52	0,00	51,30	44,50	6,80	3,90	3,80																	
01.12.2020	24.00		433,05	433,03	0,02	52,33	45,22	7,11	3,90	3,80																	
02.12.2020	24.00		433,48	433,48	0,00	53,01	45,75	7,26	3,86	3,80																	
03.12.2020	24.00		434,23	434,25	-0,02	53,08	45,76	7,32	3,80	3,80																	
04.12.2020	24.00		433,87	433,86	0,01	53,09	45,76	7,32	3,80	3,80																	
05.12.2020	24.00		433,68	433,68	0,00	53,21	45,86	7,35	3,80	3,80																	
06.12.2020	24.00		433,64	433,65	-0,01	53,45	46,07	7,37	3,80	3,80																	
07.12.2020	24.00		430,21	430,23	-0,02	55,66	47,55	8,12	3,84	3,80																	
08.12.2020	24.00		425,08	425,08	0,00	58,34	49,33	9,01	3,90	3,80																	
09.12.2020	24.00		424,58	424,58	0,00	61,09	51,36	9,74	3,90	3,80																	
10.12.2020	23.98	*	424,06	424,08	-0,02	61,10	51,39	9,72	3,90	3,80																	
11.12.2020	22.45	*	361,54	361,87	-0,33	55,78	46,76	9,02	3,53	3,44																	
12.12.2020	24.00		423,62	423,61	0,01	61,05	51,51	9,55	3,90	3,80																	
13.12.2020	24.00		423,60	423,61	-0,01	61,15	51,56	9,59	3,90	3,80																	
14.12.2020	24.00		423,41	423,41	0,00	61,40	51,83	9,57	3,90	3,80																	
15.12.2020	24.00		423,78	423,79	-0,01	61,00	51,61	9,38	3,90	3,80																	
16.12.2020	24.00		423,98	423,99	-0,01	59,28	50,45	8,83	3,90	3,80																	
17.12.2020	24.00		424,21	424,20	0,01	56,81	48,70	8,11	3,90	3,80																	
18.12.2020	24.00		424,54	424,54	0,00	55,95	48,02	7,93	3,90	3,80																	
19.12.2020	24.00		424,71	424,71	0,00	54,94	47,94	7,85	3,90	3,80																	
20.12.2020	24.00		424,75	424,75	0,00	54,94	47,33	7,62	3,90	3,80																	
21.12.2020	24.00		424,52	424,52	0,00	54,94	47,32	7,62	3,90	3,80																	
22.12.2020	24.00		424,69	424,68	0,01	55,07	47,40	7,67	3,85	3,80																	
Среднее	23,95		427,26	427,27	-0,01	55,23	47,36	7,88	3,87	3,79																	
Итого	718,39		12789,10	12789,40	-0,32																						

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Ккал  
 Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 1,61 час  
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему: 1,61 час  
 Период расчета по договору: 1,61 час  
 Период превышения t2: 0,22 Ккал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 2 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Ккал  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 100,85 Ккал  
 Объем потребленного теплоснабителя Увс изл: м.куб.м

Филиал «Энергообъекты»  
 Абонентное управление  
 Отчет принят  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабляющей организации

Генеральный директор ООО «ТЭК СПб»  
 [Подпись]