

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Караваевская Ул. д. 41, корп. 3, лит. А ИТТ
 Обслуживающая организация: Караваевская Д.31(к.2)
 Источники: ТЭЦ-22 Караваевская (ЦТП), Караваевская Д.31(к.2)
 Договор: 6654.038.1
 Строит. адрес: Строит. адрес:
 Телефон: Телефон:
 Телефон: 58493
 Узел учета: Код УТЭ:
 Отопление: 58493
 График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Gmln=
 Вычислитель: ТСРВ-043 № 1807697 расходомер: РРСВ-440(П/Ф) Gmax=
 Податный трубопровод (М1) ЗРСВ-440(П/Ф) 70,75
 Обратный трубопровод (М2) ЗРСВ-440(П/Ф) 0,283
 Подающий ГВС (М3) 70,75
 Циркуляционный ГВС (М4) Валет ТТТС Валет ТТТС
 Подпиточный трубопровод (Vп) 2-х трубная схема
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,314 Qвнт.= 0 Qгвс.= 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,314 Qвнт.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Тб/сут.: Qот.= 301,44 Qвнт.= 0 Qгвс.гв.= 0

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020
 Qвнт.= 0 Qгвс.= 0
 Qот.= 301,44 Qвнт.= 0 Qгвс.= 0
 Qот.= 301,44 Qвнт.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Qот.= 301,44 Qвнт.= 0 Qгвс.гв.= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уплотит	T3	T4	P3	P4	Qобщ			
Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т		
23.11.2020	24,00	363,17	359,94	3,23	51,08	44,20	6,88	3,90	3,70																
24.11.2020	24,00	363,26	360,01	3,25	51,03	44,15	6,89	3,90	3,70																2,64
25.11.2020	24,00	363,94	360,70	3,24	51,07	44,12	6,95	3,89	3,70																2,64
26.11.2020	24,00	363,40	360,15	3,25	51,15	44,20	6,95	3,90	3,70																2,65
27.11.2020	24,00	362,91	359,70	3,21	51,22	44,25	6,98	3,90	3,70																2,65
28.11.2020	24,00	362,87	359,59	3,28	51,28	44,20	7,08	3,90	3,70																2,66
29.11.2020	24,00	362,95	359,74	3,21	51,07	43,98	7,10	3,90	3,70																2,66
30.11.2020	24,00	363,49	360,25	3,24	51,27	44,14	7,13	3,90	3,70																2,65
01.12.2020	24,00	362,92	359,70	3,22	52,30	44,86	7,44	3,90	3,70																2,67
02.12.2020	24,00	363,06	359,87	3,19	52,97	45,36	7,61	3,90	3,70																2,80
03.12.2020	24,00	363,75	360,53	3,22	53,04	45,32	7,72	3,90	3,70																2,88
04.12.2020	24,00	363,47	360,26	3,21	53,04	45,32	7,72	3,90	3,70																2,89
05.12.2020	24,00	363,29	360,02	3,27	53,16	45,42	7,74	3,90	3,70																2,88
06.12.2020	24,00	363,15	359,98	3,17	53,40	45,64	7,76	3,90	3,70																2,92
07.12.2020	24,00	360,31	357,15	3,16	55,60	47,06	8,54	3,90	3,70																3,20
08.12.2020	24,00	355,96	352,88	3,08	58,27	48,85	9,42	3,90	3,80																3,45
09.12.2020	24,00	355,60	352,49	3,11	61,02	50,83	10,19	3,90	3,80																3,82
10.12.2020	24,00	355,13	352,07	3,06	61,03	50,84	10,19	3,90	3,80																3,82
11.12.2020	20,48*	302,79	300,26	2,53	61,01	50,65	10,36	3,87	3,75																3,32
12.12.2020	24,00	354,54	351,47	3,02	60,98	50,91	10,07	3,90	3,78																3,73
13.12.2020	24,00	354,54	351,47	3,07	61,07	51,00	10,07	3,90	3,77																3,76
14.12.2020	24,00	354,35	351,32	3,03	61,32	51,29	10,03	3,90	3,70																3,68
15.12.2020	24,00	354,62	351,60	3,02	60,92	51,10	9,82	3,90	3,71																3,60
16.12.2020	24,00	354,88	351,80	3,08	59,21	49,96	9,25	3,90	3,70																3,45
17.12.2020	24,00	355,06	351,95	3,11	56,76	48,23	8,53	3,90	3,70																3,20
18.12.2020	24,00	355,34	352,24	3,10	55,90	47,55	8,35	3,90	3,70																3,12
19.12.2020	24,00	355,41	352,31	3,10	55,74	47,47	8,27	3,90	3,70																3,07
20.12.2020	24,00	355,41	352,33	3,08	54,90	46,92	7,98	3,90	3,70																2,93
21.12.2020	24,00	355,19	352,13	3,06	54,89	46,87	8,03	3,90	3,70																2,95
22.12.2020	24,00	355,09	352,30	3,10	55,02	46,91	8,11	3,90	3,70																3,07
Среднее	23,88	359,09	355,95	3,15	55,36	47,05	8,31	3,90	3,72																3,10
Итого	716,48	10720,10	10626,20	93,90																					92,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Тгвс, ч
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 3,52 час
 Объем теплоснабжения Vизл, рассчитанный по среднему: 3,52 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 2 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 93,12 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Vизл изл: М.куб.

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Генеральный директор
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис № 2 Невского района»
 Представитель теплоснабжающей организации