

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Кибальничья ул., д. 12, корп. 1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9099.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общии
 9856

Установленные приборы: Часовые и суток. архивы в файлах:
 Вычислитель: СТП943 № 6075
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до:

25.12.2021
 Термопреобр.:
 КТЛТР-05
 КТЛТР-05
 ТЛТ-15-2

Режим (схема):
 Преобр.давления:

График: 150/70

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут.:
 зима: Q=M1*(h1-hнх)-M2*(h2-hнх)
 QOT= 0.335
 GOT= 100.5

Qвент.= 0
 Qтех.= 0
 Qгвс=М3*(h3-hнх)
 Qтех.гвс= 0.07
 Qгвс.ср= 28 Гвс.м


Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020
 Qвент.= 0
 Qтех.= 0
 Qгвс=М3*(h3-hнх)
 Qтех.гвс= 0.07
 Qгвс.ср= 28 Гвс.м

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ	
час	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
23.11.2020	24.00	*	91.20	72.37	18.83	70.48	41.78	28.69	18.01	18.01	18.01	18.41	18.41	18.41	18.41	18.41	18.41	70.28					3.41
24.11.2020	24.00	*	92.17	72.46	19.71	70.25	41.78	28.47	19.00	19.00	19.00	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	70.02					3.44
25.11.2020	24.00	*	89.76	70.42	19.34	69.38	40.75	28.63	18.53	18.53	18.53	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	69.17					3.35
26.11.2020	24.00	*	91.54	71.72	19.82	70.70	41.58	29.12	19.06	19.06	19.06	19.49	19.49	19.49	19.49	19.49	19.49	70.48					3.50
27.11.2020	24.00	*	93.20	72.10	21.10	71.92	42.26	29.66	20.31	20.31	20.31	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	71.75					3.68
28.11.2020	23.00	*	86.27	68.39	17.88	73.44	42.99	30.45	17.03	17.03	17.03	17.45	17.45	17.45	17.45	17.45	17.45	73.29					3.40
30.11.2020	01.12.2020	*	42.29	31.45	10.84	75.40	43.02	32.37	10.50	10.50	10.50	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	75.39					1.81
02.12.2020	24.00	*	92.74	72.23	20.51	75.67	43.42	32.25	19.64	19.64	19.64	20.14	20.14	20.14	20.14	20.14	20.14	75.41					3.89
03.12.2020	24.00	*	90.82	71.22	19.60	75.21	42.88	32.32	18.68	18.68	18.68	19.17	19.17	19.17	19.17	19.17	19.17	75.03					3.78
04.12.2020	24.00	*	91.06	71.68	19.38	75.61	43.18	32.43	18.47	18.47	18.47	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97	75.36					3.79
05.12.2020	24.00	*	89.83	72.76	17.07	75.25	43.44	31.81	16.16	16.16	16.16	16.55	16.55	16.55	16.55	16.55	16.55	74.80					3.60
06.12.2020	24.00	*	93.89	72.06	21.83	75.41	43.38	32.03	20.97	20.97	20.97	21.53	21.53	21.53	21.53	21.53	21.53	75.16					3.97
07.12.2020	24.00	*	90.27	70.57	19.70	75.57	42.81	32.76	18.85	18.85	18.85	19.34	19.34	19.34	19.34	19.34	19.34	75.43					3.81
08.12.2020	24.00	*	91.35	71.37	19.98	75.57	45.14	37.66	17.33	17.33	17.33	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90	75.43					4.37
09.12.2020	24.00	*	90.89	72.58	18.31	86.92	47.19	39.73	16.99	16.99	16.99	17.54	17.54	17.54	17.54	17.54	17.54	86.49					4.45
10.12.2020	24.00	*	92.60	74.75	17.85	87.52	47.76	39.77	17.33	17.33	17.33	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90	87.17					4.55
11.12.2020	24.00	*	90.86	72.90	17.96	87.27	47.19	40.08	17.06	17.06	17.06	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	86.87					4.52
12.12.2020	24.00	*	92.39	73.78	18.61	87.98	48.29	39.69	17.64	17.64	17.64	18.21	18.21	18.21	18.21	18.21	18.21	87.56					4.59
13.12.2020	24.00	*	92.82	72.63	20.19	87.80	47.73	42.07	19.33	19.33	19.33	20.01	20.01	20.01	20.01	20.01	20.01	87.43					4.67
14.12.2020	24.00	*	57.78	54.74	3.04	69.84	47.67	22.17	21.21	21.21	21.21	21.62	21.62	21.62	21.62	21.62	21.62	69.10					3.10
15.12.2020	24.00	*	101.79	82.68	19.11	87.11	51.55	35.56	17.89	17.89	17.89	18.51	18.51	18.51	18.51	18.51	18.51	86.87					4.60
16.12.2020	24.00	*	101.67	82.74	18.93	84.44	50.86	33.58	17.80	17.80	17.80	18.35	18.35	18.35	18.35	18.35	18.35	84.17					4.23
17.12.2020	24.00	*	101.26	80.52	19.35	82.11	49.83	32.27	18.18	18.18	18.18	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	81.96					4.38
18.12.2020	24.00	*	98.78	80.52	18.26	80.70	48.90	31.80	17.18	17.18	17.18	17.68	17.68	17.68	17.68	17.68	17.68	80.57					4.04
19.12.2020	24.00	*	62.63	56.84	5.79	65.94	45.28	20.66	19.88	19.88	19.88	20.23	20.23	20.23	20.23	20.23	20.23	63.81					3.04
20.12.2020	24.00	*	68.61	52.42	16.19	65.59	47.17	9.43	23.84	23.84	23.84	24.33	24.33	24.33	24.33	24.33	24.33	60.37					3.04
21.12.2020	24.00	*	99.57	81.82	17.75	78.26	47.86	30.39	17.19	17.19	17.19	17.66	17.66	17.66	17.66	17.66	17.66	78.12					3.86
22.12.2020	24.00	*	100.30	81.12	19.18	78.63	48.09	30.54	18.81	18.81	18.81	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	78.45					3.98
Среднее	23.50		90.40	72.30	18.10	77.05	45.49	31.59	18.77	18.77	18.77	19.27	19.27	19.27	19.27	19.27	19.27	76.89					3.87
Итого	658.00		2478.34	1982.23	496.11				514.56	514.56	514.56	528.31	528.31	528.31	528.31	528.31	528.31						106.21

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т
 Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Указ., рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения П:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
 Объем потребленного теплоснабжения Vгвс указ.

2.03 °C
 62 час
 9.92 Гкал
 49.6 куб.м
 1.17 Гкал



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации