Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП1**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9243.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **1826**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ941.11 № 36490**
Приборы УУТЭ поверены до: **26.04.2023**
график: **150/70**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,2	30	КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,2	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,9054**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**271,62**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2020	24,00	*	179,16	180,04	-0,88	72,11	52,14	19,97														3,60
24.11.2020	24,00	*	178,77	179,65	-0,88	71,93	52,08	19,85														3,57
25.11.2020	24,00	*	173,64	174,45	-0,81	71,14	50,93	20,21														3,49
26.11.2020	24,00	*	176,70	177,74	-1,04	72,45	52,01	20,44														3,57
27.11.2020	24,00	*	177,77	178,92	-1,15	73,71	52,78	20,93														3,67
28.11.2020	24,00	*	178,99	179,90	-0,91	75,27	53,67	21,61														3,84
29.11.2020	24,00	*	175,81	176,70	-0,89	75,32	53,15	22,17														3,84
30.11.2020	24,00	*	175,77	176,47	-0,70	75,09	52,89	22,20														3,84
01.12.2020	24,00	*	177,49	178,31	-0,82	76,09	53,58	22,50														3,96
02.12.2020	24,00	*	177,73	178,49	-0,76	77,59	54,72	22,87														4,01
03.12.2020	24,00	*	175,06	175,82	-0,76	77,15	53,87	23,28														4,05
04.12.2020	24,00	*	176,08	176,75	-0,67	77,54	54,11	23,43														4,09
05.12.2020	24,00	*	178,55	179,30	-0,75	77,11	54,40	22,71														4,08
06.12.2020	24,00	*	178,57	179,29	-0,72	77,25	54,54	22,72														4,04
07.12.2020	24,00	*	173,05	173,73	-0,68	77,54	53,86	23,68														4,11
08.12.2020	24,00	*	175,05	175,61	-0,56	85,10	57,72	27,38														4,80
09.12.2020	24,00	*	177,84	178,31	-0,47	89,29	60,27	29,03														5,12
10.12.2020	24,00	*	182,89	183,41	-0,52	89,88	60,83	29,05														5,30
11.12.2020	24,00	*	177,95	178,30	-0,35	89,69	60,10	29,59														5,26
12.12.2020	24,00	*	180,09	180,43	-0,34	90,34	60,98	29,36														5,27
13.12.2020	24,00	*	177,72	177,96	-0,24	90,20	60,58	29,62														5,28
14.12.2020	24,00	*	181,43	181,72	-0,29	90,47	61,49	28,98														5,27
15.12.2020	24,00	*	181,02	181,43	-0,41	89,47	61,49	27,98														5,05
16.12.2020	24,00	*	179,39	179,81	-0,42	86,64	59,96	26,68														4,77
17.12.2020	24,00	*	180,11	180,60	-0,49	84,19	58,94	25,25														4,55
18.12.2020	24,00	*	178,89	179,37	-0,48	82,78	57,80	24,98														4,45
19.12.2020	23,00	*	104,39	104,69	-0,30	52,08	36,48	15,61														2,49
20.12.2020	24,00	*	108,99	109,33	-0,34	47,76	32,27	15,49														2,69
21.12.2020	24,00	*	178,83	179,03	-0,20	80,28	55,85	24,43														4,33
22.12.2020	24,00	*	178,22	178,56	-0,34	80,61	56,20	24,41														4,32
Среднее	23,97		173,44	174,05	-0,61	78,54	54,66	23,88														4,23
Итого	**719,00**		**5195,95**	**5214,12**	**-18,17**																	**126,71**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1** час **0,18** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **1** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,03** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **126,89** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная организация № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/