Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП3**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9243.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **1826**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: **06.06.2023**
Режим (схема):

			Gmin=	Gmax=		
Вычислитель:	**СПТ941.11 № 36498**	расходомер:			Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,2	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,2	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,9054**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**271,62**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2020	24,00		117,82	112,32	5,50	70,53	40,39	30,14														3,78
24.11.2020	24,00		117,76	112,28	5,48	70,33	40,37	29,96														3,75
25.11.2020	24,00		114,45	109,02	5,43	69,54	39,59	29,95														3,65
26.11.2020	24,00		116,30	110,84	5,46	70,77	40,13	30,64														3,79
27.11.2020	24,00		116,99	111,47	5,52	71,78	40,58	31,20														3,88
28.11.2020	24,00		117,89	112,33	5,56	73,51	41,29	32,22														4,03
29.11.2020	24,00		115,88	110,40	5,48	73,55	40,88	32,67														4,01
30.11.2020	24,00		115,70	110,20	5,50	73,29	40,68	32,61														4,00
01.12.2020	24,00		116,71	111,19	5,52	74,16	41,05	33,11														4,10
02.12.2020	24,00		116,81	111,29	5,52	75,78	41,61	34,17														4,23
03.12.2020	24,00		115,03	109,55	5,48	75,22	40,96	34,26														4,17
04.12.2020	24,00	*	115,75	110,25	5,50	75,67	41,14	34,53														4,23
05.12.2020	24,00		117,32	111,77	5,55	75,27	41,19	34,08														4,23
06.12.2020	24,00		117,48	111,93	5,55	75,48	41,39	34,09														4,24
07.12.2020	24,00	*	113,78	108,31	5,47	75,29	40,53	34,76														4,18
08.12.2020	24,00		115,04	109,48	5,56	82,46	42,66	39,80														4,82
09.12.2020																						
10.12.2020																						
11.12.2020																						
12.12.2020																						
13.12.2020																						
14.12.2020																						
15.12.2020		*																				
16.12.2020		*																				
17.12.2020		*																				
18.12.2020																						2,73
19.12.2020	24,00	*	74,74	71,86	2,88	77,44	42,63	34,81														2,34
20.12.2020	24,00	*	69,19	67,01	2,18	71,73	39,19	32,54														
21.12.2020		*																				
22.12.2020																						3,90
Среднее	24,00		111,37	106,19	5,17	73,99	40,90	33,09														**70,16**
Итого	**432,00**		**2004,64**	**1911,50**	**93,14**																	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **288** час **46,8** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **288** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,03** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **116,96** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 2

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/