

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь 6-й, д. 16, лит. Е
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос"

Договор: 10025.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23770

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205829
 Вычислитель: ПРЭМ-32-В1
 Подходящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подходящий ГВС (М3) ТСП-Н
 Циркуляционный ГВС (М4) ТСП-Н
 Подпиточный трубопровод (Vп) Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 25.12.2021
 Термодобор.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

График: 150/70

Целевые и факт. архивы в файлах:
 Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qот.= 0,23 Qвент.= 0 Qгвс.= 0
 Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Qгвс.ср.= 0,041 Qгвс.ср.= 16,4
 Qот.= 0,23 Qвент.= 0 Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0,041 Qгвс.ср.= 16,4

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020
 Qот.= 0,23 Qвент.= 0 Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0,041 Qгвс.ср.= 16,4

лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Qгвс.ср.= 0,0902 Qгвс.ср.= 0,041 Qгвс.ср.= 16,4
 Qгвс.ср.= 0,041 Qгвс.ср.= 16,4

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (злив)	Уплнит	T3	T4	P3	P4	Общ
23.11.2020	24.00		90.18	79.54	10.64	71.93	46.53	25.40				92.29	80.26	12.03								2.79
24.11.2020	24.00		89.73	79.43	10.30	71.75	46.48	25.27				91.85	80.18	11.67								2.77
25.11.2020	24.00		88.41	77.15	11.26	70.94	45.09	25.85				90.47	77.87	12.60								2.78
26.11.2020	24.00		88.82	78.53	10.29	72.25	46.21	26.03				90.94	79.25	11.69								2.79
27.11.2020	24.00		90.18	79.00	11.18	73.57	46.70	26.87				92.39	79.81	12.58								2.93
28.11.2020	24.00		90.98	79.48	11.50	75.03	47.30	27.73				93.29	80.32	12.97								3.07
29.11.2020	24.00		91.27	78.06	13.21	75.07	46.63	28.43				93.64	78.84	14.80								3.23
30.11.2020	24.00		88.72	78.17	10.55	74.85	46.51	28.33				90.95	78.89	12.06								3.01
01.12.2020	24.00		89.14	78.85	10.29	75.92	47.24	28.68				91.46	79.67	11.79								3.07
02.12.2020	24.00		88.52	78.83	9.69	77.35	48.10	29.25				90.89	78.55	12.41								3.05
03.12.2020	24.00		88.59	77.76	10.83	76.95	47.47	29.48				90.96	78.55	12.41								3.13
04.12.2020	24.00		89.64	78.16	11.48	77.30	47.63	29.67				92.06	79.01	13.05								3.11
05.12.2020	24.00		89.87	79.13	10.74	76.92	47.96	28.95				92.24	80.09	12.15								3.22
06.12.2020	24.00		92.04	79.06	12.98	77.05	48.37	28.68				94.52	80.02	14.50								3.26
07.12.2020	24.00		87.88	76.81	11.07	77.44	47.39	30.05				90.27	77.66	12.61								3.17
08.12.2020	24.00		88.31	77.67	10.64	84.95	50.36	34.59				91.15	78.63	12.52								3.57
09.12.2020	24.00		88.86	79.04	9.82	89.03	52.39	36.64				91.97	80.01	11.96								3.78
10.12.2020	24.00		90.95	81.23	9.72	89.60	53.10	36.50				94.16	82.28	11.88								3.83
11.12.2020	24.00		88.40	78.98	9.42	89.45	52.48	36.97				91.52	79.96	11.56								3.76
12.12.2020	24.00		90.35	79.94	10.41	90.08	53.73	36.35				93.59	81.01	12.58								3.86
13.12.2020	24.00		89.84	79.05	10.79	89.95	53.25	36.70				93.05	80.05	13.00								3.86
14.12.2020	24.00		90.38	80.62	9.76	90.21	54.13	36.08				93.63	81.82	11.81								3.80
15.12.2020	24.00		89.07	80.22	8.85	89.18	54.02	35.15				92.18	81.40	10.78								3.55
16.12.2020	24.00		90.58	79.60	10.19	86.39	52.96	33.43				92.76	80.63	12.13								3.63
17.12.2020	24.00		89.90	79.42	10.48	82.56	51.70	32.18				92.61	80.38	12.23								3.49
18.12.2020	24.00		89.90	79.42	10.48	82.56	51.70	32.18				92.61	80.38	12.23								3.35
19.12.2020	17.00		52.87	46.86	6.01	75.91	49.14	26.78				54.37	47.41	6.96								1.88
20.12.2020	16.00		57.84	48.58	9.26	75.67	47.30	28.37				59.40	49.12	10.28								2.26
21.12.2020	24.00		89.65	79.26	10.39	80.11	49.67	30.44				92.24	80.22	12.02								3.24
22.12.2020	24.00		89.03	79.27	9.76	80.42	50.03	30.39				91.60	80.23	11.37								3.19
Среднее	23.50		89.18	78.54	10.64	80.06	49.37	30.69				91.77	79.45	12.33								3.28
Итого	705.00		2619.79	2307.18	312.61							2693.84	2333.76	362.08								96.43

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору: 15 час
 Период превышения 12: 1,11 Гкал
 7,65 куб.м
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,03 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,64 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ, 96,9 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Уплс изл, 369,73 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «ЭнергосбыТ»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплонаблюдающей организации

Официальный сайт: www.tespspb.ru