Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 3**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9242.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **12017**
график: **150/70**

Режим (схема): **ОП: СП-0;**
Преобр.давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Вычислитель:	**СПТ941.11 № 36949**				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,309** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **92,7** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2020	24,00	*	160,49	158,06	2,43	70,44	47,34	23,10														3,84
24.11.2020	24,00	*	159,76	157,57	2,19	70,26	47,25	23,01														3,84
25.11.2020	24,00	*	154,98	153,08	1,90	69,45	46,19	23,27														3,72
26.11.2020	24,00	*	157,65	155,62	2,03	70,70	46,95	23,75														3,84
27.11.2020	24,00	*	158,56	156,61	1,95	71,73	47,65	24,08														3,94
28.11.2020	24,00	*	159,51	157,64	1,87	73,41	48,59	24,82														4,08
29.11.2020	24,00	*	156,81	154,84	1,97	73,43	48,00	25,44														4,08
30.11.2020	24,00	*	156,39	154,43	1,96	73,20	47,77	25,43														4,08
01.12.2020	24,00	*	157,69	155,62	2,07	74,10	48,19	25,91														4,20
02.12.2020	24,00	*	157,99	155,78	2,21	75,67	49,06	26,61														4,35
03.12.2020	24,00	*	155,61	153,45	2,16	75,13	48,28	26,85														4,29
04.12.2020	24,00	*	156,64	154,48	2,16	75,56	48,56	27,00														4,33
05.12.2020	24,00	*	158,66	156,54	2,12	75,18	48,71	26,47														4,32
06.12.2020	24,00	*	158,65	156,60	2,05	75,38	48,91	26,48														4,32
07.12.2020	24,00	*	153,69	151,79	1,90	75,26	47,94	27,32														4,29
08.12.2020	24,00	*	155,06	153,10	1,96	82,40	51,01	31,40														4,99
09.12.2020	24,00	*	156,88	154,80	2,08	86,77	53,15	33,62														5,36
10.12.2020	24,00	*	161,11	159,03	2,08	87,43	54,08	33,35														5,49
11.12.2020	24,00	*	156,05	154,12	1,93	87,18	53,30	33,88														5,39
12.12.2020	24,00	*	158,03	156,10	1,93	87,95	54,38	33,56														5,46
13.12.2020	24,00	*	155,97	154,06	1,91	87,74	53,93	33,81														5,34
14.12.2020	24,00	*	159,06	157,29	1,77	88,06	54,64	33,43														5,47
15.12.2020	24,00	*	158,52	156,96	1,56	87,29	54,73	32,56														5,24
16.12.2020	24,00	*	156,72	155,59	1,13	84,59	53,66	30,93														4,93
17.12.2020	24,00	*	157,52	156,26	1,26	82,30	52,64	29,66														4,72
18.12.2020	24,00	*	156,01	155,13	0,88	80,75	51,62	29,13														4,56
19.12.2020	22,00	*	93,92	93,46	0,46	56,39	36,31	20,07														2,68
20.12.2020	24,00	*	93,47	90,88	2,59	44,38	27,61	16,77														2,71
21.12.2020	24,00	*	156,34	152,28	4,06	78,09	49,67	28,42														4,63
22.12.2020	24,00	*	155,67	152,07	3,60	78,52	50,24	28,27														4,57
Среднее	23,93		153,54	151,53	2,01	76,62	49,01	27,61														4,45
Итого	**718,00**		**4593,41**	**4533,24**	**60,17**																	**133,06**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **2** час **0,38** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **2** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,03** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **133,44** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/