

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"**
 Адрес: **Невазоровой ул., д. 4, лит. А**
 Обслуживающая организация: **Зубковская ул., 3**
 Источник: **Зубковская ул., 3**

Договор: **8976.038.1**
 Строит. адрес: _____
 Телефон: _____

Телефон: _____

Узел учета: _____
 Код УУТЗ: _____

Отопление **23776**

Установленные приборы: _____
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 208410**
 Подводящий трубопровод (М1) _____
 Обогревательный трубопровод (М2) _____
 Подводящий ГВС (М3) _____
 Циркуляционный ГВС (М4) _____
 Подпиточный трубопровод (Мп) _____

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УУТЗ поверены до: **05.10.2021**
 Смах= _____
 КТСЛ-Н _____
 КТСЛ-Н _____

Режим (схема): _____
 Преобр. давления: _____

График: **95/70**

Расчетный алгоритм: _____
 Расчетные нагрузки, Гкал/час: _____
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: _____
 Договорные расходы (ср. сут.), Тб/сут.: _____

зима: _____
 лето: _____

Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Qот.= **0,245**
 Qтеп.= **0**
 Qгвс.= **0**
 Qгвс.ср.= **0**
 Qгвс.м.= **0**

Q=M3*(t3-tхв)
 Qтеп.= **0**
 Qгвс.= **0**
 Qгвс.ср.= **0**
 Qгвс.м.= **0**

Qтеп.= **0**
 Qгвс.= **0**
 Qгвс.ср.= **0**
 Qгвс.м.= **0**

Qтеп.= **0**
 Qгвс.= **0**
 Qгвс.ср.= **0**
 Qгвс.м.= **0**

Qтеп.= **0**
 Qгвс.= **0**
 Qгвс.ср.= **0**
 Qгвс.м.= **0**

Qтеп.= **0**
 Qгвс.= **0**
 Qгвс.ср.= **0**
 Qгвс.м.= **0**

Среднее: **24,00**
 Итого: **720,00**

Среднее: **24,00**
 Итого: **8458,03**

Среднее: **24,00**
 Итого: **8458,10**

Среднее: **24,00**
 Итого: **8458,10**

Среднее: **24,00**
 Итого: **8458,10**

Среднее: **24,00**
 Итого: **8458,10**

Среднее: **24,00**
 Итого: **8458,10**

Среднее: **24,00**
 Итого: **8458,10**

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	М3	М4	ΔV (излив)	Уплит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ			
23.11.2020	24.00	*	234,49	234,00	0,49	48,42	42,76	5,66																	
24.11.2020	24.00		317,72	317,72	0,00	49,43	43,84	5,59																	
25.11.2020	24.00	*	282,55	282,55	0,00	48,71	42,94	5,77																	
26.11.2020	24.00		319,84	319,84	0,00	49,16	43,46	5,70																	
27.11.2020	24.00	*	238,89	238,89	0,00	48,33	42,58	5,75																	
28.11.2020	24.00		314,28	314,28	0,00	50,38	44,53	5,85																	
29.11.2020	24.00		318,30	318,30	0,00	50,42	44,42	6,00																	
30.11.2020	24.00		319,96	319,96	0,00	50,75	44,72	6,03																	
01.12.2020	24.00		315,67	315,67	0,00	51,42	45,08	6,34																	
02.12.2020	24.00		304,75	304,75	0,00	51,98	45,18	6,80																	
03.12.2020	24.00	*	316,23	316,23	0,00	52,32	45,63	6,69																	
04.12.2020	24.00	*	161,54	162,50	-0,96	51,39	44,02	7,37																	
05.12.2020	24.00		296,28	296,28	0,00	50,99	44,07	6,92																	
06.12.2020	24.00		285,39	285,39	0,00	52,23	45,20	7,03																	
07.12.2020	24.00		294,46	294,46	0,00	54,73	47,02	7,71																	
08.12.2020	24.00		290,72	290,72	0,00	57,66	49,03	8,63																	
09.12.2020	24.00		279,44	279,44	0,00	60,16	50,62	9,54																	
10.12.2020	24.00		271,59	271,59	0,00	59,65	49,98	9,67																	
11.12.2020	24.00		271,23	271,23	0,00	59,92	50,14	9,78																	
12.12.2020	24.00		271,21	271,21	0,00	59,65	50,11	9,54																	
13.12.2020	24.00		271,48	271,48	0,00	60,32	50,59	9,73																	
14.12.2020	24.00		300,04	300,04	0,00	59,86	51,10	8,76																	
15.12.2020	24.00		270,33	270,33	0,00	58,46	49,30	9,16																	
16.12.2020	24.00		271,12	271,12	0,00	57,11	48,39	8,72																	
17.12.2020	24.00		271,74	271,74	0,00	56,06	47,72	8,34																	
18.12.2020	24.00		271,79	271,79	0,00	54,77	46,71	8,06																	
19.12.2020	24.00		271,73	271,73	0,00	54,06	46,25	7,81																	
20.12.2020	24.00		272,35	272,35	0,00	52,85	45,40	7,45																	
21.12.2020	24.00		272,59	272,59	0,00	52,88	45,38	7,50																	
22.12.2020	24.00		270,32	270,32	0,00	52,78	45,27	7,51																	
Среднее	24,00		281,93	281,94	0,00	53,89	46,38	7,51																	
Итого	720,00		8458,03	8458,10	-0,07																				

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоснабителя Уплд, рассчитанный по среднему: _____
 Период превышения 12: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **5,08 °С**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): _____
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: **63,48 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабителя Уплд изл: **м.куб.**

Генеральный директор: _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____
 Представитель теплоснабляющей организации: _____

Генеральный директор: _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____
 Представитель теплоснабляющей организации: _____

