

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Ново-Александровская ул, д. 21, лит. В
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9910.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЗ:

Общий
 24495

График: 150/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 208250
 Вычислитель: ПДАющий трубопровод (M1)
 Подводящий трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,319
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qфакт.ср= 0,1914
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот.= 96,7
 Gвент.= 0
 Qтеп.= 0
 Qгвс.ср= 0,087
 Gтеп.гвс.= 0
 Gгвс.ср= 34,8


Часовые и сумм. архивы в файлах:
 Расходомер: PRЭМ-40-B1
 PRЭМ
 PRЭМ
 PRЭМ
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термомреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н
 Qтеп.= 0
 Qгвс.ср= 0,087
 Gтеп.гвс.= 0
 Gгвс.ср= 34,8

Режим (схема):
 Пробр.давления:
 Qтеп.гвс.= 0
 Qгвс.ср= 0,087
 Gтеп.гвс.= 0
 Gгвс.ср= 34,8

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020
 Qтеп.= 0
 Qгвс.ср= 0,087
 Gтеп.гвс.= 0
 Gгвс.ср= 34,8

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1 T	M2 T	dM T	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 T	M4 T	dM T	V3 M3	V4 M3	dV (казив) M3	Улодлит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Qобщ Ккал
23.11.2020	24.00		170,69	152,18	18,51	71,13	48,82	22,32	174,63	153,86	20,77	174,63	153,86	20,77	20,77	20,77	0,1914					4,71
24.11.2020	24.00		169,78	150,99	18,79	70,95	48,55	22,40	173,66	152,71	20,95	173,66	152,71	20,95	20,95	20,95	0,087					4,74
25.11.2020	24.00		164,66	144,48	20,18	70,17	47,39	22,78	168,40	146,04	22,36	168,40	146,04	22,36	22,36	22,36						4,73
26.11.2020	24.00		167,87	149,25	18,62	71,43	48,60	22,82	171,81	150,92	20,89	171,81	150,92	20,89	20,89	20,89						4,75
27.11.2020	24.00		168,17	150,76	17,41	72,79	49,31	23,48	172,24	152,51	19,73	172,24	152,51	19,73	19,73	19,73						4,81
28.11.2020	24.00		170,13	150,77	19,36	74,17	49,78	24,39	174,40	152,55	21,85	174,40	152,55	21,85	21,85	21,85						5,13
29.11.2020	24.00		166,14	145,44	20,70	74,19	48,92	25,26	170,29	147,14	23,15	170,29	147,14	23,15	23,15	23,15						5,21
30.11.2020	24.00		165,84	147,19	18,65	73,98	49,19	24,79	169,94	148,88	21,06	169,94	148,88	21,06	21,06	21,06						5,03
01.12.2020	24.00		168,61	148,32	20,29	75,08	50,02	25,06	172,93	150,08	22,85	172,93	150,08	22,85	22,85	22,85						5,26
02.12.2020	24.00		168,50	150,31	18,19	76,40	50,87	25,53	172,88	152,18	20,70	172,88	152,18	20,70	20,70	20,70						5,23
03.12.2020	24.00		165,49	140,47	25,02	76,01	50,00	26,01	169,82	142,16	27,66	169,82	142,16	27,66	27,66	27,66						5,58
04.12.2020	24.00		165,53	148,89	16,64	76,35	50,64	25,71	174,13	152,27	21,86	174,13	152,27	21,86	21,86	21,86						5,10
05.12.2020	24.00		169,70	150,43	19,27	76,02	50,81	25,22	174,88	150,27	24,61	174,88	150,27	24,61	24,61	24,61						5,27
06.12.2020	24.00		170,40	148,44	21,96	76,15	50,80	25,35	167,38	145,77	21,61	167,38	145,77	21,61	21,61	21,61						5,42
07.12.2020	24.00		163,05	144,06	18,99	76,59	49,94	26,65	170,17	149,10	21,07	170,17	149,10	21,07	21,07	21,07						5,31
08.12.2020	24.00		164,99	147,09	17,90	83,92	53,47	30,45	174,97	153,25	21,72	174,97	153,25	21,72	21,72	21,72						5,99
09.12.2020	24.00		169,20	151,00	18,20	87,84	55,97	31,87	176,46	155,38	21,08	176,46	155,38	21,08	21,08	21,08						6,44
10.12.2020	24.00		170,59	153,05	17,54	88,45	56,66	31,79	164,50	142,67	21,83	164,50	142,67	21,83	21,83	21,83						6,25
11.12.2020	24.00		159,03	140,62	18,41	88,23	55,33	32,90	176,57	159,57	23,16	176,57	159,57	23,16	23,16	23,16						6,19
12.12.2020	24.00		155,75	137,26	18,49	88,79	55,88	32,91	161,13	139,27	21,86	161,13	139,27	21,86	21,86	21,86						6,28
13.12.2020	24.00		154,21	134,47	19,74	88,65	55,16	33,49	159,57	136,41	23,16	159,57	136,41	23,16	23,16	23,16						6,09
14.12.2020	24.00		155,70	139,01	16,69	88,91	55,90	33,01	161,12	141,05	20,07	161,12	141,05	20,07	20,07	20,07						5,99
15.12.2020	24.00		155,92	138,89	17,03	87,87	55,71	32,16	160,34	139,02	21,32	160,34	139,02	21,32	21,32	21,32						5,79
16.12.2020	24.00		155,36	137,09	18,27	85,14	54,27	29,33	160,68	139,72	20,96	160,68	139,72	20,96	20,96	20,96						5,56
17.12.2020	24.00		155,92	137,86	18,06	82,74	53,42	29,33	158,44	138,47	19,97	158,44	138,47	19,97	19,97	19,97						5,36
18.12.2020	24.00		153,85	136,72	17,13	81,45	52,43	29,02	158,44	138,47	19,97	158,44	138,47	19,97	19,97	19,97						5,56
19.12.2020	23.00		89,60	79,12	10,48	50,91	32,84	18,07	92,07	80,11	11,96	92,07	80,11	11,96	11,96	11,96						3,01
20.12.2020	24.00		95,59	73,49	22,10	47,75	39,62	8,13	98,13	74,87	23,26	98,13	74,87	23,26	23,26	23,26						2,65
21.12.2020	24.00		157,60	137,25	20,35	79,04	55,33	23,71	162,03	139,20	22,83	162,03	139,20	22,83	22,83	22,83						4,86
22.12.2020	24.00		169,85	146,58	23,27	79,43	53,19	26,24	174,65	148,55	26,10	174,65	148,55	26,10	26,10	26,10						5,67
Среднее	23,97		159,48	140,58	18,90	77,35	50,96	26,39	163,98	142,40	21,59	163,98	142,40	21,59	21,59	21,59						5,30
Итого	719,00		477,72	421,48	56,24				4912,71	4286,00	646,71	4912,71	4286,00	646,71	646,71	646,71						158,81

Показаны счетчики на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 1 час
 Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему: 1 час
 Период расчета по договору: 0,23 Ккал
 Период превышения I2: 0,92 куб.м
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,03 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,15 Ккал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 157,89 Ккал
 Объем потребленного теплоносителя Указ изл: 647,63 м.куб.



Представитель теплоснабжающей организации
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 15.12.2020