

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **8256 038.1** Телефон: _____
 Адрес: **Обуховская Оборонны пр-кт, д. 15, лит. А ИТП** Строит. адрес: _____
 Обслуживающая организация: _____ Телефон: _____
 Источник: **котельная по адресу Качалова Ул., Д.4** Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Узел учета: _____
 Отопление: **28334**
 График: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах: _____
 Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1600229** расходомер: _____
 Подающий трубопровод (М1) ЭРСБ-440ПВ-40 _____
 Обратный трубопровод (М2) ЭРСБ-440ПВ-40 _____
 Подающий ГВС (М3) _____
 Циркуляционный ГВС (М4) _____
 Подпиточный трубопровод (П) _____
 Расчетные алгоритмы: _____
 зима: $Q=M1*(h1-hнх)-M2*(h2-hнх)$ $Q_{вент.} = 0$ $Q_{тех.гв.ср} = 0$ $Q_{гв.ср} = 0$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: $Q_{от.} = 0.209$ $Q_{тех.гв.ср} = 0$ $Q_{гв.ср} = 0$
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: $G_{от.} = 200.64$ $G_{вент.} = 0$ $G_{тех.гв.ср} = 0$ $G_{гв.ср} = 0$

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Учет отопления (ТВ-1) $G_{тех.гв.ср} = 0$ $G_{гв.ср} = 0$
 Учет ГВС (ТВ-2) $Q_{гв.ср} = 0$ $Q_{гв.ср} = 0$

Дата	Ти	НС	M1		M2		DM		T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	Учет ГВС (ТВ-2)	T3	T4	P3	P4	Общ. Гкал	
			T	T	T	T	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	°C	кг/см2	кг/см2	T	T	T	М3	М3	dv (м3/миг)	Улопит	°C	°C		кг/см2
23.11.2020	24.00	*	150.10	150.57	-0.47	48.28	40.54	40.13	7.74	0.00	2.30	0.00	2.32											1.20	
24.11.2020	24.00	*	146.83	147.44	-0.61	47.91	40.13	40.93	7.78	0.00	2.30	0.00	2.32											1.20	
25.11.2020	24.00	*	145.58	146.10	-0.52	49.22	40.93	41.87	8.29	0.00	2.30	0.00	2.30											1.16	
26.11.2020	24.00	*	147.14	147.84	-0.70	50.37	41.87	41.80	8.44	1.34	2.30	1.34	2.30											1.20	
27.11.2020	24.00	*	145.59	146.21	-0.62	50.32	41.80	41.80	8.52	3.34	2.30	3.34	2.30											1.20	
28.11.2020	23.00	*	124.85	124.84	0.01	48.85	40.43	40.43	8.42	3.47	2.60	3.47	2.60											1.20	
29.11.2020	24.00		120.39	120.11	0.28	48.30	38.88	38.88	9.42	3.80	3.10	3.80	3.10											1.20	
30.11.2020	24.00		123.28	123.25	0.03	48.29	39.05	39.05	9.25	3.80	3.07	3.80	3.07											1.20	
01.12.2020	24.00		126.57	126.59	-0.02	48.29	39.20	39.20	9.09	3.80	3.07	3.80	3.07											1.20	
02.12.2020	24.00		126.08	126.13	-0.05	48.29	39.15	39.15	9.14	3.80	3.02	3.80	3.02											1.20	
03.12.2020	24.00		124.70	124.69	0.01	48.30	38.97	38.97	9.33	3.80	3.06	3.80	3.06											1.20	
04.12.2020	24.00		125.69	125.66	0.03	48.29	38.90	38.90	9.39	3.78	3.07	3.78	3.07											1.20	
05.12.2020	24.00		126.43	126.48	-0.05	48.30	39.04	39.04	9.26	3.80	3.04	3.80	3.04											1.20	
06.12.2020	24.00		125.73	125.81	-0.08	48.28	39.02	39.02	9.26	3.80	3.08	3.80	3.08											1.20	
07.12.2020	24.00		127.35	127.32	0.03	48.30	38.97	38.97	9.33	3.75	2.96	3.75	2.96											1.20	
08.12.2020	24.00		125.25	125.35	-0.10	50.95	40.21	40.21	10.74	3.81	3.03	3.81	3.03											1.20	
09.12.2020	24.00		123.33	123.88	-0.55	61.13	46.30	46.30	14.83	3.80	3.05	3.80	3.05											1.30	
10.12.2020	24.00		127.18	128.17	-0.99	65.91	49.88	49.88	16.03	3.73	2.92	3.73	2.92											1.75	
11.12.2020	24.00		126.86	127.88	-1.02	65.72	49.72	49.72	16.00	3.70	2.90	3.70	2.90											1.96	
12.12.2020	24.00		126.46	127.62	-1.16	65.96	50.11	50.11	15.85	3.71	2.90	3.71	2.90											1.96	
13.12.2020	24.00	*	97.10	96.98	0.12	59.94	46.63	46.63	13.31	3.40	2.80	3.40	2.80											1.92	
14.12.2020	24.00	*	121.87	122.55	-0.68	66.06	49.58	49.58	16.49	3.79	3.05	3.79	3.05											1.59	
15.12.2020	24.00	*	129.98	130.39	-0.41	62.40	48.45	48.45	13.95	3.68	2.84	3.68	2.84											1.92	
16.12.2020	24.00		132.54	132.83	-0.29	59.19	46.69	46.69	12.50	3.70	2.86	3.70	2.86											1.77	
17.12.2020	24.00		132.30	132.45	-0.15	57.32	45.59	45.59	11.73	3.67	2.83	3.67	2.83											1.68	
18.12.2020	24.00	*	128.00	127.71	0.29	57.57	45.89	45.89	11.67	3.75	2.84	3.75	2.84											1.52	
19.12.2020	24.00	*	137.72	137.57	0.15	57.14	45.94	45.94	11.20	3.40	2.70	3.40	2.70											1.61	
20.12.2020	24.00	*	103.81	102.64	1.17	49.32	41.25	41.25	8.07	3.72	2.85	3.72	2.85											1.56	
21.12.2020	24.00	*	134.56	134.69	-0.13	58.06	46.21	46.21	11.85	3.72	2.85	3.72	2.85											1.57	
22.12.2020	24.00	*	131.04	131.15	-0.11	58.43	46.15	46.15	12.28	3.67	2.82	3.67	2.82											1.57	
Среднее	23.97		128.99	129.21	-0.22	54.15	43.18	43.18	10.97	3.25	2.82	3.25	2.82											1.43	
Итого	719.00		3864.31	3870.90	-6.59																				42.75

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоснабжения Узлп, рассчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения IZ: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **1.8 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **42.81 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабжения Узлп: **М куб.м**

Генеральный директор: _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____
 Представитель теплоснабжающей организации: _____

Филиал «ЭнергосбыТ»
 Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20