

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 33, лит. А  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.33а

Договор: 8695.038.1  
 Строит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 28644

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 219426  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

График: 95/70

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=М1\*(t1-tnвх)-М2\*(t2-tnвх)  
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот.= 0,487  
 Договорные расходы (гр.час), т/сут.: Qот.гр.= 467,52

зима: Qот.= 0,487  
 Qот.гр.= 467,52

лето: Qот.гр.= 0

Qот.гр.= 0

Qот.гр.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020  
 Qот.гр.= 0  
 Qот.гр.= 0  
 Qот.гр.= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал					
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.11.2020	24.00		420,25	420,25	0,00	52,84	45,52	7,32														3,09
24.11.2020	24.00		419,09	419,09	0,00	52,85	45,50	7,35														3,09
25.11.2020	24.00		416,11	416,11	0,00	52,79	45,36	7,43														3,10
26.11.2020	24.00		415,15	415,15	0,00	52,79	45,41	7,38														3,10
27.11.2020	24.00		411,54	411,54	0,00	53,42	45,72	7,70														3,08
28.11.2020	24.00		410,62	410,62	0,00	53,86	45,96	7,89														3,18
29.11.2020	24.00		411,62	411,62	0,00	53,85	45,93	7,92														3,25
30.11.2020	24.00		413,18	413,18	0,00	53,82	45,94	7,88														3,27
01.12.2020	24.00		416,23	416,23	0,00	54,92	46,76	8,16														3,26
02.12.2020	24.00		422,42	422,42	0,00	55,84	47,56	8,28														3,40
03.12.2020	24.00		427,41	427,41	0,00	55,81	47,58	8,23														3,51
04.12.2020	24.00		419,50	419,50	0,00	55,81	47,43	8,38														3,53
05.12.2020	24.00		437,83	437,83	0,00	55,79	47,77	8,02														3,52
06.12.2020	24.00		437,03	437,03	0,00	55,94	47,92	8,02														3,52
07.12.2020	24.00		432,01	432,01	0,00	56,10	49,29	8,81														3,82
08.12.2020	24.00		427,61	427,61	0,00	61,12	51,31	9,81														4,21
09.12.2020	24.00		437,03	437,03	0,00	62,78	52,76	10,02														4,39
10.12.2020	24.00		431,54	431,54	0,00	62,78	52,61	10,17														4,40
11.12.2020	24.00		428,62	428,62	0,00	62,78	52,54	10,24														4,40
12.12.2020	24.00		429,48	429,48	0,00	62,79	52,66	10,13														4,36
13.12.2020	24.00		431,71	431,71	0,00	62,78	52,72	10,06														4,32
14.12.2020	24.00		433,83	433,83	0,00	62,76	52,78	9,97														4,34
15.12.2020	24.00		438,99	438,99	0,00	62,14	52,50	9,64														4,24
16.12.2020	24.00		434,77	434,77	0,00	60,51	51,30	9,21														4,01
17.12.2020	24.00		438,58	438,58	0,00	59,16	50,39	8,77														3,86
18.12.2020	24.00		438,39	438,39	0,00	58,73	50,01	8,72														3,84
19.12.2020	24.00		438,18	438,18	0,00	57,57	49,24	8,33														3,66
20.12.2020	24.00		438,72	438,72	0,00	56,74	48,67	8,07														3,55
21.12.2020	24.00		433,58	433,58	0,00	56,75	48,57	8,18														3,55
22.12.2020	24.00	*	405,90	405,90	0,00	56,76	48,53	8,23														3,35
Среднее	24.00		426,56	426,56	0,00	57,49	48,87	8,61														3,69
Итого	720,00		12796,90	12796,90	0,00																	110,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 М1, т: М2, т: М3, т: М4, т: V3, куб.м: V4, куб.м: Vп, т: Qобщ, Гкал: Тпав, °С:  
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабителя Уплт, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,8 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 110,64 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабителя Уплт изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью  
 «Жилкомсервис-2»  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации