

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Декабрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 35, лит. А**
 Обслуживающая организация: **Котельная по адресу Обуховской Обороны пр., д.33а**
 Источник: **Котельная по адресу Обуховской Обороны пр., д.33а**
 Установленные приборы: **ВКТ-7 № 205817** Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: **Расходомер:**
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: **зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот = 0,318**
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Qот = 305,28**

Договор: **8696.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения:
 Приборы УТЗ поверены до: **27.11.2021**
 Gmin= **0,48**
 Gmax= **72**
 Термопреобр.: **КТСЛ-Н**
КТСЛ-Н
 2-х трубная схема

Телефон:
 Режим (схема):
 Преобр.давления:
 Узел учета:
 Код УТЗ:
 Отопление
28900
 График: **95170**

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ	
			Т	М1	М2	DM	Т1	Т2	DT	Р1	Р2	М3	М4	DM						У3
23.11.2020	24.00		654,66	654,66	0,00	53,05	49,99	3,06												
24.11.2020	24.00		650,85	650,85	0,00	53,06	49,98	3,08												
25.11.2020	22.00*		598,28	598,28	0,00	53,00	49,93	3,07												
26.11.2020	24.00		653,12	653,12	0,00	53,01	49,97	3,04												
27.11.2020	24.00		654,04	654,04	0,00	53,64	50,45	3,19												
28.11.2020	24.00		655,10	655,10	0,00	54,07	50,74	3,33												
29.11.2020	24.00		655,76	655,76	0,00	54,06	50,66	3,40												
30.11.2020	24.00		655,67	655,67	0,00	54,03	50,69	3,34												
01.12.2020	24.00		651,68	651,68	0,00	55,16	51,88	3,28												
02.12.2020	24.00		649,40	649,40	0,00	56,05	52,47	3,58												
03.12.2020	24.00		652,84	652,84	0,00	56,02	52,42	3,60												
04.12.2020	24.00		640,62	640,62	0,00	56,04	52,35	3,69												
05.12.2020	24.00		656,22	656,22	0,00	56,01	52,45	3,56												
06.12.2020	24.00		665,18	665,18	0,00	56,16	52,64	3,52												
07.12.2020	24.00		650,02	650,02	0,00	56,16	52,64	3,52												
08.12.2020	24.00		648,06	648,06	0,00	61,41	57,03	4,38												
09.12.2020	24.00		645,04	645,04	0,00	63,02	58,48	4,54												
10.12.2020	24.00		650,17	650,17	0,00	63,02	58,46	4,56												
11.12.2020	24.00		652,60	652,60	0,00	63,02	58,45	4,57												
12.12.2020	24.00		650,54	650,54	0,00	63,02	58,56	4,47												
13.12.2020	21.00*		579,27	579,27	0,00	63,01	58,57	4,44												
14.12.2020	24.00		655,28	655,28	0,00	63,00	58,55	4,45												
15.12.2020	24.00		658,74	658,74	0,00	62,36	58,07	4,29												
16.12.2020	24.00		659,94	659,94	0,00	60,70	56,69	4,01												
17.12.2020	24.00		660,10	660,10	0,00	59,38	55,56	3,82												
18.12.2020	24.00		665,10	665,10	0,00	58,95	55,17	3,78												
19.12.2020	24.00		662,32	662,32	0,00	57,76	54,21	3,55												
20.12.2020	21.00*		581,23	581,23	0,00	56,94	53,52	3,42												
21.12.2020	24.00		664,92	664,92	0,00	56,97	53,46	3,51												
22.12.2020	24.00		667,78	667,78	0,00	57,71	53,97	3,74												
Среднее	23,73		655,43	655,43	0,00	57,71	53,97	3,74												
Итого	712,00		19444,50	19444,50	0,00															
Показаня счетчиков на момент снятия данных:																				
Дата, время		M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч										

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уплз, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Увлз изл.

1,8 °С
 8 час
 0,83 Гкал
 8 час
 0 куб.м
 0 Гкал

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации