

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ольминского ул. д. 12, лит. А ИТП2**

Договор: **8985.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 24309

График: **147/71**

Источники: **котельная 1 Невская**

Установленные приборы:

Счетчики:

2-х-трубная схема

Режим (схема):

Преобр. давления:

Вычислитель: **ВКТ-7 № 206402**

Расходомер:

Gmln=

Gmax=

Термопреобр.:

Преобр. давления:

Подающий трубопровод (М1)

ПРЭМ

0,2

30

КТСП-Н

КТСП-Н

Обратный трубопровод (М2)

ПРЭМ

0,2

30

КТСП-Н

КТСП-Н

Подающий ГВС (М3)

ПРЭМ

0,2

30

КТСП-Н

КТСП-Н

Циркуляционный трубопровод (М4)

ПРЭМ

0,2

30

КТСП-Н

КТСП-Н

Подпиточный трубопровод (Уп)

ПРЭМ

0,2

30

КТСП-Н

КТСП-Н

Расчетный алгоритм:

зима:

Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

лето:

Qгвс=M3*(t3-tхв)

Договорные нагрузки (ср. час):

Qот=

Qгвс.гв=

Договорные расходы (ср.сут.):

Qот.ср=

Qгвс.ср=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

108,316

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Общ |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|----|----|-----------------|----|----|---------|---------|----|----|---------|---------|------|-------|
| | | | M1 | M2 | ΔM | T1 | T2 | ΔT | P1 | P2 | M3 | M4 | ΔM | V3 | V4 | ΔV | Уплит | T3 | T4 | P3 | P4 | | |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кВт/см2 | кВт/см2 | т | т | т | т | т | кВт/см2 | кВт/см2 | °C | °C | кВт/см2 | кВт/см2 | Гкал | |
| 23.11.2020 | 24.00 | | 91,22 | 91,22 | 0,00 | 69,68 | 43,94 | 26,74 | | | | | | | | | | | | | | | 2,39 |
| 24.11.2020 | 24.00 | | 89,98 | 90,76 | -0,78 | 70,38 | 44,18 | 26,20 | | | | | | | | | | | | | | | 2,40 |
| 25.11.2020 | 24.00 | | 89,94 | 90,41 | -0,47 | 69,99 | 43,75 | 26,24 | | | | | | | | | | | | | | | 2,40 |
| 26.11.2020 | 24.00 | | 90,18 | 90,18 | 0,00 | 70,05 | 43,89 | 26,16 | | | | | | | | | | | | | | | 2,39 |
| 27.11.2020 | 24.00 | | 89,66 | 90,27 | -0,61 | 71,07 | 44,29 | 26,78 | | | | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| 28.11.2020 | 24.00 | | 90,24 | 90,24 | 0,00 | 71,60 | 44,42 | 27,17 | | | | | | | | | | | | | | | 2,42 |
| 29.11.2020 | 24.00 | | 90,55 | 90,55 | 0,00 | 71,98 | 44,40 | 27,58 | | | | | | | | | | | | | | | 2,40 |
| 30.11.2020 | 24.00 | | 90,70 | 90,70 | 0,00 | 71,15 | 43,93 | 27,22 | | | | | | | | | | | | | | | 2,39 |
| 01.12.2020 | 24.00 | | 91,21 | 91,21 | 0,00 | 73,35 | 44,77 | 28,58 | | | | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 02.12.2020 | 24.00 | | 91,16 | 91,16 | 0,00 | 74,72 | 45,58 | 29,14 | | | | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 03.12.2020 | 24.00 | | 90,96 | 90,96 | 0,00 | 74,69 | 45,27 | 29,42 | | | | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 04.12.2020 | 24.00 | | 91,70 | 91,70 | 0,00 | 74,49 | 45,21 | 29,28 | | | | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| 05.12.2020 | 24.00 | | 91,81 | 91,81 | 0,00 | 75,19 | 45,63 | 29,56 | | | | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 06.12.2020 | 24.00 | | 91,82 | 91,82 | 0,00 | 75,53 | 45,96 | 29,58 | | | | | | | | | | | | | | | 3,02 |
| 07.12.2020 | 24.00 | | 92,20 | 92,20 | 0,00 | 79,56 | 47,41 | 32,15 | | | | | | | | | | | | | | | 3,28 |
| 08.12.2020 | 24.00 | | 92,93 | 92,93 | 0,00 | 84,59 | 49,39 | 35,20 | | | | | | | | | | | | | | | 3,53 |
| 09.12.2020 | 24.00 | | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 88,57 | 51,19 | 37,38 | | | | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| 10.12.2020 | 24.00 | | 93,87 | 93,87 | 0,00 | 88,63 | 51,18 | 37,46 | | | | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| 11.12.2020 | 24.00 | | 94,02 | 94,02 | 0,00 | 88,59 | 51,22 | 37,37 | | | | | | | | | | | | | | | 3,46 |
| 12.12.2020 | 24.00 | | 94,46 | 94,46 | 0,00 | 88,13 | 51,37 | 36,76 | | | | | | | | | | | | | | | 3,45 |
| 13.12.2020 | 24.00 | | 94,45 | 94,45 | 0,00 | 87,93 | 51,31 | 36,62 | | | | | | | | | | | | | | | 3,48 |
| 14.12.2020 | 24.00 | | 94,40 | 94,40 | 0,00 | 88,88 | 51,90 | 36,98 | | | | | | | | | | | | | | | 3,39 |
| 15.12.2020 | 24.00 | | 94,55 | 94,55 | 0,00 | 86,93 | 51,36 | 35,57 | | | | | | | | | | | | | | | 3,22 |
| 16.12.2020 | 24.00 | | 94,51 | 94,51 | 0,00 | 84,66 | 50,66 | 34,00 | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 17.12.2020 | 24.00 | | 94,76 | 94,76 | 0,00 | 81,82 | 49,61 | 32,21 | | | | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| 18.12.2020 | 24.00 | | 94,28 | 94,28 | 0,00 | 80,22 | 48,73 | 31,49 | | | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 19.12.2020 | 24.00 | | 94,14 | 94,14 | 0,00 | 79,17 | 48,43 | 30,74 | | | | | | | | | | | | | | | 2,87 |
| 20.12.2020 | 24.00 | | 94,03 | 94,03 | 0,00 | 77,99 | 48,02 | 29,97 | | | | | | | | | | | | | | | 2,82 |
| 21.12.2020 | 24.00 | | 93,54 | 93,54 | 0,00 | 77,14 | 47,31 | 29,82 | | | | | | | | | | | | | | | 2,86 |
| 22.12.2020 | 24.00 | | 94,05 | 94,05 | 0,00 | 78,23 | 48,00 | 30,23 | | | | | | | | | | | | | | | 2,88 |
| Среднее | 24,00 | | 92,51 | 92,57 | -0,06 | 78,50 | 47,41 | 31,09 | | | | | | | | | | | | | | | 2,88 |
| Итого | 720,00 | | 2775,32 | 2777,18 | -1,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86,42 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Уп, т | Общ, Гкал | Таб. ч/инд. |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: **0 час**
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: **0 час**
 Период превышения I2: **4,48 °C**
 Период превышения II2: **0 Гкал**
 Корректировка на температуру холодной воды: **0 Гкал**
 Корректировка по приборам учета (с учетом корректировок): **86,42 Гкал**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **86,42 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: **м.куб.**
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.: **м.куб.**

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Представитель теплоснабжающей организации: