

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олимпийского ул., д. 14, лит. А ИТТ
 Обслуживающая организация: котельная 1 Невская

Договор: 8986.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Отопление 28164

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Установленные приборы: ТСРВ-026М № 1314566
 Вычислитель: ЭРСВ-440(ПФ)
 Подающий трубопровод (М1) ЭРСВ-440(ПФ)
 Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440(ПФ)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)

Гли= 0,139
 0,139

2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 08.06.2022
 Термопреобр.: Вэлт ТПС
 Вэлт ТПС

Режим (схема): Преобр.давления: СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60

График: 14771

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hв)-M2*(t2-hв)

лето: Qгвс=M3*(t3-hв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут.:

Qот = 0,2153
 Qгвс = 0

Qтех = 0

Qгвс = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал		
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv(излив)	Уплит	T3	T4	P3		P4	
23.11.2020	24.00		87.89	85.06	2.83	68.42	40.55	27.87	6.20	3.30													2.57
24.11.2020	24.00		87.62	84.60	3.02	68.98	40.82	28.16	6.20	3.30													2.59
25.11.2020	24.00		87.58	84.81	2.77	68.53	40.37	28.16	6.20	3.30													2.58
26.11.2020	23.98*		84.63	81.71	2.92	68.46	40.52	27.94	6.00	3.20													2.54
27.11.2020	24.00		87.55	84.95	2.60	69.75	40.71	29.04	6.20	3.30													2.65
28.11.2020	24.00		87.85	85.13	2.72	70.24	40.68	29.56	6.20	3.30													2.71
29.11.2020	24.00		87.95	85.17	2.78	70.50	40.45	30.05	6.20	3.30													2.76
30.11.2020	24.00		87.84	85.02	2.82	69.78	40.14	29.64	6.20	3.30													2.72
01.12.2020	24.00		87.80	84.96	2.84	72.01	40.93	31.08	6.20	3.30													2.85
02.12.2020	24.00		87.87	85.03	2.84	73.20	41.44	31.76	6.20	3.30													2.91
03.12.2020	24.00		87.35	84.47	2.88	73.24	41.10	32.14	6.20	3.30													2.93
04.12.2020	24.00		87.79	84.90	2.89	73.05	40.98	32.07	6.20	3.30													2.94
05.12.2020	24.00		88.04	85.16	2.88	73.73	41.46	32.27	6.20	3.30													2.96
06.12.2020	24.00		88.23	85.39	2.84	74.15	41.82	32.33	6.20	3.30													2.97
07.12.2020	24.00		88.35	85.46	2.89	78.24	42.90	35.34	6.30	3.30													3.25
08.12.2020	24.00		88.43	85.47	2.96	83.10	44.18	38.92	6.30	3.30													3.58
09.12.2020	24.00		88.53	85.57	2.96	86.61	45.45	41.16	6.30	3.30													3.78
10.12.2020	24.00		88.40	85.44	2.96	86.77	45.37	41.40	6.30	3.30													3.80
11.12.2020	24.00		88.39	85.41	2.98	86.59	45.40	41.19	6.30	3.30													3.78
12.12.2020	24.00		88.46	85.53	2.93	86.27	45.70	40.57	6.30	3.30													3.73
13.12.2020	24.00		88.50	85.55	2.95	86.01	45.57	40.44	6.30	3.30													3.72
14.12.2020	24.00		88.66	85.69	2.97	86.95	46.27	40.68	6.30	3.30													3.75
15.12.2020	24.00		88.65	85.68	2.97	84.87	45.90	38.97	6.30	3.30													3.60
16.12.2020	24.00		88.60	85.63	2.97	82.74	45.29	37.45	6.30	3.30													3.46
17.12.2020	24.00		88.68	85.71	2.97	79.86	44.59	35.27	6.20	3.30													3.26
18.12.2020	24.00		88.23	85.31	2.92	78.67	43.71	34.96	6.20	3.30													3.21
19.12.2020	24.00		88.20	85.28	2.92	77.26	43.53	33.73	6.20	3.30													3.11
20.12.2020	24.00		88.37	85.50	2.87	76.34	43.32	33.02	6.20	3.30													3.05
21.12.2020	24.00		87.81	84.93	2.88	75.78	42.77	33.01	6.20	3.30													3.02
22.12.2020	24.00		88.25	85.37	2.88	76.49	43.17	33.32	6.20	3.30													3.07
Среднее	24.00		88.02	85.13	2.89	76.89	42.84	34.05	6.23	3.30													3.13
Итого	719.98		2640.50	2553.89	86.61																		93.85

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Qобщ, Гкал	Граб, ч/день

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотеносителя Vizit, рассчитанный по среднему

0,02 час
 0,02 час

0 Гкал
 0 куб.м

0,02 час
 0,02 час

Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

4,48 °C

0 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

93,85 Гкал

М.к/б.

Объем потребленного теплотеносителя Vizit изл. М.к/б.

ГЛУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью
 «Энергосбыт»
 Представитель теплоснабжающей организации