

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: ОЛЫНКОГО УЛ., Д. 18  
 Обслуживающая организация: Котельная 1 Невская

Договор: 8988.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УУТЗ: 23545  
 Рефдик: 147771

Источники:	Котельная 1 Невская	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Схема подключения:	2-х трубная схема
Установленные приборы:	ВКТ-7 № 208257	расходомер:	Приборы УУТЗ поверены до:	20.12.2021
Вычислитель:	М1	ПРЭМ	Смах=	30
Подающий трубопровод (М1)	М2	ПРЭМ	КТСЛ-Н	30
Обратный трубопровод (М2)	М3	ПРЭМ	КТСЛ-Н	30
Подающий ГВС (М3)			ТСЛ-Н	30
Лирикулярный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	Q=M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx)	Qвент.=	Qгвс=	Qгвс=
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,31	Qгвс=	0,1848
Договорные нагрузки (гр.ст.), Гкал/час:	Qот.=	97,8947	Qгвс ср	0,084
Договорные расходы (гр.ст.), Гт/ст:	Qот.=	0	Qгвс ср	33,6
			Qгвс ср	33,6

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.11.2020	24.00	*	132,38	121,41	10,97	68,93	45,12	23,81	10,98	10,98	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	68,58	69,07	68,93	68,93	3,65
24.11.2020	24.00	*	132,08	121,49	10,59	69,60	45,61	23,98	10,86	10,86	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	69,07	69,07	68,93	68,93	3,70
25.11.2020	24.00	*	132,93	121,60	11,33	69,25	45,27	23,98	11,65	11,65	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	68,98	68,98	68,98	68,98	3,66
26.11.2020	24.00	*	132,34	121,52	10,82	69,31	45,37	23,94	11,05	11,05	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	70,17	70,17	70,17	70,17	3,69
27.11.2020	24.00	*	133,69	121,47	10,22	70,40	45,95	24,45	10,63	10,63	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	70,60	70,60	70,60	70,60	3,84
28.11.2020	24.00	*	133,08	121,76	11,32	70,90	46,01	24,89	11,56	11,56	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	70,84	70,84	70,84	70,84	3,97
29.11.2020	24.00	*	134,21	121,82	12,39	71,26	45,88	25,38	12,36	12,36	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64	70,08	70,08	70,08	70,08	3,83
30.11.2020	24.00	*	133,14	121,79	11,35	70,45	45,60	24,85	11,27	11,27	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	72,35	72,35	72,35	72,35	4,00
01.12.2020	24.00	*	133,16	121,88	11,28	72,65	46,52	26,13	11,20	11,20	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	73,76	73,76	73,76	73,76	4,14
02.12.2020	24.00	*	133,76	121,93	11,83	74,00	47,20	26,80	11,79	11,79	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	73,56	73,56	73,56	73,56	4,19
03.12.2020	24.00	*	133,67	121,29	12,38	73,96	47,01	26,95	12,32	12,32	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	73,88	73,88	73,88	73,88	4,29
04.12.2020	24.00	*	133,16	122,01	11,22	74,42	47,35	27,07	12,77	12,77	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	74,34	74,34	74,34	74,34	4,45
05.12.2020	24.00	*	134,59	121,52	13,07	74,79	47,56	27,23	12,27	12,27	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	78,96	78,96	78,96	78,96	4,45
06.12.2020	24.00	*	132,39	121,89	10,50	78,94	49,24	29,70	10,27	10,27	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	83,92	83,92	83,92	83,92	4,86
07.12.2020	24.00	*	132,25	121,98	10,27	83,96	51,26	32,70	10,01	10,01	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	87,07	87,07	87,07	87,07	5,08
08.12.2020	24.00	*	131,50	121,84	9,66	87,76	53,08	34,68	9,67	9,67	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	87,29	87,29	87,29	87,29	5,20
09.12.2020	24.00	*	132,82	121,77	11,05	87,87	53,16	34,71	10,99	10,99	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	86,44	86,44	86,44	86,44	5,13
10.12.2020	24.00	*	133,01	121,72	11,29	87,80	53,18	34,01	10,10	10,10	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	86,68	86,68	86,68	86,68	5,21
11.12.2020	24.00	*	133,81	121,58	12,23	87,17	53,17	34,00	11,11	11,11	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	87,43	87,43	87,43	87,43	5,15
12.12.2020	24.00	*	132,76	121,66	11,10	88,10	53,92	34,18	10,04	10,04	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	85,16	85,16	85,16	85,16	4,74
13.12.2020	23.00	*	132,95	116,63	10,32	86,12	53,19	32,93	9,75	9,75	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	83,06	83,06	83,06	83,06	4,84
14.12.2020	23.00	*	133,32	121,66	11,66	83,80	52,15	31,65	10,35	10,35	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	80,08	80,08	80,08	80,08	4,57
15.12.2020	24.00	*	133,08	121,79	11,29	80,92	50,92	30,00	10,29	10,29	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	79,42	79,42	79,42	79,42	4,46
16.12.2020	24.00	*	132,56	121,71	10,85	80,92	50,05	29,49	10,22	10,22	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49	77,45	77,45	77,45	77,45	4,36
17.12.2020	24.00	*	132,98	121,62	11,36	78,29	49,80	28,49	10,49	10,49	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	75,84	75,84	75,84	75,84	4,31
18.12.2020	24.00	*	133,71	121,68	12,03	77,20	49,44	27,73	10,89	10,89	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	76,47	76,47	76,47	76,47	4,32
19.12.2020	24.00	*	133,29	121,70	11,59	78,41	48,68	27,13	10,86	10,86	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	77,26	77,26	77,26	77,26	4,37
20.12.2020	24.00	*	133,15	121,63	11,52	77,37	49,24	28,13	10,86	10,86	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	77,26	77,26	77,26	77,26	4,37
21.12.2020	24.00	*	133,15	121,63	11,52	77,37	49,24	28,13	10,86	10,86	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	77,26	77,26	77,26	77,26	4,37
22.12.2020	23.97	*	132,94	121,70	11,24	77,74	49,04	28,70	10,89	10,89	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	77,26	77,26	77,26	77,26	4,37
Итого	719,00		3982,61	3645,85	336,76				326,21	326,21	334,81	334,81	334,81	334,81	334,81	334,81	334,81	334,81					130,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ, Гкал	Треб. ч
Дата, время									

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 1 час  
 Объем теплоносителя Увлп, рассчитанный по среднему: 0,18 Гкал  
 Период расчета по договору: 1 час  
 Период превышения t2: 4,48 °С  
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,51 Гкал  
 Итого к расчету на приборам учета (с учетом корректировок): 129,57 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 335,28 М.кВт.  
 Объем потребленного теплоносителя Увлп изл.

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилкоСервис №2»  
 Представитель теплоснабжающей организации

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

20