

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Узел учета: Общий
Код УТЭ: 23602
График: 147/71

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Ленинград ул. д. 15, лит. А

Договор: 8566.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

График: 147/71

Обслуживающая организация: Котельная 1 Невская

Схема подключения: Гр/Трубяная схема

Режим (схема):
Преобр. давления:

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:
Вычислитель: БКТ-7 № 207336

Расходомер:
Гр/Трубяная схема

Преобр. давления:

Подводящий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подводящий ГВС (М3)
Циркуляционный трубопровод (М4)

Гр/Трубяная схема

Подпиточный трубопровод (М1)
Расчетный алгоритм:

Гр/Трубяная схема

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.

Гр/Трубяная схема

Зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
Qот = 0,187
Qот = 59,0526

Гр/Трубяная схема

Лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
Qгвс ср = 0,099
Qгвс ср = 0,045
Qгвс ср = 18 Гвс.М

Гр/Трубяная схема

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.						
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	В3	В4	ΔV (излия)		Улопит	Т3	Т4	Р3	Р4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2		
23.11.2020	23.00	*	85.19	73.35	11.84	68.37	44.25	24.12			11.45	11.70	9.46	67.86				67.86					2.58
24.11.2020	24.00	*	86.98	76.87	10.11	68.97	44.59	24.38			9.24	9.46	9.46	68.10				68.10					2.57
25.11.2020	24.00	*	87.78	76.72	11.06	68.61	44.20	24.41			10.36	10.57	10.57	68.23				68.23					2.63
26.11.2020	24.00	*	87.33	76.34	10.99	68.74	44.20	24.54			10.41	10.64	10.64	68.13				68.13					2.67
27.11.2020	24.00	*	87.12	76.22	10.90	69.72	44.62	25.10			10.44	10.67	10.67	69.40				69.40					2.71
28.11.2020	24.00	*	87.38	76.48	10.90	70.19	44.72	25.47			10.24	10.46	10.46	69.69				69.69					2.76
29.11.2020	24.00	*	87.59	76.65	10.94	70.55	44.66	25.89			10.05	10.27	10.27	68.98				68.98					2.72
30.11.2020	24.00	*	87.72	76.54	11.18	69.76	44.32	25.44			10.31	10.51	10.51	71.50				71.50					2.90
01.12.2020	24.00	*	88.26	76.49	11.77	71.95	45.20	26.75			10.94	11.22	11.22	72.74				72.74					2.84
02.12.2020	24.00	*	86.59	76.47	10.12	73.26	45.87	27.39			9.43	9.67	9.67	72.30				72.30					2.82
03.12.2020	24.00	*	85.66	75.81	9.85	73.22	45.58	27.64			8.82	9.03	9.03	72.16				72.16					2.87
04.12.2020	24.00	*	86.67	76.25	10.42	73.02	45.44	27.58			9.52	9.76	9.76	72.32				72.32					3.00
05.12.2020	24.00	*	86.67	76.39	10.28	74.05	46.37	27.68			9.27	9.47	9.47	71.75				71.75					3.16
06.12.2020	24.00	*	88.45	76.59	11.86	74.05	46.37	30.32			9.87	10.15	10.15	77.75				77.75					3.38
07.12.2020	24.00	*	87.40	76.68	10.72	78.04	47.72	30.52			8.82	9.11	9.11	82.42				82.42					3.58
08.12.2020	24.00	*	86.48	76.64	9.84	82.88	49.40	33.48			8.79	9.09	9.09	85.64				85.64					3.54
09.12.2020	24.00	*	86.78	76.95	9.83	86.60	51.15	35.45			8.18	8.43	8.43	85.36				85.36					3.52
10.12.2020	24.00	*	86.40	77.16	9.24	86.65	51.16	35.26			7.98	8.23	8.23	84.94				84.94					3.61
11.12.2020	24.00	*	86.33	77.21	9.12	86.57	51.31	35.49			9.89	10.19	10.19	85.06				85.06					3.58
12.12.2020	24.00	*	87.56	76.61	10.95	86.19	51.46	34.73			9.48	9.77	9.77	85.74				85.74					3.60
13.12.2020	24.00	*	86.82	76.26	10.56	86.05	51.06	34.99			9.48	9.77	9.77	83.29				83.29					3.35
14.12.2020	24.00	*	86.72	76.39	10.33	86.93	51.68	35.25			7.75	8.00	8.00	81.75				81.75					3.33
15.12.2020	24.00	*	85.56	76.67	10.89	84.96	51.18	33.78			9.11	9.37	9.37	87.74				87.74					3.12
16.12.2020	24.00	*	86.68	76.43	10.25	82.82	50.41	32.41			8.40	8.62	8.62	78.74				78.74					3.12
17.12.2020	24.00	*	86.18	76.56	9.60	80.05	49.44	30.61			8.27	8.51	8.51	77.60				77.60					3.00
18.12.2020	24.00	*	86.42	76.61	9.81	78.56	48.41	30.15			9.07	9.29	9.29	75.91				75.91					3.00
19.12.2020	24.00	*	86.18	76.74	9.44	77.45	48.25	29.20			8.90	9.12	9.12	75.48				75.48					2.85
20.12.2020	24.00	*	86.18	76.39	9.44	76.39	48.01	28.38			8.94	9.14	9.14	74.83				74.83					2.85
21.12.2020	24.00	*	85.98	76.87	9.11	75.58	47.51	28.61			8.94	9.14	9.14	75.42				75.42					3.04
22.12.2020	24.00	*	86.66	76.75	9.91	76.58	47.97	28.61			9.47	9.72	9.72	75.95				75.95					3.04
Среднее	23.97		86.90	76.58	10.31	76.88	47.54	29.34			9.47	9.72	9.72	75.95				75.95					3.04
Итого	719.00		2603.30	2294.31	308.99						283.76	291.05	291.05	291.05				291.05					91.08

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 1 час 0,13 Гкал
Объем теплоснабителя Видз, рассчитанный по среднему: 1 час 0,4 куб.м

Период превышения 12: 4,48 °С
Корректировка на температуру холодной воды: 1,39 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 89,82 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии ООО: 291,45 м.куб.
Объем потребленного теплоснабителя Видз изл. 291,45 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «ЭнергосбытТ»
Абонентное управление
Отчет принят

Представитель теплообслуживающей организации

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)