

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Полярников ул. Д. 15, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9193.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28657

Установленные приборы: ВКТ-7 № 202631
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 149/70

Часовые и сумм. архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D
 зимы: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)
 Qотг= 0,43
 Qвхг= 0
 Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Qгвс.ср= 0
 Qгвс.м= 0

Qвхг= 0
 Qгвс= 0
 Qгвс.ср= 0
 Qгвс.м= 0

Qгвс= 0
 Qгвс.ср= 0
 Qгвс.м= 0

Договорные нагрузки (ср. час): Ккал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): Гб/сут: Gотг= 130,633
 Gвхг= 0
 Gгвс= 0

Qвхг= 0
 Qгвс= 0
 Qгвс.ср= 0
 Qгвс.м= 0

Qгвс= 0
 Qгвс.ср= 0
 Qгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	Р3 кг/см2	Р4 кг/см2	Qобщ Ккал	
			М1 Т	М2 Т	DM Т	Т1 °C	Т2 °C	DT °C	Р1 кг/см2	Р2 кг/см2						М3 Т
23.11.2020	24.00		205,71	205,71	0,00	69,46	46,79	22,67								
24.11.2020	24.00		204,43	204,43	0,00	69,43	46,76	22,67								
25.11.2020	24.00		203,27	203,27	0,00	68,95	46,38	22,57								
26.11.2020	24.00		205,13	205,13	0,00	68,51	46,38	22,13								
27.11.2020	24.00		204,83	204,83	0,00	70,16	46,80	23,36								
28.11.2020	24.00		204,36	204,36	0,00	71,32	47,11	24,21								
29.11.2020	24.00		202,95	202,95	0,00	71,42	46,87	24,55								
30.11.2020	24.00		203,70	203,70	0,00	71,12	46,77	24,35								
01.12.2020	24.00		205,24	205,24	0,00	72,61	47,58	25,03								
02.12.2020	24.00		206,00	206,00	0,00	74,44	48,52	25,92								
03.12.2020	24.00		204,68	204,68	0,00	73,67	47,93	25,74								
04.12.2020	24.00		204,92	204,92	0,00	73,89	48,14	25,75								
05.12.2020	24.00		205,72	205,72	0,00	73,93	48,19	25,74								
06.12.2020	24.00		205,78	205,78	0,00	74,94	48,70	26,24								
07.12.2020	24.00		205,27	205,27	0,00	78,37	49,96	28,41								
08.12.2020	24.00		203,27	203,27	0,00	83,83	52,19	31,64								
09.12.2020	24.00		203,22	203,22	0,00	87,14	53,54	33,60								
10.12.2020	24.00		203,15	203,15	0,00	86,37	53,59	32,78								
11.12.2020	24.00		203,20	203,20	0,00	87,43	53,66	33,77								
12.12.2020	24.00		204,04	204,04	0,00	83,46	54,52	29,14								
13.12.2020	21,00*		177,29	177,29	0,00	87,60	53,83	33,77								
14.12.2020	24,00		203,92	203,92	0,00	88,18	54,23	33,95								
15.12.2020	24,00		203,41	203,41	0,00	85,93	53,60	32,33								
16.12.2020	24,00		202,00	202,00	0,00	83,92	52,68	31,24								
17.12.2020	24,00		205,26	205,26	0,00	81,36	52,04	29,32								
18.12.2020	24,00		208,21	208,21	0,00	79,89	51,30	28,59								
19.12.2020	24,00		208,45	208,45	0,00	78,62	50,95	27,67								
20.12.2020	24,00		207,05	207,05	0,00	77,55	50,60	26,95								
21.12.2020	24,00		206,30	206,30	0,00	76,80	49,86	26,94								
22.12.2020	24,00		207,69	207,69	0,00	77,03	50,10	26,93								
Среднее	23,90		204,80	204,80	0,00	77,58	49,98	27,60								
Итого	717,00		6118,45	6118,45	0,00											

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т В3, куб.м В4, куб.м Уп, т Qобщ, Ккал Граб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2: 3 час
 Период превышения t1: 3 час
 коррективка на температуру холодной воды 1,95 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом коррективровок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 169,6 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Увс изл: М, куб.м

ГВП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис»
 Представитель теплоснабжающей организации