

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Декабрь 2020

Узел учета: Отопление
 Код УТЭЗ: 28658
 График: 149/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Поляриков ул., д. 17, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская
 Источники: ВКТ-Г № 204739
 Установленные приборы: Часовые и струнч. архивы в файлах:
 Вычислитель: ПРЭМ-32-Д расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-Д
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-Д
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (П1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx)
 Расчетные нагрузки: Гкал/час: Qот.=
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтеп.=
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qотв.=
 Договорные расходы (ср. сут.), ТГСТ: Qотв.=

Договор: 9192.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭЗ поверены до: 27.11.2021
 Термопоеор.: КТСП-Н
 Gmax= 30 КТСП-Н
 Gmin= 0.2 КТСП-Н
 Qтеп.= 0
 Qотв.= 0
 Qотг.гвс.= 0
 Qотв.гвс.= 0
 Qотв.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ	
			М1	М2	ΔТ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2						М3
23.11.2020	24.00		109.68	109.68	0.00	69.81	46.70	23.11							2.54	
24.11.2020	24.00		108.78	108.78	0.00	69.79	46.72	23.07						2.51		
25.11.2020	24.00		108.18	108.18	0.00	69.64	46.40	23.24						2.52		
26.11.2020	24.00		109.17	109.17	0.00	69.59	46.53	23.06						2.64		
27.11.2020	24.00		108.95	108.95	0.00	70.74	47.06	23.68						2.68		
28.11.2020	24.00		108.69	108.69	0.00	71.65	47.31	24.34						2.67		
29.11.2020	24.00		107.92	107.92	0.22	71.74	47.03	24.71						2.78		
30.11.2020	24.00		108.40	108.40	0.00	71.43	46.96	24.57						2.87		
01.12.2020	24.00		109.31	109.31	0.00	73.01	47.63	25.38						2.84		
02.12.2020	24.00		109.65	109.65	0.00	74.82	48.65	26.17						2.89		
03.12.2020	24.00		109.12	109.12	0.00	74.02	47.97	26.05						2.87		
04.12.2020	24.00		109.17	109.17	0.00	74.43	48.01	26.42						2.92		
05.12.2020	24.00		109.49	109.49	0.00	74.29	48.10	26.19						3.17		
06.12.2020	24.00		109.62	109.62	0.00	75.24	48.65	26.59						3.53		
07.12.2020	24.00		109.38	109.38	0.00	78.86	49.91	28.95						3.72		
08.12.2020	24.00		108.29	108.29	0.00	84.82	52.23	32.59						3.72		
09.12.2020	24.00		108.27	108.27	0.00	87.81	53.58	34.23						3.73		
10.12.2020	24.00		108.09	108.09	0.00	86.02	53.65	34.37						3.70		
11.12.2020	24.00		108.27	108.27	0.00	87.86	53.58	34.28						3.72		
12.12.2020	24.00		108.66	108.66	0.00	88.43	54.20	34.23						3.72		
13.12.2020	24.00		107.98	107.98	0.19	87.93	53.79	34.14						3.71		
14.12.2020	24.00		108.61	108.61	0.00	88.53	54.35	32.83						3.39		
15.12.2020	24.00		108.23	108.23	0.00	86.49	53.66	32.83						3.28		
16.12.2020	24.00		107.58	107.58	0.00	84.22	52.73	31.49						3.20		
17.12.2020	24.00		109.21	109.21	0.00	82.19	52.21	29.98						3.10		
18.12.2020	24.00		111.01	111.01	0.00	80.16	51.35	28.81						3.00		
19.12.2020	24.00		110.62	110.62	0.00	78.92	51.09	27.83						2.97		
20.12.2020	24.00		110.52	110.52	0.00	77.83	50.73	27.10						3.00		
21.12.2020	24.00		110.52	110.52	0.00	77.04	50.18	26.86						3.08		
22.12.2020	24.00		111.06	111.06	0.00	77.27	50.29	26.98						3.08		
Среднее	24.00		109.10	109.09	0.01	78.22	50.04	28.18						3.08		
Итого	720.00		3273.09	3272.68	0.41									92.32		
Показания счетчиков на момент снятия данных:																
Дата, время			М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	В3, куб.м	В4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч					

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Уизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2: 1,95 °С
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 92,32 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ, М.куб.
 Объем потребленного теплоснабителя Увс изл.

Гкал
 куб.м
 Гкал
 куб.м

0 час
 0 час
 0 Гкал

Гкал
 куб.м

ГРУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабляющей организации