

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Поляничков ул., д. 5, лит. В ИТП1
 Обслуживающая организация: КОТЕЛЬНАЯ 2 Невская

Договор: 14849 038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭЗ:

Отопление
 32982

Источники: КОТЕЛЬНАЯ 2 Невская

Часовые и суточные архивы в файлах:

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 149/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206952

расходомер: PRЭМ-32-D

Приборы УТЭЗ поверены до:

27.11.2021

Термопреобр.: КТСЛ-Н

Преобр. давления:

Вычислительный: PRЭМ-32-D

PRЭМ-32-D

Смах=

30

КТСЛ-Н

КТСЛ-Н

Обратный трубопровод (M2)

PRЭМ-32-D

Смах=

30

КТСЛ-Н

КТСЛ-Н

Подающий ГВС (M3)

PRЭМ-32-D

Смах=

30

КТСЛ-Н

КТСЛ-Н

Циркуляционный ГВС (M4)

PRЭМ-32-D

Смах=

30

КТСЛ-Н

КТСЛ-Н

Подпиточный трубопровод (Vп)

PRЭМ-32-D

Смах=

30

КТСЛ-Н

КТСЛ-Н

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)

Qгвс.гвс=

0

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.= 0,1478

Qгвс.гвс=

0

0

Договорные нагрузки (бр.час), Гкал/час:

Qот.= 44,9013

Qгвс.гвс=

0

0

Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.:

Qот.= 44,9013

Qгвс.гвс=

0

0

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 M3	V4 M3	dV (излив) M3	Уплит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2		
23.11.2020	24.00	105.42	105.42	0.00	69.70	51.41	18.29																1.93
24.11.2020	24.00	104.50	104.50	0.00	69.65	51.27	18.38																1.92
25.11.2020	24.00	103.96	103.96	0.00	69.52	50.78	18.74																1.95
26.11.2020	24.00	104.87	104.87	0.00	69.48	50.90	18.58																1.95
27.11.2020	24.00	104.77	104.77	0.00	70.63	51.44	19.19																2.01
28.11.2020	24.00	104.56	104.56	0.00	71.54	51.86	19.68																2.06
29.11.2020	24.00	103.84	103.84	0.00	71.62	51.54	20.08																2.09
30.11.2020	24.00	104.15	104.15	0.00	71.31	51.25	20.06																2.09
01.12.2020	24.00	104.62	104.62	0.00	72.93	52.10	20.83																2.18
02.12.2020	24.00	104.80	104.80	0.00	74.68	53.28	21.40																2.25
03.12.2020	24.00	104.04	104.04	0.00	73.90	52.48	21.42																2.23
04.12.2020	24.00	104.01	104.01	0.00	74.30	52.48	21.82																2.28
05.12.2020	24.00	104.32	104.32	0.00	74.17	52.47	21.70																2.26
06.12.2020	24.00	104.46	104.46	0.00	75.14	53.24	21.90																2.29
07.12.2020	24.00	104.12	104.12	0.00	78.76	54.93	23.83																2.48
08.12.2020	24.00	103.45	103.45	0.00	84.69	57.83	26.86																2.78
09.12.2020	24.00	103.50	103.50	0.00	87.61	59.58	28.03																2.91
10.12.2020	24.00	103.55	103.55	0.00	87.83	59.77	28.06																2.92
11.12.2020	24.00	103.81	103.81	0.00	87.68	59.65	28.03																2.92
12.12.2020	24.00	104.53	104.53	0.00	88.24	60.33	27.91																2.92
13.12.2020	24.00	103.76	103.76	0.00	87.74	60.16	27.58																2.87
14.12.2020	24.00	104.38	104.38	0.00	88.35	60.59	27.76																2.90
15.12.2020	24.00	104.23	104.23	0.00	86.30	59.89	26.41																2.76
16.12.2020	24.00	103.84	103.84	0.00	84.05	58.72	25.33																2.63
17.12.2020	24.00	105.41	105.41	0.00	82.01	58.07	23.94																2.53
18.12.2020	24.00	107.02	107.02	0.00	80.03	56.97	23.06																2.47
19.12.2020	24.00	107.28	107.28	0.00	78.77	56.34	22.23																2.39
20.12.2020	24.00	106.77	106.77	0.00	77.68	56.11	21.57																2.31
21.12.2020	24.00	106.52	106.52	0.00	76.89	55.53	21.36																2.28
22.12.2020	24.00	107.16	107.16	0.00	77.14	55.62	21.52																2.31
Среднее	24.00	104.72	104.72	0.00	78.08	55.23	22.85																2.40
Итого	720.00	3141.65	3141.65	0.00																			71.87

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ. Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Период расчета по договору:

0 час

Куб.м

Период превышения t2:

1,95 °C

0 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды

1,95 °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

71,87 Гкал

М.к/б.

Количество потребленной тепловой энергии Общц:

71,87 Гкал

М.к/б.

Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

М.к/б.

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

