## Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Полярников ул, д. 5, лит. В ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **14849.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **32983**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **27.11.2021** Режим (схема):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **ВКТ-7 № 208385** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,253** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **76,8608** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020**

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Дата** | **Ти** | **НС** | **М1** | **М2** | **dM** | **Т1** | **Т2** | **dT** | **Р1** | **Р2** | **М3** | **М4** | **dM** | **V3** | **V4** | **dV (излив)** | **Vподпит** | **Т3** | **Т4** | **Р3** | **Р4** | **Qобщ** |
| | час | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.11.2020 | 24,00 | | 64,82 | 64,82 | 0,00 | 68,87 | 43,94 | 24,93 | | | | | | | | | | | | | | 1,62 |
| 24.11.2020 | 24,00 | | 64,46 | 64,46 | 0,00 | 68,82 | 43,71 | 25,11 | | | | | | | | | | | | | | 1,62 |
| 25.11.2020 | 24,00 | | 63,76 | 63,76 | 0,00 | 68,69 | 43,43 | 25,26 | | | | | | | | | | | | | | 1,61 |
| 26.11.2020 | 24,00 | | 64,47 | 64,47 | 0,00 | 68,65 | 43,51 | 25,14 | | | | | | | | | | | | | | 1,62 |
| 27.11.2020 | 24,00 | | 64,19 | 64,19 | 0,00 | 69,76 | 44,05 | 25,71 | | | | | | | | | | | | | | 1,65 |
| 28.11.2020 | 24,00 | | 64,22 | 64,22 | 0,00 | 70,68 | 44,19 | 26,49 | | | | | | | | | | | | | | 1,70 |
| 29.11.2020 | 24,00 | | 63,80 | 63,80 | 0,00 | 70,78 | 43,70 | 27,08 | | | | | | | | | | | | | | 1,73 |
| 30.11.2020 | 24,00 | | 63,90 | 63,90 | 0,00 | 70,48 | 43,56 | 26,92 | | | | | | | | | | | | | | 1,72 |
| 01.12.2020 | 24,00 | | 64,40 | 64,40 | 0,00 | 71,99 | 44,39 | 27,60 | | | | | | | | | | | | | | 1,78 |
| 02.12.2020 | 24,00 | | 64,70 | 64,70 | 0,00 | 73,81 | 45,41 | 28,40 | | | | | | | | | | | | | | 1,84 |
| 03.12.2020 | 24,00 | | 64,21 | 64,21 | 0,00 | 73,01 | 44,73 | 28,28 | | | | | | | | | | | | | | 1,82 |
| 04.12.2020 | 24,00 | | 64,25 | 64,25 | 0,00 | 73,43 | 44,80 | 28,63 | | | | | | | | | | | | | | 1,84 |
| 05.12.2020 | 24,00 | | 64,69 | 64,69 | 0,00 | 73,27 | 44,77 | 28,50 | | | | | | | | | | | | | | 1,84 |
| 06.12.2020 | 24,00 | | 64,78 | 64,78 | 0,00 | 74,17 | 45,27 | 28,90 | | | | | | | | | | | | | | 1,87 |
| 07.12.2020 | 24,00 | | 64,41 | 64,41 | 0,00 | 77,63 | 46,45 | 31,18 | | | | | | | | | | | | | | 2,01 |
| 08.12.2020 | 24,00 | | 63,93 | 63,93 | 0,00 | 83,47 | 48,53 | 34,94 | | | | | | | | | | | | | | 2,24 |
| 09.12.2020 | 24,00 | | 64,02 | 64,02 | 0,00 | 86,44 | 49,68 | 36,76 | | | | | | | | | | | | | | 2,36 |
| 10.12.2020 | 24,00 | | 63,96 | 63,96 | 0,00 | 86,64 | 49,80 | 36,84 | | | | | | | | | | | | | | 2,36 |
| 11.12.2020 | 24,00 | | 64,23 | 64,23 | 0,00 | 86,50 | 49,76 | 36,74 | | | | | | | | | | | | | | 2,36 |
| 12.12.2020 | 24,00 | | 64,61 | 64,61 | 0,00 | 87,10 | 50,48 | 36,62 | | | | | | | | | | | | | | 2,37 |
| 13.12.2020 | 24,00 | | 64,05 | 64,05 | 0,00 | 86,59 | 49,80 | 36,79 | | | | | | | | | | | | | | 2,36 |
| 14.12.2020 | 24,00 | | 64,70 | 64,70 | 0,00 | 87,17 | 50,42 | 36,75 | | | | | | | | | | | | | | 2,38 |
| 15.12.2020 | 24,00 | | 64,82 | 64,82 | 0,00 | 85,22 | 50,04 | 35,18 | | | | | | | | | | | | | | 2,28 |
| 16.12.2020 | 24,00 | | 64,56 | 64,56 | 0,00 | 83,00 | 49,31 | 33,69 | | | | | | | | | | | | | | 2,18 |
| 17.12.2020 | 24,00 | | 65,48 | 65,48 | 0,00 | 81,02 | 48,73 | 32,29 | | | | | | | | | | | | | | 2,12 |
| 18.12.2020 | 24,00 | | 66,26 | 66,26 | 0,00 | 79,05 | 47,92 | 31,13 | | | | | | | | | | | | | | 2,06 |
| 19.12.2020 | 24,00 | | 66,53 | 66,53 | 0,00 | 77,85 | 47,69 | 30,16 | | | | | | | | | | | | | | 2,01 |
| 20.12.2020 | 24,00 | | 66,21 | 66,21 | 0,00 | 76,71 | 47,50 | 29,21 | | | | | | | | | | | | | | 1,94 |
| 21.12.2020 | 24,00 | | 65,70 | 65,70 | 0,00 | 75,96 | 47,09 | 28,87 | | | | | | | | | | | | | | 1,90 |
| 22.12.2020 | 24,00 | | 66,13 | 66,13 | 0,00 | 76,19 | 47,42 | 28,77 | | | | | | | | | | | | | | 1,90 |
| **Среднее** | 24,00 | | 64,67 | 64,67 | 0,00 | 77,10 | 46,67 | 30,43 | | | | | | | | | | | | | | 1,97 |
| **Итого** | **720,00** | | **1940,25** | **1940,25** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **59,09** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | М1, т | М2, т | М3, т | М4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,95** °С **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **59,09** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/