

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Поляриков ул., д. 5, лит. В ИТТЗ

Договор: 14849.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 32984
 график: 149/70

Осуществляющая организация: Котельная 2 Невская
 Источник: Часовые и срочн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207739
 Подающий трубопровод (М1) ПРСМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРСМ-32-D
 Подающий ТВС (М3)
 Циркуляционный ТВС (М4)

Смпл= 0,2
 0,2
 30
 30

2-х-трубная схема
 Термопробор.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

Подписанный алгоритм: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) зима: Q=0,253
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето: Q=M3*(t3-tхв)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтеп.гв= 0
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/сут.: Qтеп.гв.ср 0
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут.: Qтеп.гв= 0
 Qтеп.ср= 0
 Qтеп.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020
 Qтеп.гв= 0
 Qтеп.гв.ср 0
 Qтеп.гв= 0

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ. Гкал	
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2						М3
23.11.2020	24.00		75,84	75,84	0,00	69,48	44,52	24,96								1,89
24.11.2020	24.00		75,38	75,38	0,00	69,43	44,43	25,00								1,88
25.11.2020	24.00		74,55	74,55	0,00	69,30	44,12	25,18								1,90
26.11.2020	24.00		75,38	75,38	0,00	69,25	44,11	25,14								1,95
27.11.2020	24.00		75,15	75,15	0,00	70,39	44,49	25,90								2,00
28.11.2020	24.00		75,12	75,12	0,00	71,31	44,70	26,61								2,01
29.11.2020	24.00		74,61	74,61	0,00	71,41	44,56	26,85								2,07
30.11.2020	24.00		74,73	74,73	0,00	71,11	44,37	26,74								2,07
01.12.2020	24.00		75,37	75,37	0,00	72,65	45,15	27,50								2,16
02.12.2020	24.00		75,79	75,79	0,00	74,46	46,03	28,43								2,15
03.12.2020	24.00		75,16	75,16	0,00	73,67	45,41	28,26								2,13
04.12.2020	24.00		75,23	75,23	0,00	74,08	45,54	28,54								2,16
05.12.2020	24.00		75,81	75,81	0,00	73,93	45,80	28,13								2,35
06.12.2020	24.00		75,90	75,90	0,00	74,85	46,31	28,54								2,35
07.12.2020	24.00		75,41	75,41	0,00	78,42	47,28	35,19								2,79
08.12.2020	24.00		74,66	74,66	0,00	84,33	49,14	35,19								2,79
09.12.2020	24.00		74,81	74,81	0,00	87,30	50,33	36,97								2,79
10.12.2020	24.00		74,74	74,74	0,00	87,51	50,24	37,27								2,79
11.12.2020	24.00		75,10	75,10	0,00	87,35	50,32	37,03								2,77
12.12.2020	24.00		75,46	75,46	0,00	87,93	50,98	36,95								2,80
13.12.2020	24.00		74,79	74,79	0,00	87,44	50,49	36,95								2,68
14.12.2020	24.00		75,57	75,57	0,00	88,03	51,03	37,00								2,57
15.12.2020	24.00		75,72	75,72	0,00	86,02	50,68	35,34								2,49
16.12.2020	24.00		75,37	75,37	0,00	83,76	49,71	34,05								2,42
17.12.2020	24.00		76,46	76,46	0,00	81,75	49,27	32,48								2,35
18.12.2020	24.00		77,48	77,48	0,00	79,76	48,60	31,16								2,28
19.12.2020	24.00		77,76	77,76	0,00	78,54	48,37	30,17								2,26
20.12.2020	24.00		77,29	77,29	0,00	77,40	47,90	29,50								2,31
21.12.2020	24.00		76,87	76,87	0,00	76,65	47,33	29,32								2,26
22.12.2020	24.00		77,24	77,24	0,00	76,88	47,66	30,52								2,31
Среднее	24.00		75,63	75,63	0,00	77,81	47,29	30,52								2,31
Итого	720.00		2268,75	2268,75	0,00											69,32
Показанная счетчиков на момент снятия данных:			М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ. Гкал	Таб. ч					

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплотосителя Упл., рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.
 Объем потребленного теплотосителя Уплс изл.

1,95 °С
 69,32 Гкал
 М.квб.
 0 час
 0 час
 0 Гкал
 Гкал
 куб.м

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (Абонент):
 Представитель теплоснабжающей организации