

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Телефон: _____
 Адрес: Полиарников ул, д. 7, лит. Б Узел учета: _____
 Обслуживающая организация: _____ Код УЛТЗ: _____
 Источник: котельная 2 Невская График: 149/70

2-х трубная схема

Установка/выбор прибора: ВКТ-7 № 202682 Схема подключения: _____
 Вычислитель: _____ Приборы УЛТЗ поверены до: 27.11.2021
 Подающий трубопровод (M1) _____ Термопреобр.: КТСП-Н
 Обратный трубопровод (M2) _____ КТСП-Н
 Подающий ГВС (M3) _____ Режим (схема): _____
 Циркуляционный трубопровод (M4) _____ Преобр. давления: _____
 Подпиточный трубопровод (V1) _____ Qвс=M3*(h3-hв)
 Расчетный алгоритм: _____ лето: _____
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв) Qтеп.гв= _____
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qог.= 0,419 Qтеп.гв.ср= _____
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Сор.= 127,291 Qгвс.ср= _____
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020 Qгвс.м= _____

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | Qобщ | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----------------------|---------|------|-------|--------|--------|-----------------|----|----|----|----|----|------|----|----|---------|--------|--------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | R1 | R2 | M3 | M4 | dM | V3 | | V4 | dV | Улодлит | T3 | T4 | R3 |
| Т | Т | Т | °C | °C | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | Т | Т | Т | Т | Т | М3 | М3 | М3 | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | Гкал |
| 23.11.2020 | 24.00 | 24.00 | 128,86 | 128,86 | 0,00 | 69,42 | 38,40 | 31,02 | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| 24.11.2020 | 24.00 | 24.00 | 133,50 | 133,50 | 0,00 | 69,40 | 39,01 | 30,39 | | | | | | | | | | | | | 4,06 |
| 25.11.2020 | 24.00 | 24.00 | 127,67 | 127,67 | 0,00 | 69,24 | 38,26 | 30,98 | | | | | | | | | | | | | 3,95 |
| 26.11.2020 | 24.00 | 24.00 | 128,08 | 128,08 | 0,00 | 69,19 | 38,27 | 30,92 | | | | | | | | | | | | | 3,98 |
| 27.11.2020 | 24.00 | 24.00 | 124,11 | 124,11 | 0,00 | 70,34 | 38,22 | 32,12 | | | | | | | | | | | | | 4,09 |
| 28.11.2020 | 24.00 | 24.00 | 124,52 | 124,52 | 0,00 | 71,25 | 38,39 | 32,86 | | | | | | | | | | | | | 4,14 |
| 29.11.2020 | 24.00 | 24.00 | 125,38 | 125,38 | 0,00 | 71,34 | 38,35 | 32,99 | | | | | | | | | | | | | 4,07 |
| 30.11.2020 | 24.00 | 24.00 | 123,28 | 123,28 | 0,00 | 71,02 | 38,02 | 33,00 | | | | | | | | | | | | | 4,28 |
| 01.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 124,79 | 124,79 | 0,00 | 72,62 | 38,34 | 34,28 | | | | | | | | | | | | | 4,46 |
| 02.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 127,10 | 127,10 | 0,00 | 74,38 | 39,33 | 35,05 | | | | | | | | | | | | | 4,42 |
| 03.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 127,47 | 127,47 | 0,00 | 73,61 | 38,89 | 34,72 | | | | | | | | | | | | | 4,44 |
| 04.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 126,27 | 126,27 | 0,00 | 74,01 | 38,84 | 35,17 | | | | | | | | | | | | | 4,45 |
| 05.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 127,67 | 127,67 | 0,00 | 73,88 | 39,02 | 34,86 | | | | | | | | | | | | | 4,51 |
| 06.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 126,55 | 126,55 | 0,00 | 74,82 | 39,22 | 35,60 | | | | | | | | | | | | | 4,82 |
| 07.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 124,30 | 124,30 | 0,00 | 78,42 | 39,69 | 38,73 | | | | | | | | | | | | | 5,35 |
| 08.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 123,41 | 123,41 | 0,00 | 84,33 | 41,01 | 43,32 | | | | | | | | | | | | | 5,65 |
| 09.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 124,95 | 124,95 | 0,00 | 87,26 | 42,08 | 45,18 | | | | | | | | | | | | | 5,74 |
| 10.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 127,56 | 127,56 | 0,00 | 87,49 | 42,54 | 44,95 | | | | | | | | | | | | | 5,80 |
| 11.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 131,20 | 131,20 | 0,00 | 87,36 | 43,20 | 44,16 | | | | | | | | | | | | | 5,69 |
| 12.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 127,24 | 127,24 | 0,00 | 87,90 | 43,18 | 44,72 | | | | | | | | | | | | | 5,65 |
| 13.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 126,25 | 126,25 | 0,00 | 87,40 | 42,68 | 44,72 | | | | | | | | | | | | | 5,65 |
| 14.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 130,64 | 130,64 | 0,00 | 88,01 | 43,90 | 44,11 | | | | | | | | | | | | | 5,64 |
| 15.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 134,46 | 134,46 | 0,00 | 85,95 | 44,07 | 41,88 | | | | | | | | | | | | | 5,64 |
| 16.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 134,39 | 134,39 | 0,00 | 85,95 | 43,50 | 40,25 | | | | | | | | | | | | | 5,41 |
| 17.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 131,91 | 131,91 | 0,00 | 81,68 | 42,74 | 38,94 | | | | | | | | | | | | | 5,14 |
| 18.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 131,70 | 131,70 | 0,00 | 79,73 | 41,99 | 37,74 | | | | | | | | | | | | | 4,97 |
| 19.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 131,49 | 131,49 | 0,00 | 78,48 | 41,82 | 36,66 | | | | | | | | | | | | | 4,82 |
| 20.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 129,17 | 129,17 | 0,00 | 77,37 | 41,26 | 36,11 | | | | | | | | | | | | | 4,67 |
| 21.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 128,31 | 128,31 | 0,00 | 76,58 | 40,57 | 36,01 | | | | | | | | | | | | | 4,62 |
| 22.12.2020 | 24.00 | 24.00 | 128,42 | 128,42 | 0,00 | 76,82 | 40,65 | 36,17 | | | | | | | | | | | | | 4,65 |
| Среднее | 24.00 | 24.00 | 128,02 | 128,02 | 0,00 | 77,77 | 40,51 | 37,25 | | | | | | | | | | | | | 4,77 |
| Итого | 720,00 | 720,00 | 3840,65 | 3840,65 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 143,20 |

Показаны счетчики на момент снятия данных: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Qобщ, Гкал; Трвб, ч

Копличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **143,2** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **М.куб.**

1,95 °C
0 Гкал

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м

Гкал
куб.м

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью
 «Энергосбыт-СПб»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации