

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЗ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Седова ул, Д. 101

Договор: 9095.038.1 Телефон: Узел учета: Общий 9858

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго" Часовые и суток. архивы в файлах: Схема подключения: 2-х трубная схема

Установленные приборы: СИПТ943 № 6079 Расчеты: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) Окт.= 0,336 Овент.= 0 Отех.= Огвс.= 0,06

Вычислитель: ПРЭМ-32-В1 Потребитель: ПРЭМ-32-В1 ПРЭМ-20-Д

Подающий трубопровод (M1) Обратный трубопровод (M2) Подходящий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4)

Подпиточный трубопровод (Vл) Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) Окт.= 0,336 Овент.= 0 Отех.= Огвс.= 0,06

Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), Гсут.: Окт.= 100,8 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ		
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV(изнал)	Улодлит	T3	T4	R3		R4	
23.11.2020	24.00		96.04	73.33	22.71	71.91	42.33	29.57			20.33	20.77	20.33	20.76	20.76	21.25	20.76	21.61					3.81
24.11.2020	24.00		96.36	73.16	23.20	71.74	42.29	29.45			20.77	20.77	20.77	21.25	21.25	21.25	21.25	21.45					3.81
25.11.2020	24.00		91.28	71.21	20.07	70.95	41.17	29.78			17.75	17.75	17.75	18.15	18.15	18.15	18.15	19.16					3.71
26.11.2020	24.00		93.53	72.38	21.15	72.23	41.94	30.29			18.72	18.72	18.11	18.55	18.55	18.55	18.55	19.16					3.78
27.11.2020	24.00		93.38	72.87	20.51	73.59	42.51	31.08			18.11	18.11	18.92	19.38	19.38	19.38	19.38	19.73					3.98
28.11.2020	24.00		94.64	73.28	21.36	75.05	42.84	32.21			21.72	21.72	21.72	22.28	22.28	22.28	22.28	24.80					4.18
29.11.2020	24.00		96.06	71.88	24.18	75.11	42.13	32.97			19.18	19.18	19.64	19.64	19.64	19.64	19.64	20.14					4.09
30.11.2020	24.00		93.56	71.94	21.62	74.88	42.21	32.67			19.61	19.61	20.14	20.14	20.14	20.14	20.14	20.58					4.17
01.12.2020	24.00		94.71	72.67	22.04	75.93	42.81	33.12			19.79	19.79	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.62					4.20
02.12.2020	24.00		94.94	72.74	22.20	77.34	43.48	33.86			20.02	20.02	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	21.01					4.27
03.12.2020	24.00		94.00	71.43	22.57	76.97	42.91	34.06			17.62	17.62	18.09	18.09	18.09	18.09	18.09	18.72					4.03
04.12.2020	24.00		92.16	72.46	19.70	77.31	43.06	34.25			19.05	19.05	19.57	19.57	19.57	19.57	19.57	20.54					4.12
05.12.2020	24.00		94.63	73.38	21.25	76.93	43.40	33.53			19.56	19.56	20.07	20.07	20.07	20.07	20.07	20.40					4.20
06.12.2020	24.00		95.09	73.29	21.80	77.03	43.60	33.43			19.86	19.86	20.40	20.40	20.40	20.40	20.40	20.75					4.20
07.12.2020	24.00		93.41	71.96	21.45	77.49	42.73	34.75			19.32	19.32	19.86	19.86	19.86	19.86	19.86	20.40					4.20
08.12.2020	24.00		93.45	73.12	20.33	89.02	46.78	42.24			16.45	16.45	16.45	16.45	16.45	16.45	16.45	17.02					4.86
09.12.2020	24.00		93.45	74.81	18.71	89.63	47.44	42.19			15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	16.30					4.84
10.12.2020	24.00		91.00	73.04	17.96	89.48	46.90	42.58			16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	17.27					4.71
11.12.2020	24.00		93.52	73.04	18.93	90.08	48.10	41.97			18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	19.26					5.01
12.12.2020	24.00		92.93	74.00	19.91	89.95	47.40	42.55			17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.92					4.93
13.12.2020	24.00		93.95	73.04	18.93	90.08	48.10	41.97			18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	19.26					4.80
14.12.2020	24.00		94.17	74.47	19.70	90.20	48.07	42.13			17.19	17.19	17.19	17.19	17.19	17.19	17.19	17.74					4.80
15.12.2020	24.00		93.72	74.14	19.58	89.14	48.14	41.00			16.49	16.49	16.49	16.49	16.49	16.49	16.49	16.98					4.55
16.12.2020	24.00		92.32	73.56	18.76	86.34	47.28	39.06			16.49	16.49	16.49	16.49	16.49	16.49	16.49	16.98					4.55
17.12.2020	24.00		95.21	73.82	21.39	83.89	46.61	37.27			16.51	16.51	16.51	16.51	16.51	16.51	16.51	16.99					4.28
18.12.2020	24.00		92.19	73.36	18.83	82.57	45.73	36.83			16.51	16.51	16.51	16.51	16.51	16.51	16.51	16.99					4.55
19.12.2020	15.00	*	53.35	43.07	10.28	79.05	44.22	34.83			9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	10.22					2.92
20.12.2020	15.00	*	61.27	43.99	17.28	80.06	44.10	36.11			15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	16.22					2.92
21.12.2020	24.00		94.91	72.69	22.22	80.06	44.31	35.75			16.63	16.63	16.63	16.63	16.63	16.63	16.63	17.17					4.24
22.12.2020	24.00		93.17	72.87	20.30	80.37	44.71	35.66			18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	19.15					4.30
Среднее	23.40		93.75	72.79	20.96	80.21	44.37	35.84			18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	19.15					4.30
Итого	702.00		2742.07	2129.05	613.02						544.80	544.80	544.80	544.80	544.80	544.80	544.80	560.12					125.68

Показывающая счетчиков на момент снятия данных: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vл, T Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 18 час 1,08 Гкал
 Объем теплоснабжения Визл, рассчитанный по среднему: 18 час 14,4 куб.м
 Период превышения t2: 2,03 °C 1,27 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды (с учетом корректировок): 125,49 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 125,49 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: 574,52 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Увс изл: 574,52 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 Отчет принят

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкосервис-2»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплопоставляющей организации

График: 1507/0