

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Узел учета: Общий 24449
 Адрес: Седова ул. д. 116, лит. Т Телефон: Код УТЭ: График: 15070

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Часовые и суточн. архивы в файлах: 2-х трубная схема
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-h)хM2*(t2-h)х лето: Qгвс=M3*(t3-h)х

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205585 Вычислитель: ПРЭМ-32-В1 Оборотный трубопровод (М2) Подключающий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,184 Qвент = 0 Qгвс = 0,099
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот = 0,184 Qвент = 0 Qгвс ср = 0,045
 Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут.: Qот = 55,2 Qвент = 0 Qгвс ср = 18 Гвс/сут =

Схема подключения: УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термометры: КТСП-Н
 Режим (схема): Преобр.давления:

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (л/мин)	Уплотит	T3	T4	P3	P4
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2020	24.00	90.08	62.45	27.63	71.91	43.73	28.18	26.45	27.09	26.45	27.09	27.09	27.09	27.09	27.09	27.09	71.66	71.66			3.75
24.11.2020	24.00	90.27	62.06	28.21	71.76	43.73	28.03	26.98	27.63	26.98	27.63	27.63	27.63	27.63	27.63	27.63	70.70	70.70			3.70
25.11.2020	24.00	88.71	59.92	28.79	70.94	42.78	28.16	26.90	27.62	26.90	27.62	27.62	27.62	27.62	27.62	27.62	71.96	71.96			3.80
26.11.2020	24.00	89.43	61.29	28.14	72.26	44.66	28.60	26.74	27.58	26.74	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	73.32	73.32			4.03
27.11.2020	24.00	89.69	61.60	28.09	73.57	44.33	29.24	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	28.12	28.12			3.95
28.11.2020	24.00	91.00	62.15	28.85	75.05	45.29	29.76	26.30	26.95	26.30	26.95	26.95	26.95	26.95	26.95	26.95	74.83	74.83			3.97
29.11.2020	24.00	88.42	60.65	27.77	75.09	44.66	30.43	26.62	27.30	26.62	27.30	27.30	27.30	27.30	27.30	27.30	74.60	74.60			4.02
30.11.2020	24.00	89.05	61.01	28.04	74.87	44.65	30.22	26.23	26.90	26.23	26.90	26.90	26.90	26.90	26.90	26.90	75.63	75.63			4.12
01.12.2020	24.00	89.45	61.67	27.78	75.92	45.18	30.74	26.59	27.30	26.59	27.30	27.30	27.30	27.30	27.30	27.30	77.09	77.09			4.05
02.12.2020	24.00	89.67	61.45	28.22	77.37	45.75	31.62	26.32	27.01	26.32	27.01	27.01	27.01	27.01	27.01	27.01	76.67	76.67			3.61
03.12.2020	24.00	88.26	60.50	27.76	76.94	45.09	31.85	19.75	20.28	19.75	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	77.04	77.04			2.67
04.12.2020	24.00	81.63	60.27	21.36	77.35	45.42	31.93	8.54	8.75	8.54	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	76.46	76.46			2.03
05.12.2020	24.00	70.71	60.20	10.51	77.02	46.01	31.01	6.18	6.32	6.18	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	71.26	71.26			1.69
06.12.2020	24.00	52.43	44.79	7.64	72.77	43.65	29.13	5.99	6.17	5.99	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	83.77	83.77			2.72
07.12.2020	14.00	40.50	33.10	7.40	85.12	46.78	33.80	7.38	7.62	7.38	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62	88.18	88.18			3.20
08.12.2020	21.00	59.73	50.72	9.01	85.12	46.78	38.34	3.15	3.23	3.15	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	73.86	73.86			1.95
09.12.2020	24.00	68.37	59.35	9.02	89.47	51.09	40.28	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	88.18	88.18			3.20
10.12.2020	24.00	44.06	41.71	2.35	75.36	48.80	41.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	89.13	89.13			3.29
11.12.2020	24.00	67.50	59.21	8.29	90.32	49.95	41.02	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	89.74	89.74			3.25
12.12.2020	24.00	67.32	58.73	8.59	90.97	49.95	41.02	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	89.70	89.70			3.17
13.12.2020	24.00	67.41	57.68	9.73	90.61	49.11	41.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	88.56	88.56			3.03
14.12.2020	24.00	68.39	59.63	8.76	91.10	50.30	39.23	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	85.65	85.65			2.86
15.12.2020	24.00	68.97	59.68	9.29	89.57	49.36	37.60	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	83.20	83.20			2.81
16.12.2020	24.00	68.34	58.95	9.39	86.96	49.36	36.12	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	82.20	82.20			2.86
17.12.2020	24.00	65.74	57.02	8.72	84.56	48.44	35.70	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	86.30	86.30			1.90
18.12.2020	24.00	67.79	58.84	8.95	83.44	47.73	35.70	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	86.63	86.63			2.80
19.12.2020	24.00	41.42	36.95	4.47	71.28	46.14	25.14	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	79.97	79.97			0.99
20.12.2020	24.00	46.33	38.23	8.10	63.97	49.64	14.33	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	77.81	77.81			3.25
21.12.2020	24.00	68.34	58.57	9.77	80.51	46.20	34.57	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	12.70	12.70			92.00
22.12.2020	1.00	2.59	2.49	0.10	81.78	47.21	34.57	12.39	12.39	12.39	12.39	12.39	12.39	12.39	12.39	12.39	359.91	359.91			
Итого	680.00	22.67	74.17	1630.87	470.73			351.19	359.91	351.19	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91					

Показаны счетчиков на момент снятия данных: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Qобщ, Гкал; Трвб, Ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 40 час
 Объем теплоснабжения Vизл, рассчитанный по среднему: 5,6 Гкал
 Период превышения t2: 1,02 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 381,11 М.кУб.
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 381,11 М.кУб.
 Объем потребленного теплоснабжения Vизл изл.

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью
 «ЖКС № 2 Невского района»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)