

Отчет о теплопотреблении по приборам УТГ за декабрь 2020

Договор: 8701.038.1
 Строчка адрес: УТГ3 поверены до: 21.12.2021
 Телефон: 2-х-трубная схема
 Приборы УТГ3 поверены до: Термопреобр.: КТСЛ-Н, КТСЛ-Н, ТСП-Н
 Режим (схема): Преобр. давления:
 Узел учета: Общи 23520
 Код УТГ3: График: 15070

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., д. 128, лит. Ф
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Облэнерго"
 Источники: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Установленные приборы: ВКТ-7 № 208199
 Вычислитель: PPM-32-B1
 Подходящий ГВС (М2) Циркуляционный трубопровод (Уп)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qгр.ч = 0,184
 Договорные нагрузки (гр.сут.): Гкал/сут: Qгр.сут = 0,184
 Договорные расходы (гр.сут.): Гкал/сут: Qгр.сут = 0,184

Расчетное потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020: Гкал/сут = 0,184
 Фактическое потребление (ТВ-1): Гкал/сут = 0,067
 Фактическое потребление (ТВ-2): Гкал/сут = 0,067
 Контроль ГВС (ТВ-2): Гкал/сут = 0,027

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общи			
	Т	°С	Т	°С	дТ	Р1	Р2	М3	М4	Уплит	Т3	Т4	Гкал	Гкал
23.11.2020	24,00	82,52	72,48	10,04	71,30	45,54	25,76	9,47	9,33	9,56	9,70	9,70	70,59	2,55
24.11.2020	24,00	82,03	72,13	9,90	71,11	45,54	25,57	9,33	8,50	8,66	8,66	8,66	69,44	2,44
25.11.2020	24,00	78,87	69,77	9,10	70,31	44,71	25,59	8,86	8,86	9,08	9,08	9,08	70,57	2,51
26.11.2020	24,00	80,70	71,22	9,48	71,61	45,59	26,02	9,13	9,13	9,36	9,36	9,36	73,29	2,65
27.11.2020	24,00	81,58	71,86	9,72	72,84	46,25	26,59	9,75	9,75	9,97	9,97	9,97	73,40	2,75
28.11.2020	24,00	82,93	72,62	10,31	74,35	46,73	27,61	10,63	10,63	10,92	10,92	10,92	73,40	2,75
29.11.2020	24,00	82,06	70,76	11,30	74,37	46,07	28,30	9,38	8,82	8,93	8,93	8,93	73,40	2,75
30.11.2020	24,00	81,91	71,84	10,07	74,14	46,19	27,95	8,82	8,51	8,75	8,75	8,75	75,81	2,75
01.12.2020	24,00	82,12	72,67	9,13	76,66	47,68	28,98	8,65	8,65	8,89	8,89	8,89	75,29	2,80
02.12.2020	24,00	81,05	71,92	9,13	76,66	47,68	28,98	8,65	8,65	8,89	8,89	8,89	76,02	2,80
03.12.2020	24,00	79,91	70,65	9,26	76,22	47,03	29,18	9,51	9,22	9,46	9,46	9,46	75,23	2,88
04.12.2020	24,00	80,97	70,83	10,14	76,23	47,36	29,87	9,22	11,13	9,46	9,46	9,46	75,63	2,88
05.12.2020	24,00	81,53	71,59	9,94	76,38	47,28	29,10	11,13	8,99	9,26	9,26	9,26	75,89	3,15
06.12.2020	23,00	80,27	68,64	11,63	76,65	46,81	29,84	8,99	8,65	8,92	8,92	8,92	83,06	3,27
07.12.2020	24,00	78,70	69,18	9,52	76,65	46,81	29,84	8,65	8,65	8,92	8,92	8,92	87,00	3,44
08.12.2020	24,00	77,63	68,47	9,16	84,06	49,17	34,89	7,74	7,74	8,01	8,01	8,01	84,63	3,44
09.12.2020	24,00	78,04	69,59	8,45	88,18	51,50	36,67	3,82	3,82	3,96	3,96	3,96	87,42	3,33
10.12.2020	24,00	45,37	40,98	4,39	87,70	50,05	36,75	8,02	7,35	7,59	7,59	7,59	88,12	3,44
11.12.2020	24,00	79,60	69,49	10,11	88,52	51,77	36,75	8,02	7,35	7,59	7,59	7,59	87,94	3,42
12.12.2020	24,00	77,43	67,87	9,56	89,23	52,12	36,69	7,35	8,47	8,79	8,79	8,79	88,41	3,32
13.12.2020	24,00	77,36	66,62	10,74	89,08	52,12	36,97	7,73	7,73	7,99	7,99	7,99	86,96	3,22
14.12.2020	24,00	79,47	69,31	10,16	89,36	53,12	36,24	7,40	8,21	8,46	8,46	8,46	84,55	3,13
15.12.2020	24,00	79,50	69,85	9,65	88,39	53,17	35,22	8,21	8,21	8,46	8,46	8,46	81,81	3,03
16.12.2020	24,00	79,66	69,23	10,43	85,63	51,79	33,83	8,19	8,19	8,45	8,45	8,45	80,71	1,63
17.12.2020	24,00	79,66	69,23	10,43	85,63	51,79	33,83	8,19	8,19	8,45	8,45	8,45	80,71	1,63
18.12.2020	24,00	79,65	69,46	10,19	81,79	49,90	31,89	8,05	8,05	8,32	8,32	8,32	77,90	2,06
19.12.2020	14,00	79,65	69,46	10,19	81,79	49,90	31,89	8,05	8,05	8,32	8,32	8,32	77,90	2,06
20.12.2020	15,00	44,56	38,91	5,65	79,17	48,61	31,52	8,72	8,72	8,94	8,94	8,94	75,61	2,97
21.12.2020	15,00	51,20	41,52	9,68	76,14	44,61	31,52	8,88	8,88	9,14	9,14	9,14	78,51	2,98
22.12.2020	24,00	79,52	69,14	10,38	79,34	48,38	30,97	8,80	8,80	9,07	9,07	9,07	78,80	2,96
23.12.2020	24,00	79,63	69,32	10,31	79,68	48,81	30,87	8,85	8,85	9,10	9,10	9,10	78,42	2,96
Среднее	23,00	80,22	70,19	10,02	79,45	48,45	31,00	8,85	8,85	9,10	9,10	9,10	78,42	2,96
Итого	690,00	2306,19	2017,98	288,21	288,21	254,30	254,30	254,30	254,30	251,53	251,53	251,53	261,53	85,06

Показаны счетчиков на момент снятия данных: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; У3, куб.м; У4, куб.м; Уп, Т; Общи, Гкал
 Дата, время
 Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 30 час 1,17 Гкал
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 30 час 11,4 куб.м
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 30 час 11,4 куб.м
 Период превышения t2: 2,03 °С 0,61 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды
 Корректировка к приборам учета (с учетом корректировок): 85,62 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 85,62 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 272,93 м.квб.
 Объем потребленного теплоснабителя Упл изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.