

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Декабрь 2020

Договор: 8729 038-1

Строит. адрес:

Телефон:

Схема подключения:

Приборы УЛТЭ поверены до:

Гмаш =

КТСЛН

КТСЛН

ТСП-Н

Телефон:

Узел учета:

Код УЛТЭ:

Общий 24308

График: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова Ул. д. 140, лит. Е
 Обслуживающая организация: ООО "Обуховоэнерго"
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Установленные приборы: Часовые и суток. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208254
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный трубопровод (Vn) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-t2)*M2*(t2-t3)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,307 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс = 0,2508
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,307 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс ср = 0,114
 Договорные расходы (ср. сут.), Г/сут.: Gот = 92,1 Gвент = 0 Gтех = 0 Gгвс = 45,6
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (изнаи)		Улодпит	T3	T4	P3	P4	
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Ткал	
23.11.2020	24.00		173,48	157,41	16,07	70,27	46,97	23,30								177,40	159,06	18,34	18,34			4,80	
24.11.2020	24.00		172,54	156,79	16,75	70,08	46,81	23,27								176,40	157,45	18,95	18,95			4,66	
25.11.2020	24.00		167,04	150,94	16,10	69,26	45,80	23,46								170,73	152,41	18,32	18,32			4,86	
26.11.2020	24.00		170,72	153,87	16,85	70,53	46,68	23,85								174,63	155,47	19,16	19,16			4,92	
27.11.2020	24.00		171,10	155,34	15,76	71,71	47,36	24,35								175,14	156,97	18,17	18,17			5,11	
28.11.2020	24.00		172,79	156,62	16,16	73,19	48,12	25,07								176,99	158,34	18,65	18,65			5,43	
29.11.2020	24.00		171,24	150,30	20,94	73,21	47,31	25,90								175,39	151,91	23,48	23,48			5,00	
30.11.2020	24.00		171,81	157,36	14,45	72,92	47,85	25,07								178,37	159,09	18,42	18,42			5,20	
01.12.2020	24.00		174,05	158,18	15,87	73,89	48,47	25,42								175,09	156,66	18,43	18,43			5,28	
02.12.2020	24.00		170,69	154,90	15,79	75,44	49,06	26,38								172,45	153,92	18,53	18,53			5,27	
03.12.2020	24.00		168,19	152,21	15,98	74,99	48,29	26,70								172,45	155,49	16,96	16,96			5,21	
04.12.2020	24.00		168,13	153,75	14,38	75,04	48,71	26,81								175,14	156,28	18,86	18,86			5,29	
05.12.2020	24.00		170,76	154,54	16,22	75,15	48,52	26,63								169,31	147,12	22,19	22,19			5,26	
06.12.2020	24.00		165,11	145,49	19,62	75,45	48,52	26,63								166,87	146,17	19,70	19,70			5,36	
07.12.2020	24.00		161,70	144,59	17,11	75,45	47,98	27,47								163,90	145,00	18,90	18,90			6,24	
08.12.2020	24.00		159,06	143,26	15,80	82,51	50,41	32,10								166,31	148,39	17,92	17,92			4,54	
09.12.2020	24.00		160,95	146,45	14,50	86,57	52,62	33,95								168,31	148,39	20,35	20,35			6,66	
10.12.2020	24.00		165,22	146,98	18,24	82,29	50,90	31,39								180,74	160,96	19,78	19,78			6,67	
11.12.2020	24.00		174,90	158,78	16,12	86,87	53,84	33,03								179,39	153,99	21,40	21,40			6,50	
12.12.2020	24.00		169,63	151,92	17,71	87,69	54,09	33,60								171,73	151,80	19,93	19,93			6,62	
13.12.2020	24.00		166,11	149,73	16,38	87,51	54,61	33,24								177,32	157,05	20,27	20,27			6,52	
14.12.2020	24.00		171,48	154,87	16,61	86,95	54,71	32,24								178,94	158,27	20,67	20,67			6,03	
15.12.2020	24.00		173,15	156,07	17,08	86,95	54,71	32,24								176,21	158,80	17,41	17,41			5,90	
16.12.2020	24.00		173,15	156,07	17,08	86,95	54,71	32,24								177,56	159,05	18,51	18,51			5,76	
17.12.2020	24.00		172,41	155,21	15,41	81,93	52,44	29,49								175,40	157,16	18,24	18,24			3,80	
18.12.2020	24.00		170,42	155,21	15,21	80,54	51,33	29,21								175,92	159,05	20,98	20,98			3,80	
19.12.2020	24.00		113,00	93,84	19,16	75,22	45,24	25,14								124,24	104,97	19,27	19,27			3,94	
20.12.2020	24.00		121,35	103,96	17,39	71,22	45,24	25,98								179,81	159,67	20,14	20,14			5,75	
21.12.2020	24.00		175,00	157,78	17,22	78,04	50,19	27,85								179,21	159,99	19,22	19,22			5,67	
22.12.2020	24.00		174,40	158,05	16,35	78,41	50,65	27,16								169,09	149,82	19,27	19,27			5,43	
Среднее	24.00		164,57	148,06	16,51	77,81	49,83	27,99								507,75	449,45	57,825	57,825			162,96	
Итого	720.00		4937,23	4441,87	495,36																		
Показаны счетчики на момент снятия данных:																							
Дата	время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч													

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Уплн, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 1,01 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,03 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 161,96 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 578,25 М.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Уплн изл: 578,25 М.куб.

Генеральный директор ООО "Обуховоэнерго" _____

Исполнительный директор ООО "Обуховоэнерго" _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

Отверженный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

