

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2020**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 17, корп. 1  
 Обслуживающая организация:

Договор: 8468.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление  
 Код УУТЗ: 28914

Источники: котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а

Схема подключения:

2-х-трубная схема

График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточн.-архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 219177

Расходомер: Smln=  
 ПРЭМ 0,8  
 ПРЭМ 0,8

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Подводящий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подводящий ГВС (M3)

Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н

Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)

зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Qот.= 0,447  
 Qот.= 0  
 Qот.= 0  
 Qот.= 0

лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)  
 Qгвс.гвс.= 0  
 Qгвс.гвс.ср.= 0  
 Qгвс.гвс.= 0

Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср сут.), ТЮТ:  
 Договорные расходы (ср сут.), ТЮТ:

Qот.= 429,12  
 Qот.= 0  
 Qот.= 0  
 Qот.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (злив)	Улодпит	T3		T4	P3	P4	
23.11.2020	24,00		455,56	455,56	0,00	52,42	45,63	6,79															3,11
24.11.2020	24,00		458,72	458,72	0,00	52,04	45,37	6,67															3,07
25.11.2020	24,00		448,43	448,43	0,00	51,89	45,05	6,84															3,08
26.11.2020	24,00		449,34	449,34	0,00	52,34	45,38	6,96															3,14
27.11.2020	24,00		448,69	448,69	0,00	53,09	45,86	7,23															3,26
28.11.2020	24,00		448,05	448,05	0,00	53,90	46,39	7,51															3,38
29.11.2020	24,00		448,12	448,12	0,00	53,67	46,14	7,53															3,39
30.11.2020	24,00		447,61	447,61	0,00	53,70	46,13	7,57															3,40
01.12.2020	24,00		432,16	432,16	0,00	55,29	47,05	8,24															3,57
02.12.2020	24,00		424,92	424,92	0,00	55,78	47,30	8,48															3,62
03.12.2020	24,00		424,50	424,50	0,00	56,25	47,56	8,69															3,70
04.12.2020	24,00		422,89	422,89	0,00	56,55	47,79	8,79															3,72
05.12.2020	24,00		421,66	421,66	0,00	56,55	47,97	8,76															3,70
06.12.2020	24,00		420,77	420,77	0,00	56,77	47,97	8,80															3,71
07.12.2020	24,00		419,24	419,24	0,00	59,26	49,58	9,68															4,07
08.12.2020	24,00		417,08	417,08	0,00	62,68	51,79	10,89															4,55
09.12.2020	24,00		417,25	417,25	0,00	64,33	52,92	11,41															4,82
10.12.2020	24,00		413,72	413,72	0,00	64,66	53,05	11,61															4,77
11.12.2020	24,00		413,39	413,39	0,00	64,76	53,12	11,64															4,82
12.12.2020	24,00		412,91	412,91	0,00	64,36	53,08	11,28															4,67
13.12.2020	24,00		412,63	412,63	0,00	64,76	53,33	11,43															4,73
14.12.2020	24,00		412,65	412,65	0,00	64,55	53,24	11,31															4,68
15.12.2020	24,00		412,54	412,54	0,00	63,30	52,50	10,80															4,47
16.12.2020	24,00		411,85	411,85	0,00	62,01	51,70	10,31															4,26
17.12.2020	24,00		411,72	411,72	0,00	60,44	50,67	9,77															4,03
18.12.2020	24,00		410,67	410,67	0,00	59,36	49,84	9,52															3,92
19.12.2020	24,00		409,49	409,49	0,00	58,62	49,36	9,26															3,80
20.12.2020	24,00		410,16	410,16	0,00	57,96	48,92	9,04															3,72
21.12.2020	24,00		409,49	409,49	0,00	57,39	48,45	8,94															3,67
22.12.2020	24,00		409,89	409,89	0,00	57,32	48,36	8,96															3,68
Среднее	24,00		425,20	425,20	0,00	58,20	49,04	9,16															3,88
Итого	720,00		12756,10	12756,10	0,00																		116,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Qобщ, Гкал	Траб. ченд.

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения УУТЗ, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Итого к расчету на температурную поправку (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО, М.кВт.ч:  
 Объем потребленного теплоснабжения УУТЗ изл. М.кВт.ч:

0 час  
 0 час  
 6,98 °C  
 0 Гкал

Гкал  
 куб.м

Филиал «ТЭК СПб»  
 Абонентное управление  
 Отчет принят

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района»  
 Представитель теплоснабжающей организации