

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул., д. 30, лит. А  
 Обслуживающая организация: Источники: котельная 1 Невская  
 Договор: 8797.038.1  
 Строит. адрес: Седова ул., д. 30, лит. А  
 Телефон: 28170  
 Узел учета: Код УТЭ: 28170  
 Отопление: 147171

Установленные приборы: Часовые и орг. архивы в файлах: ТЕРВ-026М № 1313236  
 Вычислитель: Подходящий трубопровод (М1) ЭРСВ-440(П/Ф) Smin= 0,085  
 Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440(П/Ф) Smax= 21,23  
 Подающий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4) Smax= 21,23  
 Подпиточный трубопровод (У1) Smax= 21,23  
 Расчетный алгоритм: Q=M1\*(t1-tнхв)-M2\*(t2-tнхв) лето: Qгвс=M3\*(t3-tнхв)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,213 Qвент.= 0 Qгвс.= 0  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,213 Qвент.= 0 Qгвс.= 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), Тбрут.: Qот.= 67,2632 Qвент.= 0 Qгвс.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020  
 Учет отопления (ТВ-1) Qгвс.= 0 Qгвс. ср.= 0 Qгвс. м.= 0  
 Учет ГВС (ТВ-2) Qгвс.= 0 Qгвс. ср.= 0 Qгвс. м.= 0  
 Схемы подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 08.06.2022  
 Термопреобр.: Преобр. давления: ОП: А32-00:  
 Smax= 21,23 SДВ-И-1,60  
 Smax= 21,23 SДВ-И-1,60

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ. Гкал			
			М1	М2	DM	°C	Т1	Т2	DT	R1						R2	М3	У1
23.11.2020	24.00	66.94	66.94	0.00	65.16	41.62	23.54	5.70	3.10									1.58
24.11.2020	24.00	67.17	67.17	0.00	65.66	41.85	23.81	5.70	3.10									1.60
25.11.2020	24.00	66.92	66.92	0.01	65.43	41.39	24.04	5.70	3.10									1.61
26.11.2020	24.00	66.25	66.25	0.00	65.57	41.41	24.16	5.70	3.10									1.60
27.11.2020	24.00	65.88	65.88	0.00	66.45	41.71	24.74	5.70	3.10									1.63
28.11.2020	24.00	66.13	66.13	0.00	66.95	41.83	25.12	5.70	3.10									1.66
29.11.2020	24.00	66.24	66.24	0.01	67.33	41.76	25.57	5.70	3.10									1.69
30.11.2020	24.00	66.17	66.17	0.01	66.59	41.43	25.16	5.70	3.10									1.67
01.12.2020	24.00	66.00	66.00	0.00	66.58	42.21	26.37	5.70	3.10									1.74
02.12.2020	24.00	65.67	65.67	0.00	69.90	42.81	27.09	5.70	3.10									1.78
03.12.2020	24.00	64.15	64.15	0.00	70.06	42.42	27.64	5.60	3.20									1.77
04.12.2020	24.00	64.37	64.37	0.00	69.92	42.35	27.57	5.60	3.20									1.81
05.12.2020	24.00	64.57	64.55	0.02	70.58	42.75	27.83	5.60	3.20									1.95
06.12.2020	24.00	65.19	65.19	0.00	70.84	43.16	27.68	5.60	3.10									2.17
07.12.2020	24.00	65.33	65.22	0.11	74.37	44.16	30.21	5.70	3.10									2.31
08.12.2020	24.00	65.31	65.31	0.00	78.91	45.76	33.15	5.70	3.10									2.29
09.12.2020	24.00	65.83	65.83	0.00	82.41	47.44	34.97	5.70	3.10									2.30
10.12.2020	24.00	66.40	66.40	0.00	82.34	47.61	34.73	5.70	3.10									2.31
11.12.2020	24.00	66.49	66.49	0.00	82.24	47.79	34.45	5.70	3.10									2.24
12.12.2020	24.00	65.15	65.10	0.05	82.10	47.86	34.24	5.70	3.10									2.23
13.12.2020	24.00	64.07	64.07	0.00	82.17	47.40	34.77	5.60	3.20									2.17
14.12.2020	24.00	64.39	64.39	0.00	82.98	47.72	35.26	5.60	3.20									2.09
15.12.2020	24.00	64.80	64.80	0.00	81.19	47.76	33.43	5.60	3.10									2.17
16.12.2020	24.00	64.79	64.79	0.00	79.16	46.88	32.28	5.60	3.20									2.17
17.12.2020	24.00	65.11	65.11	0.00	76.57	45.82	30.75	5.70	3.10									2.00
18.12.2020	24.00	65.12	65.12	0.00	75.04	44.95	30.09	5.60	3.10									1.96
19.12.2020	24.00	65.20	65.20	0.00	74.13	44.95	29.18	5.70	3.10									1.90
20.12.2020	24.00	65.55	65.55	0.00	73.00	44.92	28.08	5.70	3.10									1.84
21.12.2020	24.00	65.68	65.68	0.00	72.11	44.03	28.08	5.70	3.10									1.85
22.12.2020	24.00	65.73	65.73	0.00	73.13	44.58	28.55	5.70	3.10									1.88
Среднее	24.00	65.55	65.55	0.01	73.36	44.28	29.08	5.67	3.12									1.91
Итого	720.00	1966.51	1966.41	0.20														57.20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ., Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Упл., рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения 12: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 4,48 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 57,2 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 57,2 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Упл.: М.куб.

Финансовый отдел  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 Отчет принят

Общество с ограниченной ответственностью  
 «Жилкомсервис №2»  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации