# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 71**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9244.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **10677**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: **23.04.2022**
Режим (схема): **ОП: СП-0;**
график: **149/70**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **СПТ941.11 № 24960** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-3-32-В | 0,12 | 30 | КТПТР-01 |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-3-32-В | 0,12 | 30 | КТПТР-01 |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,396** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= **0** |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= **0** |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **120,304** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= **0** Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.11.2020 | 24,00 | | 183,62 | 183,06 | 0,56 | 69,82 | 46,31 | 23,51 | | | | | | | | | | | | | | 4,35 |
| 24.11.2020 | 24,00 | | 182,24 | 181,63 | 0,61 | 69,81 | 46,45 | 23,36 | | | | | | | | | | | | | | 4,29 |
| 25.11.2020 | 24,00 | | 180,15 | 179,52 | 0,63 | 69,71 | 46,19 | 23,52 | | | | | | | | | | | | | | 4,28 |
| 26.11.2020 | 24,00 | | 181,89 | 181,22 | 0,67 | 69,61 | 46,28 | 23,33 | | | | | | | | | | | | | | 4,28 |
| 27.11.2020 | 24,00 | | 181,27 | 180,62 | 0,65 | 70,69 | 46,91 | 23,78 | | | | | | | | | | | | | | 4,35 |
| 28.11.2020 | 24,00 | | 180,95 | 180,28 | 0,67 | 71,69 | 47,20 | 24,49 | | | | | | | | | | | | | | 4,47 |
| 29.11.2020 | 24,00 | | 180,01 | 179,35 | 0,66 | 71,82 | 46,93 | 24,89 | | | | | | | | | | | | | | 4,52 |
| 30.11.2020 | 24,00 | | 180,53 | 179,85 | 0,68 | 71,53 | 46,83 | 24,70 | | | | | | | | | | | | | | 4,50 |
| 01.12.2020 | 24,00 | | 181,82 | 181,15 | 0,67 | 72,87 | 47,35 | 25,52 | | | | | | | | | | | | | | 4,68 |
| 02.12.2020 | 24,00 | | 182,19 | 181,48 | 0,71 | 74,96 | 48,51 | 26,45 | | | | | | | | | | | | | | 4,86 |
| 03.12.2020 | 24,00 | | 178,53 | 177,86 | 0,67 | 74,17 | 47,72 | 26,45 | | | | | | | | | | | | | | 4,76 |
| 04.12.2020 | 24,00 | | 178,49 | 177,83 | 0,66 | 74,64 | 47,86 | 26,78 | | | | | | | | | | | | | | 4,82 |
| 05.12.2020 | 24,00 | | 177,24 | 176,56 | 0,68 | 74,53 | 47,80 | 26,73 | | | | | | | | | | | | | | 4,78 |
| 06.12.2020 | 24,00 | | 177,50 | 176,83 | 0,67 | 75,34 | 48,21 | 27,13 | | | | | | | | | | | | | | 4,86 |
| 07.12.2020 | 24,00 | | 178,40 | 177,70 | 0,70 | 78,71 | 49,56 | 29,15 | | | | | | | | | | | | | | 5,24 |
| 08.12.2020 | 24,00 | | 177,32 | 176,52 | 0,80 | 84,77 | 52,12 | 32,65 | | | | | | | | | | | | | | 5,84 |
| 09.12.2020 | 24,00 | | 177,46 | 176,62 | 0,84 | 88,03 | 53,69 | 34,34 | | | | | | | | | | | | | | 6,15 |
| 10.12.2020 | 24,00 | | 177,47 | 176,58 | 0,89 | 88,22 | 53,79 | 34,43 | | | | | | | | | | | | | | 6,17 |
| 11.12.2020 | 24,00 | | 180,29 | 179,41 | 0,88 | 87,95 | 53,89 | 34,06 | | | | | | | | | | | | | | 6,20 |
| 12.12.2020 | 24,00 | | 176,41 | 175,48 | 0,93 | 88,78 | 54,27 | 34,51 | | | | | | | | | | | | | | 6,15 |
| 13.12.2020 | 24,00 | | 174,83 | 173,91 | 0,92 | 88,25 | 53,74 | 34,51 | | | | | | | | | | | | | | 6,10 |
| 14.12.2020 | 24,00 | | 178,30 | 177,36 | 0,94 | 88,73 | 54,46 | 34,27 | | | | | | | | | | | | | | 6,18 |
| 15.12.2020 | 24,00 | | 178,52 | 177,59 | 0,93 | 86,87 | 53,91 | 32,96 | | | | | | | | | | | | | | 5,95 |
| 16.12.2020 | 24,00 | | 178,12 | 177,20 | 0,92 | 84,54 | 52,90 | 31,64 | | | | | | | | | | | | | | 5,70 |
| 17.12.2020 | 24,00 | | 179,67 | 178,68 | 0,99 | 82,59 | 52,20 | 30,39 | | | | | | | | | | | | | | 5,52 |
| 18.12.2020 | 24,00 | | 183,39 | 182,33 | 1,06 | 80,33 | 51,42 | 28,91 | | | | | | | | | | | | | | 5,37 |
| 19.12.2020 | 24,00 | | 186,71 | 185,66 | 1,05 | 79,17 | 51,40 | 27,77 | | | | | | | | | | | | | | 5,25 |
| 20.12.2020 | 24,00 | | 183,61 | 182,56 | 1,05 | 77,93 | 50,53 | 27,40 | | | | | | | | | | | | | | 5,09 |
| 21.12.2020 | 24,00 | | 181,99 | 180,93 | 1,06 | 77,24 | 49,88 | 27,36 | | | | | | | | | | | | | | 5,04 |
| 22.12.2020 | 24,00 | | 185,65 | 184,59 | 1,06 | 77,35 | 50,14 | 27,21 | | | | | | | | | | | | | | 5,11 |
| **Среднее** | 24,00 | | 180,15 | 179,35 | 0,81 | 78,35 | 49,95 | 28,41 | | | | | | | | | | | | | | 5,16 |
| **Итого** | **720,00** | | **5404,57** | **5380,36** | **24,21** | | | | | | | | | | | | | | | | | **154,86** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,95** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **154,86** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/