Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2020

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **10676**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 73**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9309.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **23.04.2022**

Телефон:
Режим (схема): **ОП: СП-0;**
Преобр.давления:
график: **149/70**

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Установленные приборы:			Gmin=	Gmax=	
Вычислитель:	**СПТ941.11 № 24694**	расходомер:			Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-3-32-В	0,12	30	КТПТР-01
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-3-32-В	0,12	30	КТПТР-01
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,396**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**120,304**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2020	24,00		95,05	94,41	0,64	68,50	38,43	30,07														2,89
24.11.2020	24,00	*	113,13	112,51	0,62	68,73	40,71	28,02														3,20
25.11.2020	24,00		121,48	120,37	1,11	68,69	41,55	27,14														3,35
26.11.2020	24,00		110,05	109,19	0,86	68,49	40,34	28,15														3,14
27.11.2020	24,00		113,72	112,83	0,89	69,62	41,14	28,48														3,28
28.11.2020	24,00		110,77	109,83	0,94	70,52	41,33	29,19														3,28
29.11.2020	24,00		107,64	107,02	0,62	70,59	40,87	29,72														3,23
30.11.2020	24,00		107,26	106,56	0,70	70,29	40,69	29,60														3,21
01.12.2020	24,00		108,46	107,60	0,86	71,76	41,26	30,50														3,35
02.12.2020	24,00		107,51	106,91	0,60	73,70	41,95	31,75														3,44
03.12.2020	24,00		103,28	102,56	0,72	73,08	41,02	32,06														3,35
04.12.2020	24,00		103,67	102,89	0,78	73,52	41,18	32,34														3,39
05.12.2020	20,00		85,57	84,85	0,72	73,53	41,07	32,46														2,80
06.12.2020	24,00		102,18	101,32	0,86	74,45	41,37	33,08														3,42
07.12.2020	24,00		107,57	106,65	0,92	77,83	43,04	34,79														3,79
08.12.2020	24,00		109,08	108,32	0,76	83,65	45,28	38,37														4,23
09.12.2020	24,00		111,36	110,76	0,60	86,65	46,68	39,97														4,49
10.12.2020	24,00		111,75	111,01	0,74	86,83	46,96	39,87														4,50
11.12.2020	24,00		114,22	113,66	0,56	86,46	47,13	39,33														4,53
12.12.2020	24,00		103,57	103,44	0,13	87,50	46,63	40,87														4,25
13.12.2020	24,00		109,72	109,64	0,08	87,08	47,03	40,05														4,41
14.12.2020	24,00		114,28	114,19	0,09	87,42	48,02	39,40														4,52
15.12.2020	24,00		110,38	110,35	0,03	85,44	47,12	38,32														4,24
16.12.2020	24,00		108,31	108,11	0,20	83,15	46,24	36,91														4,01
17.12.2020	24,00		102,59	102,48	0,11	81,10	44,53	36,57														3,76
18.12.2020	24,00		120,82	120,15	0,67	79,19	46,25	32,94														4,02
19.12.2020	24,00		110,51	110,16	0,35	77,69	44,80	32,89														3,66
20.12.2020	24,00		99,26	99,16	0,10	76,66	42,95	33,71														3,36
21.12.2020	24,00		119,59	119,34	0,25	76,15	44,94	31,21														3,75
22.12.2020	24,00		123,27	123,11	0,16	76,17	45,36	30,81														3,81
Среднее	23,87		109,48	108,92	0,56	77,15	43,53	33,62														3,71
Итого	**716,00**		**3266,05**	**3249,38**	**16,67**																	**110,66**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**4** час	**0,62** Гкал	
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	**4** час	**0** куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	**1,95** °C	**0** Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	**111,28** Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/