

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО «ЖКС № 2 Невского района»

Адрес: Седова ул. д. 75
Обслуживающая организация:

Договор: 9252.038.1
Строит.адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
10678

Источники: котельная 2 Невская
Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ94.11 № 24947
Подлежащий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подлежащий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Уп)
Расчетный алгоритм: зима:

Расходомер:
ПРЭМ-3-32-В
ПРЭМ-3-32-В
Gm1= 0,12
Gm2= 0,12
Gm3= 30
Gm4= 30
KTPTP-01
KTPTP-01

Режим (схема): ОП: СП-0;
Преобр.давления:
График: 149/70

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Q=M*(h1-hw)-M2*(h2-hw) Оэнт.= 0,3933 Овтг.= 0 Огтх.= 0 Огвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Q=M*(h1-hw)-M2*(h2-hw) Огтх.гвс.ср= 0 Огвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот.= 119,484 Gвтг.= 0 Gгтх.= 0 Gгвс.м= 0

Table with columns: Дата, Тип, ИС, М1, М2, ДМ, Т1, Т2, dt, Р1, Р2, М3, М4, ДМ, V3, V4, ДУ, Уплит, Т3, Т4, Р3, Р4, Общ. Includes data for heat accounting by meter and total sum.

Копличество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Визл., рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
Период расчета по договору: 0 час
Корректировка на температуру холодной воды: 1,95 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
Копличество потребленной тепловой энергии Общ.: 152,75 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Увс изл.: м.куб.
ФГУП «ТЭК СПб» Фирмал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ