

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Седова ул, д. 82, лит. А

Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Источники: часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: СИП7943 № 14862

Вычислитель: расходомер: ПРЭМ-40-В1

Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1

Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1

Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1

Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (лп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,4248

Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qтеп = 0

Договорные расходы (гр.сут.), Гкал/сут.: Qот = 129,053

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Договор: 9152.038.1

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: Приборы УТЭ по очереди до: 26.12.2021

Термопункт: КТПТР-05

КТПТР-05

ТПТ-15-2

Режим (схема): Преобр. давлением:

ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;

Узел учета: Общи

Код УТЭ: 12360

Телефон: 149770

Table with columns: Дата, Тип, НС, M1, M2, dM, T1, T2, dt, R1, R2, M3, M4, dM, V3, V4, dv (излив), Vподпит, T3, T4, P3, P4, Qобщ. Rows show daily energy consumption data for heating and hot water supply.

ГУП «ТЭК СПб» Фирма «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ

ООО «Энергосбыт» 2 Невского района Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) Представитель теплоснабжающей организации