Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Седова ул, д. 87, корп. 1, лит. З
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9902.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 23515
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021 Режим (схема):

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Вычислитель:	ВКТ-7 № 207269					
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,23	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв=	0	Qгвс.=	0,099	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,045	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	69	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв=	0	Gгвс.=	18	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2020	24,00	*	104,81	92,88	11,93	70,10	48,14	21,96			10,23		10,23	10,47		10,47		69,85				2,88
24.11.2020	24,00	*	104,36	92,79	11,57	69,91	47,99	21,92			9,86		9,86	10,09		10,09		69,79				2,84
25.11.2020	24,00		102,91	89,45	13,46	69,09	46,97	22,12			11,27		11,27	11,51		11,51		68,94				2,91
26.11.2020	24,00	*	102,73	91,68	11,05	70,35	48,53	21,82			9,24		9,24	9,47		9,47		70,24				2,78
27.11.2020	24,00		105,13	91,98	13,15	71,62	48,80	22,82			11,14		11,14	11,39		11,39		71,74				3,04
28.11.2020	24,00		105,11	92,75	12,36	72,99	48,99	24,00			10,56		10,56	10,81		10,81		72,75				3,13
29.11.2020	24,00		104,26	90,86	13,40	72,98	48,33	24,65			11,59		11,59	11,85		11,85		72,68				3,22
30.11.2020	24,00	*	104,18	90,97	13,21	72,80	48,26	24,54			11,48		11,48	11,76		11,76		72,65				3,20
01.12.2020	24,00		103,15	92,11	11,04	73,81	49,14	24,67			9,26		9,26	9,48		9,48		73,81				3,09
02.12.2020	24,00		103,97	92,06	11,91	75,21	50,03	25,18			10,02		10,02	10,29		10,29		75,01				3,22
03.12.2020	24,00	*	101,60	90,79	10,81	74,77	49,43	25,34			9,09		9,09	9,32		9,32		74,75				3,11
04.12.2020	24,00		103,70	91,17	12,53	75,14	49,63	25,51			10,82		10,82	11,05		11,05		74,93				3,27
05.12.2020	24,00		104,97	92,36	12,61	74,82	49,86	24,96			10,70		10,70	10,96		10,96		74,68				3,25
06.12.2020	24,00		105,27	92,21	13,06	74,95	50,03	24,92			11,09		11,09	11,40		11,40		74,56				3,28
07.12.2020	24,00		102,96	89,36	13,60	75,27	49,14	26,13			11,74		11,74	12,03		12,03		75,56				3,36
08.12.2020	24,00		103,91	90,45	13,46	82,36	52,44	29,92			11,49		11,49	11,82		11,82		82,55				3,82
09.12.2020	24,00		103,73	92,17	11,56	86,27	54,84	31,43			9,63		9,63	9,97		9,97		85,96				3,90
10.12.2020	24,00		106,29	94,68	11,61	86,94	55,81	31,13			9,64		9,64	9,97		9,97		86,62				3,96
11.12.2020	24,00		102,32	91,87	10,45	86,74	55,23	31,51			8,51		8,51	8,77		8,77		86,58				3,81
12.12.2020	24,00		103,55	93,06	10,49	87,44	56,60	30,84			8,50		8,50	8,81		8,81		87,05				3,79
13.12.2020	24,00	*	102,98	91,73	11,25	87,28	56,20	31,08			9,20		9,20	9,51		9,51		87,03				3,83
14.12.2020	24,00		105,22	93,83	11,39	87,60	57,03	30,57			9,30		9,30	9,65		9,65		87,28				[illegible]
15.12.2020	24,00	*	104,16	93,52	10,64	86,63	56,70	29,93			8,56		8,56	8,83		8,83		86,06				3,73
16.12.2020																						
17.12.2020																						
18.12.2020																						
19.12.2020																						
20.12.2020																						
21.12.2020																						
22.12.2020																						
Среднее	24,00		103,97	91,94	12,02	77,61	51,22	26,39			10,13		10,13	10,40		10,40		77,44				
Итого	552,00		2391,27	2114,73	276,54						232,92		232,92	239,21		239,21						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб,

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 168 час 23,52 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 168 час 72,8 куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,03 °C 0,73 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 100,09 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 312,01 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 20

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/