Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 94 ИТП-2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9347.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **28527**
график: **150/70**

Режим (схема):
Преобр.давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 219401**				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,3059**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**91,77**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2020	24,00	*	100,08	98,99	1,09	50,78	32,81	17,97			2,31		2,31	2,34		2,34		62,71				2,58
24.11.2020	24,00	*									2,38		2,38	2,40		2,40		67,56				
25.11.2020	24,00	*	73,75	72,63	1,12	38,03	24,34	13,68			2,41		2,41	2,45		2,45		64,08				1,91
26.11.2020	24,00	*	139,61	138,23	1,38	71,92	46,33	25,59			2,42		2,42	2,44		2,44		67,03				3,65
27.11.2020	24,00	*	140,11	139,11	1,00	73,14	46,92	26,23			2,02		2,02	2,03		2,03		68,86				3,70
28.11.2020	24,00	*	139,89	139,86	0,03	74,71	47,58	27,12			0,34		0,34	0,34		0,34		58,36				3,84
29.11.2020	24,00	*	137,51	137,42	0,09	74,76	47,08	27,68			0,45		0,45	0,45		0,45		62,06				3,84
30.11.2020	24,00	*	138,84	137,45	1,39	74,54	46,88	27,66			2,39		2,39	2,42		2,42		67,45				3,91
01.12.2020	24,00	*	140,13	138,42	1,71	75,52	47,38	28,13			2,30		2,30	2,35		2,35		68,86				4,02
02.12.2020	24,00	*	140,03	138,89	1,14	77,00	48,16	28,84			2,12		2,12	2,14		2,14		73,35				4,10
03.12.2020	24,00	*	138,32	136,71	1,61	76,56	47,50	29,06			2,62		2,62	2,68		2,68		74,03				4,10
04.12.2020	24,00	*	138,70	137,58	1,12	76,95	47,75	29,20			2,05		2,05	2,08		2,08		70,32				4,11
05.12.2020	24,00	*	139,97	139,54	0,43	76,55	47,81	28,74			1,28		1,28	1,29		1,29		71,57				4,08
06.12.2020	24,00	*	139,33	139,33	0,00	76,68	47,86	28,82			0,32		0,32	0,32		0,32		63,72				4,03
07.12.2020	24,00	*	136,60	135,23	1,37	76,96	47,11	29,85			2,34		2,34	2,37		2,37		70,44				4,17
08.12.2020	24,00	*	138,05	136,54	1,51	84,42	50,29	34,13			2,36		2,36	2,42		2,42		77,01				4,80
09.12.2020	24,00	*	140,13	138,74	1,39	88,60	52,34	36,26			2,25		2,25	2,31		2,31		78,75				5,19
10.12.2020	24,00	*	143,70	142,67	1,03	89,22	53,11	36,11			1,95		1,95	1,98		1,98		79,96				5,26
11.12.2020	24,00	*	139,88	138,68	1,20	89,04	52,53	36,51			2,10		2,10	2,16		2,16		81,98				5,19
12.12.2020	24,00	*	140,84	140,45	0,39	89,68	53,41	36,27			1,00		1,00	1,01		1,01		75,69				5,12
13.12.2020	24,00	*	138,81	138,76	0,05	89,55	53,01	36,54			0,42		0,42	0,42		0,42		75,75				5,05
14.12.2020	24,00	*	143,12	141,73	1,39	89,83	53,62	36,21			2,23		2,23	2,31		2,31		83,61				5,27
15.12.2020	24,00	*	142,49	141,15	1,34	88,86	53,39	35,47			2,20		2,20	2,27		2,27		75,70				5,11
16.12.2020	24,00	*	141,35	140,02	1,33	86,07	52,23	33,84			2,25		2,25	2,31		2,31		77,65				4,84
17.12.2020	24,00	*	141,93	140,69	1,24	83,64	51,54	32,10			2,16		2,16	2,21		2,21		73,18				4,60
18.12.2020	24,00	*	141,10	137,64	3,46	82,23	52,80	29,43			2,41		2,41	2,46		2,46		76,26				4,34
19.12.2020	20,00	*	83,51	83,05	0,46	66,41	49,01	17,40			0,84		0,84	0,85		0,85		59,76				2,49
20.12.2020	20,00	*	86,29	85,97	0,32	63,10	46,18	16,92			1,08		1,08	1,08		1,08		53,98				2,47
21.12.2020	24,00	*	140,79	139,31	1,48	79,70	49,41	30,29			2,34		2,34	2,40		2,40		68,85				4,36
22.12.2020	24,00	*	141,15	139,47	1,68	80,07	49,51	30,56			2,61		2,61	2,68		2,68		70,04				4,40
Среднее	23,73		129,64	128,57	1,07	77,40	48,20	29,19			1,89		1,89	1,92		1,92		70,62				4,06
Итого	**712,00**		**3846,01**	**3814,26**	**31,75**						**55,95**		**55,95**	**56,97**		**56,97**						**120,53**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **8** час **0,08** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **8** час **0,64** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,03** °C **0,07** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **120,54** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **57,61** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« » 20

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/