

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020**

Абонент: ООО «ЖСК № 2 Невского района»  
 Адрес: Спободская ул, д. 3, лит. А ИТП1  
 Обслуживающая организация:

Договор: 8763.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 24454

Раффик: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208190  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Преобр. давления: КТСП-Н

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Q=M1\*(h1-hвх)+M2\*(h2-hвх)  
 Qот.= 0,1633  
 Qвнт.= 0  
 Qотх.= 0  
 Qотср.= 0  
 Qгвс.м= 0  
 Qгвс.ср.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.=M3\*(h3-hвх)  
 Qгвс.гв= 0  
 Qгвс.гв.ср= 0  
 Qгвс.гв= 0

Qгвс.= 0  
 Qгвс.ср.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.м= 0  
 Qгвс.ср.= 0  
 Qгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv(излив)	Уполит	T3	T4	P3	P4	Общ
23.11.2020	24.00		177.99	177.99	0.00	48.63	42.23	6.40													1.14	
24.11.2020	24.00		202.77	202.77	0.00	50.68	44.31	6.37													1.30	
25.11.2020	24.00		210.33	210.33	0.00	54.92	47.94	6.98													1.48	
26.11.2020	24.00	*	173.10	173.29	-0.19	55.05	47.97	7.08													1.23	
27.11.2020	24.00		204.45	204.45	0.00	55.12	48.57	6.55													1.35	
28.11.2020	24.00		208.76	208.76	0.00	55.11	48.46	6.65													1.39	
29.11.2020	24.00		207.86	207.86	0.00	54.84	48.12	6.72													1.40	
30.11.2020	24.00		208.40	208.40	0.00	55.08	48.28	6.80													1.42	
01.12.2020	24.00		208.62	208.62	0.00	54.82	48.05	6.77													1.42	
02.12.2020	24.00		208.25	208.25	0.00	54.98	48.14	6.84													1.43	
03.12.2020	24.00		207.83	207.83	0.00	55.10	48.11	6.99													1.46	
04.12.2020	24.00		208.03	208.03	0.00	55.14	48.12	7.02													1.47	
05.12.2020	24.00		209.00	209.00	0.00	55.13	48.17	6.96													1.46	
06.12.2020	24.00		208.36	208.36	0.00	55.12	48.16	6.96													1.46	
07.12.2020	24.00		209.68	209.68	0.00	55.14	48.07	7.07													1.49	
08.12.2020	24.00		208.69	208.69	0.00	55.17	47.85	7.32													1.53	
09.12.2020	24.00		208.65	208.65	0.00	56.46	48.68	7.78													1.63	
10.12.2020	24.00		209.81	209.81	0.00	57.75	49.72	8.03													1.69	
11.12.2020	24.00		207.84	207.84	0.00	57.99	49.73	8.26													1.72	
12.12.2020	24.00		208.07	208.07	0.00	62.90	53.69	9.21													1.92	
13.12.2020	24.00		211.11	211.11	0.00	57.42	49.72	7.70													1.92	
14.12.2020	24.00		184.06	184.06	0.00	59.18	49.49	9.69													1.63	
15.12.2020	24.00		210.66	210.66	0.00	62.20	53.45	8.75													1.78	
16.12.2020	24.00		211.19	211.19	0.00	58.97	51.00	7.97													1.85	
17.12.2020	24.00		210.98	210.98	0.00	56.44	49.10	7.34													1.69	
18.12.2020	24.00		187.08	187.08	0.00	58.81	50.48	8.33													1.56	
19.12.2020	24.00		210.99	210.99	0.00	55.71	48.56	7.15													1.52	
20.12.2020	24.00		209.14	209.14	0.00	53.30	46.69	6.61													1.39	
21.12.2020	24.00		209.73	209.73	0.00	57.88	50.25	7.63													1.61	
22.12.2020	24.00		210.47	210.47	0.00	57.20	49.80	7.40													1.56	
Среднее	24.00		205.06	205.07	-0.01	56.07	48.70	7.38													1.52	
Итого	720.00		6151.90	6152.09	-0.19																45.54	

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, т; M2, т; M3, т; M4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Qобщ, Гкал; Трасс, ч

Копличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час; Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему: 0 час; Период расчета по договору: 1,8 °C; Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал; Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 45,54 Гкал; Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, М.куб; Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

ГКУ «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) Представитель теплонаблюдательной организации

« »