

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Фарфоровская ул., д. 16, лит. И

Договор: 10647.038.1 Телефон: Узел учета: Общия 23555

Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская Адрес: Фарфоровская ул., д. 16, лит. И Телефон: Код УТЭ: 23555

Источники: котельная 2 Невская Адрес: Фарфоровская ул., д. 16, лит. И Телефон: Код УТЭ: 23555

Установленные приборы: ВКГ-7 № 208349 Часовые и суточн. архивы в файлах: Служба подполчения: 2-х трубная схема

Вычислитель: ПРЭМ расходомер: Gmin= 0,067 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021 Режим (схема): Преобр. давления:

Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ 0,067 КТСП-Н КТСП-Н

Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,067 КТСП-Н КТСП-Н

Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0,067 КТСП-Н КТСП-Н

Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ 0,067 КТСП-Н КТСП-Н

Подпиточный трубопровод (V1) зима: Q=M1*(h1-h2)-M2*(h2-h3) лето: Qгвс=M3*(h3-h4)

Расчетный алгоритм: Qот.= 0,203 Qгвс.= 0 Qгвс.ср.= 0,1496

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 0,203 Qгвс.= 0 Qгвс.ср.= 0,1496

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 0,203 Qгвс.= 0 Qгвс.ср.= 0,1496

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот.= 61,6709 Qгвс.= 0 Qгвс.ср.= 0,068

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020 Qгвс.ср.= 27,2 Гкал/М

Table with columns: Дата, Тип, HS, M1, M2, dM, T1, T2, dt, P1, P2, M3, M4, dM, V3, V4, dv(излив), Улодпит, T3, T4, P3, P4, Qобщ. Includes summary rows for 'Итого' and 'Показаны счетчиков на момент снятия данных'.

Stamp: ГУП «ТЭК СПб» Филиал «ЭнергосбыТ» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Stamp: ООО «ЖКС № 2 Невского района» КИКОМ ЭНЕРЖИТИ

Представитель теплоснабжающей организации

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)